

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 22, лит. Ш
Адрес: Фарфоровская ул, д. 22, лит. Ш
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения:

112521

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		17.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 205802		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vn)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,167	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qгвс.ср=	0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	50,7342	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gгвс.=	24,4
								Gгвс.м=	

[illegible]

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	93504,8	85915,50	5822,56		5935,77			2663,27	30980,00
10.06.2025	93583,9	85916,10	5901,99		6016,25			2673,14	31436,00

134.11 М.КУБ.

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации
MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D