

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 24, лит. Щ				Договор:	36986.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	126848			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025				Режим (схема):									
Вычислитель:	БКТ-7.03 № 208260				расходомер:	Gmin= Gmax=				Термопреобр.:	Преобр.давления:								
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-32-B1	0,067 30				КТСП-Н									
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-32-B1	0,067 30				КТСП-Н									
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-32-B1	0,067 30				ТСП-Н									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,168 Qвент.= 0				Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0				Qгвс.= 0,1364									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0				Qгвс.ср= 0,062									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 51,038 Gвент.= 0				Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0				Gгвс.= 24,8 Gгвс.м=									

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	29,87	28,09	1,78	68,62	67,56	1,06	6,80	4,90	5,04		5,04	5,10		5,10		62,17				0,31
24.05.2025	24,00	*	40,64	36,54	4,10	69,24	68,85	0,39	6,80	4,90	4,02		4,02	4,06		4,06		67,59				0,27
25.05.2025	24,00	*	44,77	39,58	5,19	68,33	68,08	0,25	6,80	4,90	4,83		4,83	4,90		4,90		66,64				0,32
26.05.2025	24,00	*	55,34	49,99	5,35	70,03	69,80	0,23	6,80	4,90	4,75		4,75	4,81		4,81		68,46				0,32
27.05.2025	24,00	*	23,41	19,23	4,18	68,72	68,03	0,69	6,80	4,90	4,92		4,92	4,99		4,99		65,88				0,32
28.05.2025	24,00	*	22,95	18,29	4,66	62,64	62,64	0,00	6,80	4,90	5,40		5,40	5,47		5,47		58,84				0,32
29.05.2025	24,00	*	23,67	21,38	2,29	37,73	37,83	-0,10	6,80	4,90	2,33		2,33	2,33		2,33		36,34				0,09
30.05.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,94	23,25	-0,31	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		23,11				0,00
31.05.2025	24,00	*	22,49	19,06	3,43	66,13	66,11	0,02	6,80	4,90	3,15		3,15	3,20		3,20		62,21				0,20
01.06.2025	24,00	*	46,23	39,49	6,74	66,13	65,77	0,36	6,80	4,90	6,34		6,34	6,46		6,46		65,39				0,42
02.06.2025	24,00	*	30,78	26,37	4,41	65,75	65,22	0,53	6,80	4,90	4,70		4,70	4,76		4,76		63,98				0,30
03.06.2025	24,00	*	27,54	22,96	4,58	64,61	63,96	0,65	6,80	4,90	4,67		4,67	4,71		4,71		63,81				0,30
04.06.2025	24,00	*	30,65	25,57	5,08	64,74	64,22	0,52	6,80	4,90	5,38		5,38	5,46		5,46		63,68				0,34
05.06.2025	24,00	*	22,25	18,30	3,95	63,77	62,90	0,87	6,80	4,90	4,74		4,74	4,80		4,80		61,82				0,29
06.06.2025	24,00	*	20,38	16,10	4,28	64,31	63,61	0,70	6,80	4,90	4,90		4,90	4,98		4,98		62,50				0,30
07.06.2025	24,00	*	9,00	5,81	3,19	63,76	61,26	2,50	6,80	4,90	4,26		4,26	4,32		4,32		61,73				0,26
08.06.2025	24,00	*	21,81	17,42	4,39	64,73	63,85	0,88	6,80	4,90	4,98		4,98	5,07		5,07		63,49				0,32
09.06.2025	24,00	*	51,36	45,45	5,91	65,36	65,07	0,29	6,80	4,90	5,11		5,11	5,18		5,18		64,84				0,33
10.06.2025	24,00	*	32,54	28,24	4,30	65,93	65,36	0,57	6,80	4,90	4,59		4,59	4,64		4,64		64,90				0,30
11.06.2025	24,00	*	30,28	25,52	4,76	66,88	66,47	0,41	6,80	4,90	5,01		5,01	5,12		5,12		64,63				0,32
12.06.2025	24,00	*	22,30	18,67	3,63	66,63	65,66	0,97	6,80	4,90	4,53		4,53	4,59		4,59		63,97				0,29
13.06.2025	24,00	*	12,28	8,60	3,68	66,71	65,26	1,45	6,80	4,90	4,60		4,60	4,64		4,64		64,24				0,30
14.06.2025	24,00	*	23,38	20,29	3,09	66,98	66,35	0,63	6,80	4,90	3,75		3,75	3,77		3,77		63,63				0,24
15.06.2025	24,00	*	11,72	8,00	3,72	66,20	63,91	2,29	6,80	4,90	4,86		4,86	4,92		4,92		63,48				0,31
16.06.2025	24,00	*	7,96	3,98	3,98	66,19	60,45	5,74	6,80	4,90	5,25		5,25	5,34		5,34		63,82				0,34
17.06.2025	24,00	*	6,92	3,74	3,18	66,21	62,25	3,96	6,80	4,90	4,25		4,25	4,30		4,30		63,60				0,27
18.06.2025	22,00	*	18,72	9,63	9,09	67,63	66,04	1,59	6,80	4,90	4,42		4,42	4,48		4,48		64,61				0,29
19.06.2025	24,00	*	36,10	31,38	4,72	65,16	64,81	0,35	6,80	4,90	4,43		4,43	4,50		4,50		63,97				0,28
20.06.2025	24,00	*	30,84	26,83	4,01	65,01	64,36	0,65	6,80	4,90	4,29		4,29	4,33		4,33		64,52				0,28
21.06.2025	24,00	*	30,96	26,90	4,06	67,60	67,20	0,40	6,80	4,90	4,30		4,30	4,33		4,33		65,25				0,28
22.06.2025	24,00	*	29,70	25,51	4,19	67,63	67,16	0,47	6,80	4,90	4,66		4,66	4,72		4,72		65,22				0,30
Среднее	23,94		26,42	22,22	4,20	63,95	63,01	0,94	6,80	4,90	4,48		4,48	4,54		4,54		61,88				0,28
Итого	742,00		816,84	686,92	129,92						138,46		138,46	140,28		140,28						8,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	65094,6	57674,10	6593,57		6849,93			2497,72	30122,00
23.06.2025	65958,8	58403,60	6736,45		6994,69			2516,16	30888,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 6,95 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 140,67 м.куб.

2 час 0,02 Гкал

3 час 0,39 куб.м

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

1,88 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ: Э.Ю.Орлов (от "Бонора")

Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c

25.06.25 12:35 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

26.06.25 14:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D