

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 28, лит. Е	Договор:	37769.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 28, лит. Е	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	129449
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208240	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,227	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1012		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,046		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 68,962	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	9,04	3,22	5,82	59,56	47,98	11,58	6,80	4,90	10,63		10,63	10,80		10,80		57,65				0,61
24.05.2025	24,00	*	9,08	0,00	9,08	66,73	31,15	35,58	6,80	4,90	9,09		9,09	9,27		9,27		66,05				0,60
25.05.2025	24,00	*	8,93	0,00	8,93	65,61	24,55	41,06	6,80	4,90	8,94		8,94	9,14		9,14		64,93				0,58
26.05.2025	24,00	*	11,29	0,00	11,29	67,68	23,61	44,07	6,80	4,90	11,28		11,28	11,51		11,51		67,12				0,76
27.05.2025	24,00	*	10,33	0,00	10,33	66,23	23,52	42,71	6,80	4,90	10,33		10,33	10,56		10,56		65,63				0,68
28.05.2025	24,00	*	10,52	0,00	10,52	61,93	23,50	38,43	6,80	4,90	10,52		10,52	10,68		10,68		61,45				0,64
29.05.2025	24,00	*	6,43	0,08	6,35	36,87	27,55	9,32	6,80	4,90	6,50		6,50	6,54		6,54		36,69				0,24
30.05.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,80	20,59	0,21	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,58				0,00
31.05.2025	24,00	*	5,91	0,00	5,91	61,87	19,93	41,94	6,80	4,90	5,87		5,87	5,99		5,99		61,33				0,36
01.06.2025	24,00	*	8,32	0,00	8,32	63,72	21,05	42,67	6,80	4,90	8,28		8,28	8,45		8,45		63,06				0,51
02.06.2025	24,00	*	8,16	0,00	8,16	63,47	21,43	42,04	6,80	4,90	8,13		8,13	8,29		8,29		62,80				0,52
03.06.2025	24,00	*	8,98	0,00	8,98	63,23	21,58	41,65	6,80	4,90	8,94		8,94	9,13		9,13		62,60				0,56
04.06.2025	24,00	*	8,46	0,00	8,46	63,22	21,68	41,54	6,80	4,90	8,43		8,43	8,56		8,56		62,57				0,53
05.06.2025	24,00	*	9,12	0,00	9,12	62,43	21,79	40,64	6,80	4,90	9,10		9,10	9,26		9,26		61,85				0,56
06.06.2025	24,00	*	9,45	0,00	9,45	63,12	22,03	41,09	6,80	4,90	9,41		9,41	9,58		9,58		62,56				0,59
07.06.2025	24,00	*	9,24	0,00	9,24	63,32	22,12	41,20	6,80	4,90	9,21		9,21	9,38		9,38		62,72				0,58
08.06.2025	24,00	*	9,15	0,00	9,15	63,51	22,17	41,34	6,80	4,90	9,13		9,13	9,32		9,32		62,90				0,57
09.06.2025	24,00	*	8,45	0,00	8,45	62,65	22,24	40,41	6,80	4,90	8,42		8,42	8,59		8,59		62,01				0,52
10.06.2025	24,00	*	71,23	63,30	7,93	67,98	67,54	0,44	6,80	4,90	8,45		8,45	8,65		8,65		65,85				0,56
11.06.2025	24,00	*	118,30	109,79	8,51	67,42	67,30	0,12	6,80	4,90	8,21		8,21	8,38		8,38		67,09				0,55
12.06.2025	24,00	*	118,72	110,57	8,15	67,95	67,81	0,14	6,80	4,90	7,90		7,90	8,07		8,07		67,81				0,54
13.06.2025	24,00	*	120,55	112,45	8,10	68,09	67,97	0,12	6,80	4,90	7,84		7,84	8,03		8,03		67,80				0,53
14.06.2025	24,00	*	118,30	109,84	8,46	67,65	67,52	0,13	6,80	4,90	8,25		8,25	8,44		8,44		67,37				0,56
15.06.2025	24,00	*	117,38	108,68	8,70	67,45	67,33	0,12	6,80	4,90	8,48		8,48	8,67		8,67		67,16				0,57
16.06.2025	24,00	*	119,77	110,80	8,97	67,98	67,85	0,13	6,80	4,90	8,75		8,75	8,91		8,91		67,82				0,59
17.06.2025	24,00	*	120,23	112,74	7,49	67,88	67,76	0,12	6,80	4,90	7,34		7,34	7,52		7,52		67,67				0,50
18.06.2025	22,00	*	72,84	43,47	29,37	67,83	67,47	0,36	6,80	4,90	8,62		8,62	8,79		8,79		66,19				0,57
19.06.2025	24,00	*	8,09	0,00	8,09	63,16	26,33	36,83	6,80	4,90	8,08		8,08	8,24		8,24		62,55				0,50
20.06.2025	24,00	*	8,36	0,00	8,36	64,57	23,92	40,65	6,80	4,90	8,38		8,38	8,52		8,52		63,91				0,53
21.06.2025	24,00	*	9,34	0,00	9,34	65,32	23,42	41,90	6,80	4,90	9,33		9,33	9,53		9,53		64,70				0,60
22.06.2025	24,00	*	8,78	0,00	8,78	65,44	23,27	42,17	6,80	4,90	8,77		8,77	8,94		8,94		64,76				0,57
Среднее	23,94		37,61	28,62	8,99	62,73	36,90	25,83	6,80	4,90	8,43		8,43	8,60		8,60		62,10				0,54
Итого	742,00		1162,75	884,94	277,81						260,61		260,61	265,74		265,74						16,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	134306	144757,00	12287,40		12549,50			2594,36	31026,00
23.06.2025	135479	145644,00	12558,90		12826,40			2630,41	31792,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 13,09 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 266,48 м.куб.

2 час 0,05 Гкал

3 час 0,74 куб.м

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

3,54 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ: Эл.доверенность "Бонор"

Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c

25.06.25 12:35 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

26.06.25 14:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D