

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Фарфоровская, 14
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Фарфоровская, 14
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: БКТ-7 №207114
Подающ.тр.(М1): № 523059
Обратн.тр.(М2): № 521833
Тр. ГВС(М3): № 522788
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм:

Режим (схема):
Gmin= 0,067
Gmin= 0,067
Gmin= 0,067
Gmin=
Gmin=
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 13.53
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

№
№
№
№

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.05.25	24,00	-	4,10	1,01	3,09	55,95	36,59	19,36	0,69	0,49	7,46	-	7,46	7,54	-	7,54	-	57,92	-	-	-	0,19
24.05.25	24,00	-	4,67	0,00	4,67	65,85	21,46	44,39	0,69	0,49	7,60	-	7,60	7,75	-	7,75	-	65,51	-	-	-	0,31
25.05.25	24,00	-	1,63	0,00	1,63	62,16	20,64	41,52	0,69	0,49	6,50	-	6,50	6,61	-	6,61	-	63,48	-	-	-	0,10
26.05.25	24,00	-	2,03	0,00	2,03	64,66	20,32	44,34	0,69	0,49	5,94	-	5,94	6,06	-	6,06	-	65,08	-	-	-	0,13
27.05.25	24,00	-	2,70	0,00	2,70	65,24	20,48	44,76	0,69	0,49	7,71	-	7,71	7,84	-	7,84	-	64,68	-	-	-	0,18
28.05.25	24,00	-	3,26	0,00	3,26	56,61	20,41	36,20	0,69	0,49	7,13	-	7,13	7,24	-	7,24	-	58,79	-	-	-	0,19
29.05.25	24,00	-	3,57	0,00	3,57	35,74	19,54	16,20	0,69	0,49	3,27	-	3,27	3,27	-	3,27	-	37,17	-	-	-	0,13
30.05.25	24,00	-	0,72	0,00	0,72	18,90	18,66	0,24	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,55	-	-	-	0,01
31.05.25	24,00	-	1,10	0,00	1,10	34,94	18,44	16,50	0,69	0,49	4,46	-	4,46	4,54	-	4,54	-	58,38	-	-	-	0,04
01.06.25	24,00	-	2,26	0,00	2,26	60,98	19,31	41,67	0,69	0,49	6,89	-	6,89	7,01	-	7,01	-	62,20	-	-	-	0,14
02.06.25	24,00	-	2,58	0,00	2,58	61,96	19,66	42,30	0,69	0,49	5,98	-	5,98	6,06	-	6,06	-	61,39	-	-	-	0,16
03.06.25	24,00	-	1,35	0,00	1,35	57,90	19,86	38,04	0,69	0,49	7,09	-	7,09	7,21	-	7,21	-	61,50	-	-	-	0,08
04.06.25	24,00	-	1,61	0,00	1,61	61,78	19,94	41,84	0,69	0,49	6,18	-	6,18	6,28	-	6,28	-	60,98	-	-	-	0,10
05.06.25	24,00	-	3,95	0,00	3,95	59,46	20,02	39,44	0,69	0,49	6,54	-	6,54	6,63	-	6,63	-	59,46	-	-	-	0,24
06.06.25	24,00	-	3,64	0,00	3,64	60,88	20,22	40,66	0,69	0,49	6,39	-	6,39	6,50	-	6,50	-	60,40	-	-	-	0,22
07.06.25	24,00	-	1,59	0,00	1,59	57,26	20,23	37,03	0,69	0,49	7,15	-	7,15	7,26	-	7,26	-	60,93	-	-	-	0,09
08.06.25	24,00	-	2,67	0,00	2,67	58,88	20,32	38,56	0,69	0,49	7,13	-	7,13	7,26	-	7,26	-	61,21	-	-	-	0,16
09.06.25	24,00	-	4,17	0,00	4,17	61,56	20,28	41,28	0,69	0,49	6,89	-	6,89	7,01	-	7,01	-	61,60	-	-	-	0,26
10.06.25	24,00	-	4,48	0,00	4,48	62,96	20,24	42,72	0,69	0,49	6,44	-	6,44	6,55	-	6,55	-	62,36	-	-	-	0,28
11.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	2,74	0,05	2,69	55,98	20,87	35,11	0,69	0,49	6,14	-	6,14	6,24	-	6,24	-	58,03	-	-	0,00	0,16
Итого	456,00	-	52,08	1,01	51,07	-	-	-	-	-	116,75	-	116,75	118,62	-	118,62	-	-	-	-	-	2,99

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25								-	-	-
	10.06.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгрвс изл:

288
288
13.53

час
час

1,92
74,88

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

2,62
2,30
193,30

Гкал
м3

ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.06.25 12:35 (MSK)
26.06.25 14:32 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D