

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Цимбалкина, д. 23, лит. А
Адрес: Цимбалкина ул, д. 23, лит. А ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)

Договор: **36978.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ: 125316

график: 130/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):
Вычислитель: БКТ-7.04 № 220998	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)				
Обратный трубопровод (M2)				
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето:	$Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	$Q_{от.} = 0$	$Q_{вент.} = 0$	$Q_{тех.} = 0$	$Q_{тех.гвс} = 0,038$
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				$Q_{гвс.гвс.ср} = 0,038$
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	$G_{от.} = 0$	$G_{вент.} = 0$	$G_{тех.} = 0$	$G_{тех.гвс} = 15,2$
				$G_{гвс.} = 47,96$ $G_{гвс.м} =$

[illegible]

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025			13637,50	2186,11	14487,60	2324,38		815,44	5353,00
23.06.2025			14763,80	2445,89	15635,60	2584,23		879,41	6121,00

Объем потребленного теплоносителя $V_{\text{гвс}} \text{ изл.}$ **853,46** м.куб.

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.06.25 14:32 (MSK)