

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 14, лит. О	Договор:	37907.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 14	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	131759
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 1787	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-3-20-А	0,027	12	ТПТ-1-3		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,166	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1192		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0542		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,68	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	172,62	169,99	2,63	70,90	67,68	3,22	7,80	2,90	2,63		2,63	2,69		2,69		70,00				0,75
24.05.2025	24,00	*	177,34	174,74	2,60	70,42	67,30	3,12	7,80	2,90	2,60		2,60	2,66		2,66		70,00				0,74
25.05.2025	24,00	*	170,90	167,79	3,11	69,98	66,80	3,18	7,80	2,90	3,11		3,11	3,18		3,18		70,00				0,77
26.05.2025	24,00	*	168,40	165,20	3,20	70,61	67,29	3,32	7,80	2,90	3,20		3,20	3,27		3,27		70,00				0,79
27.05.2025	24,00	*	172,28	169,03	3,25	71,13	67,78	3,35	7,80	2,90	3,25		3,25	3,32		3,32		70,00				0,82
28.05.2025	24,00	*	172,18	169,09	3,09	70,81	67,45	3,36	7,80	2,90	3,09		3,09	3,16		3,16		70,00				0,80
29.05.2025	24,00	*	170,69	167,69	3,00	70,84	67,56	3,28	7,80	2,90	3,01		3,01	3,08		3,08		70,00				0,78
30.05.2025	24,00	*	161,10	157,93	3,17	70,37	67,00	3,37	7,80	2,90	3,17		3,17	3,24		3,24		70,00				0,77
31.05.2025	24,00	*	153,84	151,38	2,46	70,61	67,08	3,53	7,80	2,90	2,46		2,46	2,51		2,51		70,00				0,72
01.06.2025	24,00	*	157,58	152,94	4,64	70,98	67,36	3,62	7,80	2,90	4,64		4,64	4,74		4,74		70,00				0,90
02.06.2025	24,00	*	152,17	147,76	4,41	71,12	67,31	3,81	7,80	2,90	4,41		4,41	4,51		4,51		70,00				0,89
03.06.2025	24,00	*	149,58	146,06	3,52	71,10	67,19	3,91	7,80	2,90	3,52		3,52	3,60		3,60		70,00				0,84
04.06.2025	24,00	*	157,24	154,32	2,92	70,59	66,88	3,71	7,80	2,90	2,92		2,92	2,98		2,98		70,00				0,79
05.06.2025	24,00	*	157,43	154,63	2,80	69,77	66,18	3,59	7,80	2,90	2,80		2,80	2,87		2,87		70,00				0,77
06.06.2025	24,00	*	157,78	154,30	3,48	70,33	66,77	3,56	7,80	2,90	3,49		3,49	3,57		3,57		70,00				0,81
07.06.2025	24,00	*	155,38	152,85	2,53	70,87	67,19	3,68	7,80	2,90	2,53		2,53	2,59		2,59		70,00				0,76
08.06.2025	24,00	*	155,20	151,31	3,89	71,08	67,36	3,72	7,80	2,90	3,89		3,89	3,97		3,97		70,00				0,85
09.06.2025	24,00	*	154,40	151,54	2,86	69,59	65,88	3,71	7,80	2,90	2,86		2,86	2,93		2,93		70,00				0,78
10.06.2025	24,00	*	156,92	153,66	3,26	71,07	67,30	3,77	7,80	2,90	3,26		3,26	3,34		3,34		70,00				0,83
11.06.2025	24,00	*	156,67	153,18	3,49	70,47	66,75	3,72	7,80	2,90	3,49		3,49	3,57		3,57		70,00				0,83
12.06.2025	24,00	*	146,83	143,45	3,38	71,15	67,42	3,73	7,80	2,90	3,39		3,39	3,46		3,46		70,00				0,79
13.06.2025	24,00	*	159,29	156,42	2,87	71,45	67,73	3,72	7,80	2,90	2,87		2,87	2,93		2,93		70,00				0,80
14.06.2025	24,00	*	155,80	153,15	2,65	70,75	67,05	3,70	7,80	2,90	2,65		2,65	2,71		2,71		70,00				0,77
15.06.2025	24,00	*	155,69	151,84	3,85	70,66	67,06	3,60	7,80	2,90	3,85		3,85	3,94		3,94		70,00				0,84
16.06.2025	24,00	*	157,61	154,58	3,03	71,24	67,64	3,60	7,80	2,90	3,03		3,03	3,10		3,10		70,00				0,79
17.06.2025	12,00	*	81,54	80,10	1,44	70,00	66,59	3,41	7,80	2,90	1,44		1,44	1,45		1,45		70,00				0,37
18.06.2025		*																				
19.06.2025		*																				
20.06.2025		*																				
21.06.2025		*																				
22.06.2025		*																				
Среднее	23,54		160,25	157,06	3,20	70,69	67,14	3,55	7,80	2,90	3,20		3,20	3,27		3,27		70,00				0,80
Итого	612,00		4086,46	4004,93	81,53						81,56		81,56	83,37		83,37						20,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	159112	168542,00	-9430,77		-9644,38			997,93	23749,20
23.06.2025	164178	173558,00	-9380,15		-9592,61			1085,59	24517,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 23,41 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 101,41 м.куб.

132 час 4,4 Гкал

132 час 18,04 куб.м
Абонент подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

1,34 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.06.25 12:35 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.06.25 14:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от Абонента)

Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c

Представитель теплоснабжающей организации