

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 28, лит. В			Договор:	34977.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Шелгунова ул, д. 28, лит. В			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	112504		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	03.08.2025			Режим (схема):							
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14798			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-40-B1	0,1 45			КТПТР-05							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-40-B1	0,1 45			КТПТР-05							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ-32-B1	0,067 30			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,437			Qвент.= 0			Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0			Qгвс.= 0,2229		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0			Qгвс.ср= 0,1013		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 131,1			Gвент.= 0			Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0			Gгвс.= 40,52 Gгвс.м=		

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		Т	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.05.2025	24,00		179,72	161,89	17,83	70,74	70,53	0,21	4,90	3,90	17,84		17,84	18,24		18,24		70,00				1,30
24.05.2025	24,00		184,09	166,32	17,77	70,25	70,04	0,21	4,90	3,90	17,77		17,77	18,17		18,17		70,00				1,29
25.05.2025	24,00		178,77	159,85	18,92	69,84	69,65	0,19	4,90	3,90	18,92		18,92	19,35		19,35		70,00				1,36
26.05.2025	24,00		174,81	157,23	17,58	70,42	70,19	0,23	4,90	3,90	17,58		17,58	17,98		17,98		70,00				1,28
27.05.2025	24,00		177,27	161,20	16,07	70,91	70,70	0,21	4,90	3,90	16,07		16,07	16,43		16,43		70,00				1,18
28.05.2025	24,00		176,14	161,52	14,62	70,66	70,45	0,21	4,90	3,90	14,62		14,62	14,95		14,95		70,00				1,07
29.05.2025	24,00		174,84	160,28	14,56	70,67	70,47	0,20	4,90	3,90	14,57		14,57	14,90		14,90		70,00				1,07
30.05.2025	24,00		163,84	150,07	13,77	70,18	69,95	0,23	4,90	3,90	13,77		13,77	14,08		14,08		70,00				1,00
31.05.2025	24,00		156,11	142,66	13,45	70,42	70,18	0,24	4,90	3,90	13,45		13,45	13,76		13,76		70,00				0,98
01.06.2025	24,00		160,02	144,14	15,88	70,79	70,55	0,24	4,90	3,90	15,88		15,88	16,24		16,24		70,00				1,16
02.06.2025	24,00		156,65	138,90	17,75	70,98	70,75	0,23	4,90	3,90	17,74		17,74	18,15		18,15		70,00				1,29
03.06.2025	24,00		155,17	137,01	18,16	70,89	70,62	0,27	4,90	3,90	18,16		18,16	18,57		18,57		70,00				1,33
04.06.2025	24,00		163,33	146,11	17,22	70,40	70,17	0,23	4,90	3,90	17,22		17,22	17,61		17,61		70,00				1,25
05.06.2025	24,00		163,03	146,30	16,73	69,57	69,30	0,27	4,90	3,90	16,72		16,72	17,10		17,10		70,00				1,21
06.06.2025	24,00		163,03	146,02	17,01	70,14	69,90	0,24	4,90	3,90	17,01		17,01	17,40		17,40		70,00				1,23
07.06.2025	24,00		159,66	144,66	15,00	70,71	70,46	0,25	4,90	3,90	15,00		15,00	15,34		15,34		70,00				1,10
08.06.2025	24,00		160,87	143,24	17,63	70,89	70,62	0,27	4,90	3,90	17,63		17,63	18,03		18,03		70,00				1,29
09.06.2025	24,00		159,46	143,54	15,92	69,41	69,14	0,27	4,90	3,90	15,92		15,92	16,28		16,28		70,00				1,15
10.06.2025	24,00		162,35	145,61	16,74	70,90	70,65	0,25	4,90	3,90	16,75		16,75	17,13		17,13		70,00				1,23
11.06.2025	24,00		163,05	145,00	18,05	70,27	70,03	0,24	4,90	3,90	18,04		18,04	18,45		18,45		70,00				1,31
12.06.2025	24,00		161,06	145,90	15,16	71,01	70,75	0,26	4,90	3,90	15,16		15,16	15,50		15,50		70,00				1,12
13.06.2025	24,00		161,36	148,24	13,12	71,29	71,04	0,25	4,90	3,90	13,11		13,11	13,41		13,41		70,00				0,97
14.06.2025	24,00		158,12	145,12	13,00	70,58	70,34	0,24	4,90	3,90	12,99		12,99	13,29		13,29		70,00				0,96
15.06.2025	24,00		159,74	143,84	15,90	70,47	70,21	0,26	4,90	3,90	15,90		15,90	16,26		16,26		70,00				1,16
16.06.2025	24,00		162,90	146,35	16,55	71,02	70,80	0,22	4,90	3,90	16,55		16,55	16,92		16,92		70,00				1,21
17.06.2025	24,00		163,79	148,83	14,96	70,65	70,43	0,22	4,90	3,90	14,96		14,96	15,30		15,30		70,00				1,09
18.06.2025	24,00		163,31	148,48	14,83	70,89	70,65	0,24	4,90	3,90	14,83		14,83	15,16		15,16		70,00				1,09
19.06.2025	24,00		158,88	143,41	15,47	70,18	69,95	0,23	4,90	3,90	15,46		15,46	15,81		15,81		70,00				1,12
20.06.2025	24,00		159,37	145,14	14,23	70,78	70,53	0,25	4,90	3,90	14,23		14,23	14,55		14,55		70,00				1,05
21.06.2025	24,00		160,50	144,95	15,55	70,30	70,06	0,24	4,90	3,90	15,55		15,55	15,91		15,91		70,00				1,13
22.06.2025	24,00		162,51	143,56	18,95	70,68	70,43	0,25	4,90	3,90	18,96		18,96	19,39		19,39		70,00				1,38
Среднее	24,00		164,64	148,56	16,08	70,54	70,31	0,24	4,90	3,90	16,08		16,08	16,44		16,44		70,00				1,17
Итого	744,00		5103,75	4605,37	498,38						498,36		498,36	509,66		509,66						36,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	240740	217613,00	23126,50		26324,10			8114,83	30973,20
23.06.2025	246021	222378,00	23642,60		26851,90			8188,55	31741,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 29,62 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 509,66 м.куб.

0 час Гкал

Абонент подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

6,74 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя

Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c

25.06.25 12:35 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

26.06.25 14:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D