

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 33, лит. Ж  
Адрес: Шелгунова ул, д. 33  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

118242

график: 150/70

|                                         |                                    |                           |            |                                |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| Установленные приборы:                  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЗ поверены до: | 03.07.2026 | Режим (схема):                 | ОП: СП-0; МП: СП-0; |
| Вычислитель: СРТ 943.2 № 6101           | расходомер:                        | Gmin=                     | Gmax=      | Термопреобр.: Преобр.давления: |                     |
| Подающий трубопровод (М1)               | ПРЭМ-32-С1                         | 0,12                      | 30         | КТПТР-05                       |                     |
| Обратный трубопровод (М2)               | ПРЭМ-32-С1                         | 0,12                      | 30         | КТПТР-05                       |                     |
| Подающий ГВС (М3)                       | ПРЭМ-20-D                          | 0,08                      | 12         | ТПТ-15-2                       |                     |
| Циркуляционный ГВС (М4)                 |                                    |                           |            |                                |                     |
| Подпиточный трубопровод (Vn)            |                                    |                           |            |                                |                     |
| Расчетный алгоритм:                     | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)    | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)    |            |                                |                     |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          | Qот.= 0,336                        | Qвент.= 0                 | Qтех.= 0   | Qтех.гв.= 0                    | Qгвс.= 0,1936       |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |                                    |                           |            | Qтех.гвс.ср 0                  | Qгвс.ср= 0,088      |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    | Gот.= 100,8                        | Gвент.= 0                 | Gтех.= 0   | Gтех.гв.= 0                    | Gгвс.= 35,2 Gгвс.м= |

| Дата       | Учет ГВС (ТВ-1) |    |        |        |       |       |       |      |         |         | Контроль ГВС (ТВ-2) |    |        |        |    |            |         |       |    |         |         | Общ<br>Гкал |
|------------|-----------------|----|--------|--------|-------|-------|-------|------|---------|---------|---------------------|----|--------|--------|----|------------|---------|-------|----|---------|---------|-------------|
|            | Ти<br>час       | НС | M1     | M2     | dM    | T1    | T2    | dT   | P1      | P2      | M3                  | M4 | dM     | V3     | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3    | T4 | P3      | P4      |             |
|            |                 |    | Т      | Т      | Т     | °C    | °C    | °C   | кгс/см2 | кгс/см2 | Т                   | Т  | Т      | М3     | М3 | М3         | М3      | °C    | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |             |
| 23.05.2025 | 24,00           | *  | 196,09 | 184,00 | 12,09 | 71,12 | 67,01 | 4,11 | 7,10    | 3,50    | 115,17              |    | 115,17 | 117,85 |    | 117,85     |         | 71,13 |    | 3,70    |         | 1,63        |
| 24.05.2025 | 24,00           | *  | 201,95 | 188,76 | 13,19 | 70,62 | 66,60 | 4,02 | 7,10    | 3,50    | 118,83              |    | 118,83 | 121,56 |    | 121,56     |         | 70,63 |    | 3,70    |         | 1,71        |
| 25.05.2025 | 24,00           | *  | 195,12 | 180,99 | 14,13 | 70,22 | 66,14 | 4,08 | 7,10    | 3,50    | 115,22              |    | 115,22 | 117,84 |    | 117,84     |         | 70,24 |    | 3,70    |         | 1,75        |
| 26.05.2025 | 24,00           | *  | 191,70 | 177,99 | 13,71 | 70,78 | 66,43 | 4,35 | 7,10    | 3,50    | 113,20              |    | 113,20 | 115,81 |    | 115,81     |         | 70,80 |    | 3,70    |         | 1,76        |
| 27.05.2025 | 24,00           | *  | 195,88 | 183,61 | 12,27 | 71,26 | 67,04 | 4,22 | 7,10    | 3,50    | 115,33              |    | 115,33 | 118,02 |    | 118,02     |         | 71,27 |    | 3,70    |         | 1,66        |
| 28.05.2025 | 24,00           | *  | 196,59 | 182,91 | 13,68 | 71,06 | 66,96 | 4,10 | 7,10    | 3,50    | 115,62              |    | 115,62 | 118,12 |    | 118,12     |         | 68,29 |    | 3,70    |         | 1,74        |
| 29.05.2025 | 24,00           | *  | 194,62 | 181,44 | 13,18 | 71,07 | 67,02 | 4,05 | 7,10    | 3,50    | 113,90              |    | 113,90 | 116,14 |    | 116,14     |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,69        |
| 30.05.2025 | 24,00           | *  | 180,21 | 167,24 | 12,97 | 70,60 | 66,33 | 4,27 | 7,10    | 3,50    | 105,60              |    | 105,60 | 107,68 |    | 107,68     |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,64        |
| 31.05.2025 | 24,00           | *  | 169,36 | 157,00 | 12,36 | 70,86 | 66,25 | 4,61 | 7,10    | 3,50    | 99,17               |    | 99,17  | 101,12 |    | 101,12     |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,61        |
| 01.06.2025 | 24,00           | *  | 171,99 | 158,48 | 13,51 | 71,23 | 66,53 | 4,70 | 7,10    | 3,50    | 101,34              |    | 101,34 | 103,33 |    | 103,33     |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,72        |
| 02.06.2025 | 24,00           | *  | 163,68 | 151,79 | 11,89 | 71,43 | 66,58 | 4,85 | 7,10    | 3,50    | 96,85               |    | 96,85  | 98,75  |    | 98,75      |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,60        |
| 03.06.2025 | 24,00           | *  | 161,09 | 149,88 | 11,21 | 71,35 | 66,44 | 4,91 | 7,10    | 3,50    | 95,24               |    | 95,24  | 97,11  |    | 97,11      |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,55        |
| 04.06.2025 | 24,00           | *  | 174,69 | 162,80 | 11,89 | 70,83 | 66,32 | 4,51 | 7,10    | 3,50    | 103,19              |    | 103,19 | 105,22 |    | 105,22     |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,59        |
| 05.06.2025 | 24,00           | *  | 175,62 | 162,57 | 13,05 | 69,97 | 65,55 | 4,42 | 7,10    | 3,50    | 104,13              |    | 104,13 | 106,17 |    | 106,17     |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,65        |
| 06.06.2025 | 24,00           | *  | 173,58 | 162,63 | 10,95 | 70,55 | 66,13 | 4,42 | 7,10    | 3,50    | 102,19              |    | 102,19 | 104,20 |    | 104,20     |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,51        |
| 07.06.2025 | 24,00           | *  | 172,03 | 161,23 | 10,80 | 71,12 | 66,57 | 4,55 | 7,10    | 3,50    | 101,27              |    | 101,27 | 103,26 |    | 103,26     |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,52        |
| 08.06.2025 | 24,00           | *  | 171,39 | 159,13 | 12,26 | 71,30 | 66,71 | 4,59 | 7,10    | 3,50    | 101,38              |    | 101,38 | 103,38 |    | 103,38     |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,62        |
| 09.06.2025 | 24,00           | *  | 172,45 | 158,85 | 13,60 | 69,81 | 65,33 | 4,48 | 7,10    | 3,50    | 102,37              |    | 102,37 | 104,38 |    | 104,38     |         | 65,00 |    | 3,70    |         | 1,67        |
| 10.06.2025 | 24,00           | *  | 174,34 | 157,14 | 17,20 | 71,31 | 66,82 |      |         |         |                     |    |        |        |    |            |         |       |    |         |         |             |

| Дата, время | M1, т  | M2, т    | M3, т    | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч  |
|-------------|--------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.05.2025  | 100034 | 85864,80 | 35566,90 |       | 36475,80  |           |       | 5941,02    | 23579,20 |
| 23.06.2025  | 105745 | 91181,20 | 38931,40 |       | 39909,00  |           |       | 6216,24    | 24347,20 |

Объём потреблённого теплоносителя  $V_{\text{гвс изл.}}$  **389,72** м.куб.

Исп. прото. № 001.06.2025 №2 НЕВСКОГО РАЙОНА

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

1