

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10
Обслуживающая организация:
Источник:

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №2022222
Подающ.тр.(М1): №
Обратн.тр.(М2): №
Тр. ГВС(М3): №
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(В5):
Расчетный алгоритм:
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Режим (схема):
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Тхв, гр.С= 13.53
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gтех.пот.=
Qгвс=
Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Гкал
Дата	Тн	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.05.25	24,00	-	187,63	179,63	8,00	70,50	66,35	4,15	0,69	0,49	93,23	84,01	9,22	95,35	85,49	9,86	-	70,62	61,85	0,59	0,49	1,31
24.05.25	24,00	-	193,71	184,23	9,48	70,05	66,07	3,98	0,69	0,49	97,23	86,14	11,09	99,43	87,66	11,77	-	70,18	61,75	0,59	0,49	1,41
25.05.25	24,00	-	186,25	176,01	10,24	69,54	65,49	4,05	0,69	0,49	94,31	82,19	12,12	96,42	83,64	12,78	-	69,67	61,08	0,59	0,49	1,43
26.05.25	24,00	-	182,79	173,81	8,98	70,12	65,87	4,25	0,69	0,49	92,02	81,20	10,82	94,09	82,64	11,45	-	70,25	61,26	0,59	0,49	1,38
27.05.25	24,00	-	178,61	169,30	9,31	70,47	66,29	4,18	0,69	0,49	93,91	82,68	11,23	96,04	84,13	11,91	-	70,61	61,75	0,59	0,49	1,37
28.05.25	24,00	-	187,42	178,17	9,25	70,15	66,09	4,06	0,69	0,49	94,31	83,20	11,11	96,44	84,66	11,78	-	70,28	61,67	0,59	0,49	1,38
29.05.25	24,00	-	185,10	176,91	8,19	70,22	66,17	4,05	0,69	0,49	92,36	82,64	9,72	94,48	84,08	10,40	-	70,34	61,75	0,59	0,49	1,30
30.05.25	24,00	-	177,32	168,08	9,24	69,78	65,66	4,12	0,69	0,49	89,01	78,42	10,59	91,02	79,82	11,20	-	69,92	61,16	0,59	0,49	1,35
31.05.25	24,00	-	171,31	162,81	8,50	69,98	65,64	4,34	0,69	0,49	85,62	75,98	9,64	87,58	77,30	10,28	-	70,11	60,93	0,59	0,49	1,31
01.06.25	24,00	-	176,18	164,51	11,67	70,46	66,01	4,45	0,69	0,49	89,82	76,66	13,16	91,89	78,02	13,87	-	70,59	61,17	0,59	0,49	1,56
02.06.25	24,00	-	168,93	159,51	9,42	70,60	66,07	4,53	0,69	0,49	85,40	74,30	11,10	87,37	75,65	11,72	-	70,71	61,12	0,59	0,49	1,39
03.06.25	24,00	-	166,73	157,85	8,88	70,54	65,93	4,61	0,69	0,49	83,69	73,59	10,10	85,60	74,88	10,72	-	70,66	60,95	0,59	0,49	1,36
04.06.25	24,00	-	173,57	164,09	9,48	70,11	65,72	4,39	0,69	0,49	87,29	76,51	10,78	89,29	77,83	11,46	-	70,23	60,95	0,59	0,49	1,39
05.06.25	24,00	-	173,71	164,43	9,28	69,38	65,13	4,25	0,69	0,49	87,24	76,61	10,63	89,14	77,93	11,21	-	69,53	60,50	0,59	0,49	1,35
06.06.25	24,00	-	172,73	164,40	8,33	69,90	65,63	4,27	0,69	0,49	86,23	76,58	9,65	88,17	77,97	10,20	-	70,04	60,99	0,59	0,49	1,29
07.06.25	24,00	-	172,55	162,38	10,17	70,39	66,08	4,31	0,69	0,49	87,10	75,57	11,53	89,07	76,94	12,13	-	70,53	61,40	0,59	0,49	1,42
08.06.25	24,00	-	170,52	161,31	9,21	70,55	66,19	4,36	0,69	0,49	85,71	75,08	10,63	87,65	76,43	11,22	-	70,69	61,43	0,59	0,49	1,36
09.06.25	24,00	-	170,74	161,92	8,82	69,10	64,79	4,31	0,69	0,49	85,58	75,41	10,17	87,45	76,68	10,77	-	69,28	60,13	0,59	0,49	1,32
10.06.25	24,00	-	172,82	163,46	9,36	70,26	65,85	4,41	0,69	0,49	87,03	76,09	10,94	88,98	77,45	11,53	-	70,40	61,06	0,59	0,49	1,39
11.06.25	24,00	-	171,47	162,76	8,71	69,79	65,43	4,36	0,69	0,49	86,19	75,80	10,39	88,13	77,08	11,05	-	69,94	60,67	0,59	0,49	1,32
12.06.25	24,00	-	172,32	164,47	7,85	70,62	66,15	4,47	0,69	0,49	86,15	76,60	9,55	88,13	77,97	10,16	-	70,77	61,31	0,59	0,49	1,30
13.06.25	24,00	-	174,51	166,22	8,29	70,88	66,39	4,49	0,69	0,49	87,43	77,43	10,00	89,43	78,86	10,57	-	71,00	61,53	0,59	0,49	1,34
14.06.25	24,00	-	170,62	162,64	7,98	70,23	65,75	4,48	0,69	0,49	85,01	75,80	9,21	86,95	77,11	9,84	-	70,36	60,89	0,59	0,49	1,30
15.06.25	24,00	-	171,37	161,27	10,10	70,19	65,83	4,36	0,69	0,49	86,37	75,14	11,23	88,33	76,41	11,92	-	70,34	61,09	0,59	0,49	1,42
16.06.25	24,00	-	171,81	164,73	7,08	70,77	66,44	4,33	0,69	0,49	84,96	76,73	8,23	86,92	78,15	8,77	-	70,89	61,72	0,59	0,49	1,22
17.06.25	24,00	-	175,56	167,61	7,95	70,38	66,18	4,20	0,69	0,49	87,23	78,05	9,18	89,21	79,47	9,74	-	70,52	61,60	0,59	0,49	1,27
18.06.25	24,00	-	174,05	166,47	7,58	70,63	66,34	4,29	0,69	0,49	86,46	77,56	8,90	88,43	78,96	9,47	-	70,77	61,68	0,59	0,49	1,26
19.06.25	24,00	-	157,49	140,64	16,85	69,75	65,45	4,30	0,69	0,49	74,86	65,53	9,33	76,54	66,68	9,86	-	69,91	60,77	0,59	0,49	1,79
20.06.25	24,00	-	175,28	164,92	10,36	70,10	65,71	4,39	0,69	0,49	87,30	76,84	10,46	89,29	78,22	11,07	-	70,23	61,02	0,59	0,49	1,46
21.06.25	24,00	-	174,64	164,52	10,12	69,67	65,45	4,22	0,69	0,49	86,88	76,61	10,27	88,83	77,94	10,89	-	69,81	60,88	0,59	0,49	1,41
22.06.25	24,00	-	174,31	163,09	11,22	69,83	65,53	4,30	0,69	0,49	87,05	76,04	11,01	89,02	77,35	11,67	-	69,95	60,89	0,59	0,49	1,49
Среднее	24,00	-	175,23	165,88	9,35	70,16	65,86	4,30	0,69	0,49	87,84	77,45	10,39	89,83	78,819	11,01	-	70,29	61,19	0,59	0,49	1,38
Итого	744,00	-	5432,05	5142,15	289,90	-	-	-	-	-	2722,98	2400,99	321,99	2784,67	2443,40	341,27	-	-	-	-	-	42,63

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Тн (°C)
	22.05.25									
	22.06.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

13.53

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час
час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна / 25.06.25 12:35 (MSK)
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН / 26.06.25 14:32 (MSK)
ГОРБОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Гкал
Гкал
Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплонабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D