

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №204817		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2024 0:00:00		Тхв, гр.С= 13.53	
Подаяющ.тр.(M1): №		Расходомер:		Gmin=		Термопреобр.: КТСП-Н		№ 17870Г	
Обратн.тр.(M2): №		Расходомер:		Gmin=		Термопреобр.: КТСП-Н		№ 17870Х	
Тр. ГВС(M3): №		Расходомер:		Gmin=		Термопреобр.: ТСП-Н		№ 4158	
Тр.цирк.ГВС(M4): №		Расходомер:		Gmin=		Термопреобр.:		№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=		Термопреобр.:		№	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплототр-е
		Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.05.25	24,00	-	97,33	91,35	5,98	70,08	65,66	4,42	0,69	0,49	42,06	-	42,06	43,00	-	43,00	-	70,74	-	-	-	0,83
24.05.25	24,00	-	100,36	93,63	6,73	69,63	65,33	4,30	0,69	0,49	43,64	-	43,64	44,63	-	44,63	-	70,30	-	-	-	0,88
25.05.25	24,00	-	96,43	89,61	6,82	69,15	64,77	4,38	0,69	0,49	42,15	-	42,15	43,12	-	43,12	-	69,78	-	-	-	0,87
26.05.25	24,00	-	95,30	88,42	6,88	69,79	65,17	4,62	0,69	0,49	41,79	-	41,79	42,77	-	42,77	-	70,47	-	-	-	0,89
27.05.25	24,00	-	96,67	90,74	5,93	70,32	65,78	4,54	0,69	0,49	41,79	-	41,79	42,78	-	42,78	-	70,98	-	-	-	0,83
28.05.25	24,00	-	96,74	90,74	6,00	69,99	65,55	4,44	0,69	0,49	41,84	-	41,84	42,81	-	42,81	-	70,64	-	-	-	0,83
29.05.25	24,00	-	96,44	89,82	6,62	70,01	65,65	4,36	0,69	0,49	42,01	-	42,01	42,98	-	42,98	-	70,65	-	-	-	0,86
30.05.25	24,00	-	89,72	83,91	5,81	69,57	64,99	4,58	0,69	0,49	38,93	-	38,93	39,82	-	39,82	-	70,20	-	-	-	0,79
31.05.25	24,00	-	85,81	80,11	5,70	69,79	64,89	4,90	0,69	0,49	37,32	-	37,32	38,17	-	38,17	-	70,41	-	-	-	0,79
01.06.25	24,00	-	87,52	80,84	6,68	70,21	65,19	5,02	0,69	0,49	38,54	-	38,54	39,42	-	39,42	-	70,84	-	-	-	0,88
02.06.25	24,00	-	83,76	77,50	6,26	70,30	65,15	5,15	0,69	0,49	36,75	-	36,75	37,62	-	37,62	-	70,91	-	-	-	0,84
03.06.25	12,00	-	36,71	34,29	2,42	69,94	64,44	5,50	0,69	0,49	16,01	-	16,01	16,37	-	16,37	-	70,57	-	-	-	0,36
04.06.25																						
05.06.25																						
06.06.25																						
07.06.25																						
08.06.25																						
09.06.25																						
10.06.25																						
11.06.25																						
12.06.25																						
13.06.25																						
14.06.25																						
15.06.25																						
16.06.25																						
17.06.25																						
18.06.25																						
19.06.25																						
20.06.25																						
21.06.25																						
22.06.25																						
Среднее	23,00	-	88,57	82,58	5,99	69,90	65,21	4,68	0,69	0,49	38,57	-	38,57	15,27	-	15,27	-	70,54	-	-	0,00	0,80
Итого	276,00	-	1062,79	990,96	71,83	-	-	-	-	-	462,83	-	462,83	473,49	-	473,49	-	-	-	-	-	9,65

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25							-	-	-
	22.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **468** час 15,59 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **468** час 119,18 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 13.53 °C -2,60 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 22,64 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 192,48 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.06.25 12:35 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.06.25 14:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D