

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: БКТ-7 №222013
Подающ.тр.(М1): № 528233
Обратн.тр.(М2): № 528431
Тр. ГВС(М3): № 528384
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм:

Режим (схема):
Gmin= 0,067
Gmin= 0,067
Gmin= 0,067
Gmin=
Gmin=
лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 13.53
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

№
№
№
№
№

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.05.25	24,00	-	12,35	8,95	3,40	68,27	62,79	5,48	0,69	0,49	11,06	-	11,06	11,31	-	11,31	-	65,19	-	-	-	0,28
24.05.25	24,00	-	12,95	10,32	2,63	67,95	63,52	4,43	0,69	0,49	9,78	-	9,78	9,99	-	9,99	-	65,21	-	-	-	0,23
25.05.25	24,00	-	15,41	10,22	5,19	67,81	63,45	4,36	0,69	0,49	12,54	-	12,54	12,77	-	12,77	-	65,56	-	-	-	0,40
26.05.25	24,00	-	13,69	10,08	3,61	68,03	63,00	5,03	0,69	0,49	11,28	-	11,28	11,51	-	11,51	-	65,12	-	-	-	0,30
27.05.25	24,00	-	11,60	8,93	2,67	68,34	62,43	5,91	0,69	0,49	10,78	-	10,78	11,00	-	11,00	-	64,56	-	-	-	0,24
28.05.25	24,00	-	12,53	9,37	3,16	68,23	62,75	5,48	0,69	0,49	11,67	-	11,67	11,88	-	11,88	-	65,30	-	-	-	0,27
29.05.25	24,00	-	11,62	8,89	2,73	68,25	62,85	5,40	0,69	0,49	9,82	-	9,82	10,04	-	10,04	-	65,10	-	-	-	0,23
30.05.25	24,00	-	13,19	10,19	3,00	68,00	63,60	4,40	0,69	0,49	10,82	-	10,82	11,05	-	11,05	-	65,47	-	-	-	0,25
31.05.25	24,00	-	11,74	9,83	1,91	68,08	63,58	4,50	0,69	0,49	8,16	-	8,16	8,31	-	8,31	-	65,13	-	-	-	0,18
01.06.25	24,00	-	12,22	9,62	2,60	68,47	62,97	5,50	0,69	0,49	12,26	-	12,26	12,48	-	12,48	-	65,27	-	-	-	0,24
02.06.25	24,00	-	12,63	9,32	3,31	68,39	63,55	4,84	0,69	0,49	10,34	-	10,34	10,54	-	10,54	-	65,41	-	-	-	0,27
03.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	12,72	9,61	3,11	68,17	63,14	5,03	0,69	0,49	10,77	-	10,77	10,99	-	10,99	-	65,21	-	-	0,00	0,26
Итого	264,00	-	139,93	105,72	34,21	-	-	-	-	-	118,51	-	118,51	120,88	-	120,88	-	-	-	-	-	2,88

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25								-	-	-
	02.06.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **480**
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **480**
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 13.53
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгрвс изл:

час 5,2 Гкал
час 219,8 м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО 25.06.25 12:35 (MSK)
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО 26.06.25 14:32 (MSK)
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D