

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6
Обслуживающая организация:
Источник:

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №204763
Подающ.тр.(М1): №
Обратн.тр.(М2): №
Тр. ГВС(М3): №
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм:

Режим (схема):
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Тхв, гр.С= 13.53
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления:

зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																							Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.05.25	24,00	-	155,48	145,28	10,20	70,69	67,50	3,19	0,69	0,49	56,15	47,34	8,81	57,44	48,19	9,25	-	70,82	61,56	0,59	0,49		
24.05.25	24,00	-	160,97	150,53	10,44	70,23	67,16	3,07	0,69	0,49	58,41	49,69	8,72	59,76	50,56	9,20	-	70,37	61,48	0,59	0,49		
25.05.25	24,00	-	154,39	142,82	11,57	69,77	66,64	3,13	0,69	0,49	56,11	46,10	10,01	57,33	46,88	10,45	-	69,90	60,70	0,59	0,49		
26.05.25	24,00	-	151,69	140,09	11,60	70,40	67,09	3,31	0,69	0,49	54,80	44,57	10,23	56,01	45,35	10,66	-	70,53	60,70	0,59	0,49		
27.05.25	24,00	-	154,10	143,12	10,98	70,95	67,71	3,24	0,69	0,49	55,48	45,91	9,57	56,74	46,75	9,99	-	71,08	61,48	0,59	0,49		
28.05.25	24,00	-	154,26	144,26	10,00	70,59	67,42	3,17	0,69	0,49	55,03	46,47	8,56	56,25	47,29	8,96	-	70,73	61,39	0,59	0,49		
29.05.25	24,00	-	152,77	142,39	10,38	70,62	67,52	3,10	0,69	0,49	54,59	45,35	9,24	55,79	46,15	9,64	-	70,75	61,45	0,59	0,49		
30.05.25	24,00	-	144,83	135,28	9,55	70,16	66,98	3,18	0,69	0,49	51,33	42,96	8,37	52,53	43,67	8,86	-	70,28	60,76	0,59	0,49		
31.05.25	24,00	-	139,47	130,43	9,04	70,37	67,05	3,32	0,69	0,49	48,92	41,16	7,76	50,09	41,86	8,23	-	70,48	60,51	0,59	0,49		
01.06.25	24,00	-	142,13	131,10	11,03	70,76	67,37	3,39	0,69	0,49	49,85	40,71	9,14	51,05	41,38	9,67	-	70,87	60,51	0,59	0,49		
02.06.25	24,00	-	137,42	128,08	9,34	70,88	67,34	3,54	0,69	0,49	47,96	40,05	7,91	49,10	40,73	8,37	-	70,98	60,29	0,59	0,49		
03.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Среднее	24,00	-	149,77	139,40	10,38	70,49	67,25	3,24	0,69	0,49	53,51	44,57	8,94	54,74	45,346	9,39	-	70,62	60,98	0,59	0,17		
Итого	264,00	-	1647,51	1533,38	114,13	-	-	-	-	-	588,63	490,31	98,32	602,09	498,81	103,28	-	-	-	-	-		

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25								-	-	-
	02.06.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

480
480
13.53
32,92
291,08

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
/_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c

Представитель теплоснабжающей организации
ООО "ТЭК СПб", Яскевич Ана Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
/_____/

25.06.25 12:35 (MSK)
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:32 (MSK)
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D