

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: ПРИБРЕЖНАЯ УЛ, Д.2/41[ГВС]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
Номер прибора: 44596
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.C	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.C	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.C	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.C	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.C	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.C	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.05.2025		24										44.02	66.5	0.7	31.51	49.7	0.6	16.8	12.51	1.359	1.359
24.05.2025		24										42.96	66.6	0.7	30.86	49.1	0.6	17.5	12.1	1.346	1.346
25.05.2025		24										46.44	67.3	0.7	32.27	49.9	0.6	17.4	14.17	1.512	1.512
26.05.2025		24										46.1	66.7	0.7	34.27	50.2	0.6	16.5	11.83	1.354	1.354
27.05.2025		24										45.77	66.4	0.7	33.4	49.9	0.6	16.5	12.37	1.376	1.376
28.05.2025		24										46.52	66.2	0.7	32.95	49.7	0.6	16.5	13.57	1.441	1.441
29.05.2025		24										45.1	66.6	0.7	32.66	49.8	0.6	16.8	12.44	1.374	1.374
30.05.2025		24										43.98	66.6	0.7	32.53	49.8	0.6	16.8	11.45	1.307	1.307
31.05.2025		24										45.9	67.2	0.7	33.19	50.4	0.6	16.8	12.71	1.412	1.412
01.06.2025		24										51.33	67.2	0.7	38.64	51.7	0.6	15.5	12.69	1.449	1.449
02.06.2025		24										50.47	67.1	0.7	38.45	51.7	0.6	15.4	12.02	1.4	1.4
03.06.2025		24										50.11	67	0.7	37.63	51.5	0.6	15.5	12.48	1.417	1.417
04.06.2025		24										49.88	66	0.7	37.87	50.9	0.6	15.1	12.01	1.366	1.366
05.06.2025		24										50.44	65.9	0.7	38.15	51.2	0.6	14.7	12.29	1.373	1.373
06.06.2025		24										49.56	64.4	0.7	38.67	50.5	0.6	13.9	10.89	1.239	1.239
07.06.2025		24										50.77	64.5	0.7	39.84	50.6	0.6	13.9	10.93	1.258	1.258
08.06.2025		24										52.42	64.2	0.7	40.21	50.6	0.6	13.6	12.21	1.332	1.332
09.06.2025		24										54.55	63.5	0.7	40.67	50.3	0.6	13.2	13.88	1.417	1.417
10.06.2025		24										53.56	62.7	0.7	41.25	49.6	0.6	13.1	12.31	1.312	1.312
11.06.2025		24										54.89	63.3	0.7	41.65	50.3	0.6	13	13.24	1.38	1.38
12.06.2025		24										53.35	63.8	0.7	41.48	50.3	0.6	13.5	11.87	1.315	1.315
13.06.2025		24										51.95	63.8	0.7	40.92	49.9	0.6	13.9	11.03	1.267	1.267
14.06.2025		24										50.19	63.7	0.7	39.79	49.6	0.6	14.1	10.4	1.225	1.225
15.06.2025		24										57.35	63.8	0.7	40.07	50.7	0.6	13.1	17.28	1.626	1.626
16.06.2025		24										52.54	63.8	0.7	40.17	50.4	0.6	13.4	12.37	1.33	1.33
17.06.2025		24										52.49	63.7	0.7	40.27	50.5	0.6	13.2	12.22	1.311	1.311
18.06.2025		24										52.1	67	0.7	40.63	52.5	0.6	14.5	11.47	1.353	1.353
19.06.2025		24										53.14	66.4	0.7	40.89	52.2	0.6	14.2	12.25	1.393	1.393
20.06.2025		24										38.22	65.8	0.7	23	47.8	0.6	18	15.22	1.414	1.414
21.06.2025		24										40.93	66.5	0.7	26.41	47.6	0.6	18.9	14.52	1.463	1.463
22.06.2025		24										43.63	64.5	0.7	25.49	46.2	0.6	18.3	18.14	1.638	1.638
Среднее												49.054	65.4	0.7	36.316	50.3	0.6	15.1	12.738		
Итого		744										1520.66			1125.79				394.87	42.759	42.759
Досчёт												0			0				0	0	0
Снятие												0			0				0	0	0
Сумма												1520.66			1125.79				394.87	42.759	42.759

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 13.50 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.06.27 09:31
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

