

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.29, КОРП.1[1]
Договор: 31502


Тип прибора: СПТ-943.2
Номер прибора: 07434
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.C	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.C	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.C	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.C	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.C	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.C	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.05.2025		24	0	23	0.9	0	20.9	0.4	2.1	0	0	71.488	70.3	0.5	56.677	59.1	0.4	11.2	14.811	1.616	1.616
24.05.2025		24	0	21.7	0.9	0	20.7	0.4	1	0	0	68.019	70.6	0.5	54.746	58.7	0.4	11.9	13.273	1.529	1.529
25.05.2025		24	0	21.7	0.9	0	20.8	0.4	0.9	0	0	69.869	70.8	0.5	54.377	58.9	0.4	11.9	15.492	1.686	1.686
26.05.2025		24	0	21.5	0.9	0	20.6	0.4	0.9	0	0	68.666	70.5	0.5	53.695	58.5	0.4	12	14.971	1.64	1.64
27.05.2025		24	0	21.6	0.9	0	20.9	0.4	0.7	0	0	68.53	70	0.5	53.796	58.2	0.4	11.8	14.734	1.615	1.615
28.05.2025		24	0	21.9	0.9	0	21.1	0.4	0.8	0	0	68.766	69.6	0.5	53.728	58.1	0.4	11.5	15.038	1.614	1.614
29.05.2025		24	0	22.1	0.9	0	21.4	0.4	0.7	0	0	37.187	70.3	0.5	31.254	58.6	0.4	11.7	5.933	0.756	0.756
30.05.2025		24	0	21.9	0.9	0	21.4	0.4	0.5	0	0	41.013	70.1	0.5	30.305	61.1	0.4	9	10.708	1.37	1.37
31.05.2025		24	0	22.3	0.9	0	21.6	0.4	0.7	0	0	70.047	70.9	0.5	58.048	59.8	0.4	11.1	11.999	1.441	1.441
01.06.2025		24	0	21.9	0.9	0	21.2	0.4	0.7	0	0	71.859	70.6	0.5	58.233	59.5	0.4	11.1	13.626	1.556	1.556
02.06.2025		24	0	21.8	0.9	0	21.1	0.4	0.7	0	0	71.982	70.7	0.5	58.397	59.3	0.4	11.4	13.585	1.57	1.57
03.06.2025		24	0	22	0.9	0	21.4	0.4	0.6	0	0	69.92	70.5	0.5	55.774	59	0.4	11.5	14.146	1.583	1.583
04.06.2025		24	0	22.1	0.9	0	21.4	0.4	0.7	0	0	67.045	69.4	0.5	51.586	57.7	0.4	11.7	15.459	1.622	1.622
05.06.2025		24	0	22.2	0.9	0	21.6	0.4	0.6	0	0	68.261	69.4	0.5	54.578	58	0.4	11.4	13.683	1.519	1.519
06.06.2025		24	0	22.6	0.9	0	22	0.4	0.6	0	0	68.612	67.6	0.5	54.714	57	0.4	10.6	13.898	1.473	1.473
07.06.2025		24	0	22.6	0.9	0	21.9	0.4	0.7	0	0	68.777	67.8	0.5	56.427	57	0.4	10.8	12.35	1.396	1.396
08.06.2025		24	0	22.5	0.9	0	21.9	0.4	0.6	0	0	70.594	67.4	0.5	56.267	56.8	0.4	10.6	14.327	1.517	1.517
09.06.2025		24	0	22.3	0.9	0	21.6	0.4	0.7	0	0	70.636	66.6	0.5	56.515	56.4	0.4	10.2	14.121	1.468	1.468
10.06.2025		24	0	21.9	0.9	0	21.2	0.4	0.7	0	0	67.634	65.7	0.5	53.698	55.4	0.4	10.3	13.936	1.426	1.426
11.06.2025		24	0	21.7	0.9	0	21.1	0.4	0.6	0	0	64.316	66.4	0.5	51.162	55.3	0.4	11.1	13.154	1.398	1.398
12.06.2025		24	0	21.7	0.9	0	20.9	0.4	0.8	0	0	63.99	67	0.5	51.146	55.5	0.4	11.5	12.844	1.401	1.401
13.06.2025		24	0	21.6	0.9	0	20.9	0.4	0.7	0	0	61.955	67.2	0.5	52.93	55.6	0.4	11.6	9.025	1.179	1.179
14.06.2025		24	0	21.2	0.9	0	20.5	0.4	0.7	0	0	62.64	67.2	0.5	50.844	55.6	0.4	11.6	11.796	1.341	1.341
15.06.2025		24	0	21.8	0.9	0	21.2	0.4	0.6	0	0	63.366	66.6	0.5	50.696	55.4	0.4	11.2	12.67	1.371	1.371
16.06.2025		24	0	22.4	0.9	0	21.8	0.4	0.6	0	0	63.021	66.9	0.5	49.131	55.8	0.4	11.1	13.89	1.434	1.434
17.06.2025		24	0	22.7	0.9	0	22	0.4	0.7	0	0	62.813	66.9	0.5	50.473	55.8	0.4	11.1	12.34	1.344	1.344
18.06.2025		24	0	22.9	0.9	0	22.3	0.4	0.6	0	0	64.158	70.6	0.5	51.007	58.3	0.4	12.3	13.151	1.503	1.503
19.06.2025		24	0	22.9	0.9	0	22.1	0.4	0.8	0	0	63.382	69.9	0.5	50.959	58.3	0.4	11.6	12.423	1.411	1.411
20.06.2025		24	0	21.9	0.9	0	21.1	0.4	0.8	0	0	62.902	70.6	0.5	51.508	58.6	0.4	12	11.394	1.374	1.374
21.06.2025		24	0	21.4	0.9	0	20.6	0.4	0.8	0	0	62.769	70.6	0.5	52.034	58.7	0.4	11.9	10.735	1.329	1.329
22.06.2025		24	0	20.8	0.9	0	19.9	0.4	0.9	0	0	63.949	68.8	0.5	47.135	57.3	0.4	11.5	16.814	1.649	1.649
Среднее			0	22	0.9	0	21.3	0.4	0.8	0		65.102	68.9	0.5	51.995	57.6	0.4	11.3	13.107		
Итого		744	0			0				0	0	2018.166			1611.84				406.326	45.131	45.131
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			0			0				0	0	2018.166			1611.84				406.326	45.131	45.131

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 13.50 V гвс (м3) = 406.33 W гвс (Гкал) = 39.76 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"



Отчет принят : 2025.06.26 15:03
Комментарии ответственного лица :

/Подпись_____