

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.1[ГВС]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
Номер прибора: 48806
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.05.2025		24										84.57	71.7	0.7	80.32	66.9	0.6	4.8	4.25	0.696	0.696
24.05.2025		24										61.54	72.1	0.7	52.09	66.7	0.6	5.4	9.45	0.95	0.95
25.05.2025		24										19.72	71.7	0.7	7.59	67.7	0.6	4	12.13	0.882	0.882
26.05.2025		24										84.46	72	0.7	79.2	66.9	0.6	5.1	5.26	0.758	0.758
27.05.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
28.05.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
29.05.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
30.05.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
31.05.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
01.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
02.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
03.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
04.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
05.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
06.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
07.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
08.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
09.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
10.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
11.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
12.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
13.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
14.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
15.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
16.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
17.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
18.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
19.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
20.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
21.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
22.06.2025		24										62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77	0.822	0.822
Среднее												62.57	71.9	0.7	54.8	67.1	0.6	4.8	7.77		
Итого		744										1939.68			1698.8				240.88	25.48	25.48
Досчёт												0			0				0	0	0
Снятие												0			0				0	0	0
Сумма												1939.68			1698.8				240.88	25.48	25.48

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 13.50 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.06.27 09:34
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

