

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.6, КОРП.2[ГВС]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
Номер прибора: 44611
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.05.2025		24										119.31	72.2	0.7	113.5	68.8	0.6	3.4	5.81	0.829	0.829
24.05.2025		24										113.94	72.6	0.7	109.04	68.2	0.6	4.4	4.9	0.853	0.853
25.05.2025		24										113.69	72.8	0.7	108.02	68.4	0.6	4.4	5.67	0.932	0.932
26.05.2025		24										112.81	72.5	0.7	108.69	67.9	0.6	4.6	4.12	0.853	0.853
27.05.2025		24										112.15	72.1	0.7	109.07	67.1	0.6	5	3.08	0.813	0.813
28.05.2025		24										115.05	71.7	0.7	109.81	67	0.6	4.7	5.24	0.91	0.91
29.05.2025		24										112.23	72.2	0.7	108.79	67.4	0.6	4.8	3.44	0.818	0.818
30.05.2025		24										111.81	72.4	0.7	108.75	67.5	0.6	4.9	3.06	0.789	0.789
31.05.2025		24										113.3	73.1	0.7	108.97	68.2	0.6	4.9	4.33	0.897	0.897
01.06.2025		24										113.46	72.7	0.7	110.16	67.8	0.6	4.9	3.3	0.869	0.869
02.06.2025		24										113.78	72.7	0.7	110.59	67.8	0.6	4.9	3.19	0.812	0.812
03.06.2025		24										113.15	72.4	0.7	110.01	67.6	0.6	4.8	3.14	0.823	0.823
04.06.2025		24										111.68	71.5	0.7	109.45	66.6	0.6	4.9	2.23	0.77	0.77
05.06.2025		24										114.58	71.3	0.7	111.7	66.3	0.6	5	2.88	0.849	0.849
06.06.2025		24										113.31	69.3	0.7	111.03	64.5	0.6	4.8	2.28	0.749	0.749
07.06.2025		24										116.69	69.6	0.7	113.83	64.9	0.6	4.7	2.86	0.788	0.788
08.06.2025		24										118.26	69.2	0.7	114.13	64.6	0.6	4.6	4.13	0.858	0.858
09.06.2025		24										118.37	68	0.7	114.56	63.6	0.6	4.4	3.81	0.823	0.823
10.06.2025		24										116.44	67.7	0.7	112.47	63.2	0.6	4.5	3.97	0.826	0.826
11.06.2025		24										116.35	68.1	0.7	112.01	63.6	0.6	4.5	4.34	0.846	0.846
12.06.2025		24										102.21	68.8	0.7	100	64.4	0.6	4.4	2.21	0.63	0.63
13.06.2025		24										111.07	69.1	0.7	106.11	67.2	0.6	1.9	4.96	0.582	0.582
14.06.2025		24										108.92	69	0.7	103.75	66.7	0.6	2.3	5.17	0.614	0.614
15.06.2025		24										109.9	68.3	0.7	103.06	65.7	0.6	2.6	6.84	0.761	0.761
16.06.2025		24										109.32	69	0.7	102.97	65.3	0.6	3.7	6.35	0.823	0.823
17.06.2025		24										109.33	68.8	0.7	105.41	64.2	0.6	4.6	3.92	0.758	0.758
18.06.2025		24										66.4	72.3	0.7	57.89	66.6	0.6	5.7	8.51	1.313	1.313
19.06.2025		24										116.69	69.6	0.7	113.83	64.9	0.6	4.7	2.86	0.788	0.788
20.06.2025		24										122.11	72.6	0.7	119.95	67.6	0.6	5	2.16	0.798	0.798
21.06.2025		24										107.86	72.5	0.7	103.35	66.9	0.6	5.6	4.51	0.938	0.938
22.06.2025		24										100.85	70.2	0.7	94.5	64.7	0.6	5.5	6.35	1.027	1.027
Среднее												111.452	70.8	0.7	107.271	66.3	0.6	4.5	4.181		
Итого		744										3455.02			3325.4				129.62	25.739	25.739
Досчёт												0			0				0	0	0
Снятие												0			0				0	0	0
Сумма												3455.02			3325.4				129.62	25.739	25.739

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 13.50 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.06.27 09:32
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

