

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 1, лит. В	Договор:	24167.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	1-й Рабфаковский пер, д. 9, корп. 1, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	67683
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 39117	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3201	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0702		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0319		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 96,03	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 12,76	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025	24,00	*	106,36	99,02	7,34	69,68	68,81	0,87	5,80	3,90	8,76		8,76	8,96		8,96		69,96		4,90		0,61
24.06.2025	24,00	*	103,87	98,49	5,38	69,99	69,08	0,91	5,80	3,90	6,79		6,79	6,94		6,94		69,89		4,90		0,47
25.06.2025	24,00	*	104,71	99,25	5,46	69,68	68,72	0,96	5,80	3,90	6,88		6,88	7,03		7,03		69,67		4,90		0,48
26.06.2025	24,00	*	104,78	98,98	5,80	69,58	68,69	0,89	5,80	3,90	7,19		7,19	7,35		7,35		69,37		4,90		0,50
27.06.2025	24,00	*	104,56	98,37	6,19	69,74	68,86	0,88	5,80	3,90	7,61		7,61	7,78		7,78		69,79		4,90		0,53
28.06.2025	24,00	*	104,29	98,38	5,91	70,54	69,68	0,86	5,80	3,90	7,36		7,36	7,53		7,53		70,31		4,90		0,52
29.06.2025	24,00	*	104,99	98,53	6,46	70,37	69,49	0,88	5,80	3,90	7,97		7,97	8,15		8,15		70,33		4,90		0,56
30.06.2025	24,00	*	104,94	98,95	5,99	70,13	69,22	0,91	5,80	3,90	7,51		7,51	7,68		7,68		70,17		4,90		0,53
01.07.2025	24,00	*	103,78	97,98	5,80	69,81	68,86	0,95	5,80	3,90	7,30		7,30	7,46		7,46		69,73		4,90		0,51
02.07.2025	24,00	*	104,71	96,33	8,38	58,79	58,87	-0,08	5,80	3,90	9,85		9,85	9,98		9,98		52,25		4,90		0,51
03.07.2025	22,00	*	33,31	30,79	2,52	13,48	13,44	0,04	2,11	1,42	3,02		3,02	3,04		3,04		13,50		1,78		0,11
04.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
05.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
06.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
07.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
08.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
09.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.07.2025	24,00	*	56,14	47,36	8,78	39,51	39,59	-0,08	5,80	3,90	9,89		9,89	9,97		9,97		37,63		4,90		0,37
17.07.2025	24,00	*	104,15	98,48	5,67	69,19	68,85	0,34	5,80	3,90	7,36		7,36	7,52		7,52		68,43		4,90		0,50
18.07.2025	24,00	*	109,76	105,62	4,14	72,35	71,97	0,38	5,80	3,90	6,27		6,27	6,42		6,42		72,14		4,90		0,45
19.07.2025	24,00	*	107,66	103,73	3,93	72,17	71,83	0,34	5,80	3,90	5,97		5,97	6,12		6,12		71,84		4,90		0,43
20.07.2025	24,00	*	109,20	103,96	5,24	70,44	70,16	0,28	5,80	3,90	7,24		7,24	7,40		7,40		69,86		4,90		0,51
21.07.2025	24,00	*	108,80	103,78	5,02	69,19	68,89	0,30	5,80	3,90	6,96		6,96	7,12		7,12		68,89		4,90		0,48
22.07.2025	24,00	*	106,11	102,41	3,70	68,73	68,43	0,30	5,80	3,90	5,68		5,68	5,81		5,81		68,28		4,90		0,39
Среднее	23,93		59,57	56,17	3,40	38,78	38,45	0,33	3,36	2,26	4,33		4,33	4,42		4,42		38,40		2,84		0,28
Итого	718,00		1782,12	1680,41	101,71						129,61		129,61	132,26		132,26						8,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	12444,5	11578,70	1027,77		1046,36			334,11	2605,55
23.07.2025	14356,6	13384,10	1169,46		1190,86			405,41	3349,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 6,24 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 132,89 м.куб.

2 час 0,04 Гкал
2 час 0,63 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2.26 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.07.25 15:35 (MSK)

28.07.25 15:58 (MSK)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5d1880a5a4f

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D