

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 6, лит. 3				Договор:	24193.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	2-й Рабфаковский пер, д. 6, лит. 3				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	67793			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 27.08.2028					Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;				
Вычислитель: СПТ 943.1 № 33781					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ИТЭМ-32 0,12					ИТЭМ-32 30					КТПТР-05				
Обратный трубопровод (M2)					ИТЭМ-32 0,12					ИТЭМ-32 30					КТПТР-05				
Подающий ГВС (M3)					ИТЭМ-25 0,068					ИТЭМ-25 17					ТПТ 15-2				
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,215 Qвент.= 0					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0 Qгвс.= 0,1399				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,0636				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 64,5 Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gгвс.= 0 Gгвс.м= 25,44				