

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 3 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 3 ТЦ-1
Телефон:
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №34094		Режим (схема):		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.06.25	24,00	-	16,56	0,39	16,16	68,77	21,44	47,33	0,59	0,39	16,68	-	16,68	17,04	-	17,04	-	68,27	-	0,49	-	1,14
24.06.25	24,00	-	16,56	0,58	15,98	68,98	22,33	46,65	0,59	0,39	16,78	-	16,78	17,14	-	17,14	-	68,43	-	0,49	-	1,15
25.06.25	24,00	-	18,09	0,51	17,59	68,89	21,77	47,12	0,59	0,39	18,31	-	18,31	18,71	-	18,71	-	68,37	-	0,49	-	1,25
26.06.25	24,00	-	16,66	0,45	16,21	68,60	20,66	47,94	0,59	0,39	16,78	-	16,78	17,14	-	17,14	-	68,06	-	0,49	-	1,14
27.06.25	24,00	-	16,17	0,51	15,66	68,94	20,95	48,00	0,59	0,39	16,37	-	16,37	16,72	-	16,72	-	68,38	-	0,49	-	1,12
28.06.25	24,00	-	15,26	0,35	14,91	69,49	22,25	47,24	0,59	0,39	15,41	-	15,41	15,75	-	15,75	-	68,94	-	0,49	-	1,06
29.06.25	24,00	-	18,00	0,49	17,51	69,52	21,80	47,72	0,59	0,39	18,27	-	18,27	18,67	-	18,67	-	68,98	-	0,49	-	1,26
30.06.25	24,00	-	18,08	0,41	17,66	69,09	20,76	48,33	0,59	0,39	18,27	-	18,27	18,67	-	18,67	-	68,56	-	0,49	-	1,25
01.07.25	24,00	-	16,29	0,60	15,69	68,79	20,96	47,83	0,59	0,39	16,47	-	16,47	16,83	-	16,83	-	68,22	-	0,49	-	1,12
02.07.25	24,00	-	19,90	0,40	19,50	54,49	21,50	32,98	0,59	0,39	20,20	-	20,20	20,48	-	20,48	-	54,01	-	0,49	-	1,09
03.07.25	24,00	-	11,31	0,40	10,91	34,04	23,32	10,72	0,59	0,39	11,48	-	11,48	11,54	-	11,54	-	33,65	-	0,49	-	0,39
04.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,39	19,73	8,66	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	28,26	-	0,49	-	0,00
05.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,06	17,76	0,30	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,63	-	0,49	-	0,00
06.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	18,08	0,03	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,82	-	0,49	-	0,00
07.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	18,37	-0,19	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,96	-	0,49	-	0,00
08.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,30	18,99	0,31	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,80	-	0,49	-	0,00
09.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,36	17,98	0,38	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,15	-	0,49	-	0,00
10.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,16	17,79	0,37	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,20	-	0,49	-	0,00
11.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,05	17,81	1,24	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,44	-	0,49	-	0,00
12.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,08	19,09	-0,01	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,52	-	0,49	-	0,00
13.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,78	19,77	1,01	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	20,41	-	0,49	-	0,00
14.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,81	20,43	0,38	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	20,30	-	0,49	-	0,00
15.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,32	20,31	0,02	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	20,21	-	0,49	-	0,00
16.07.25	24,00	-	47,64	36,16	11,48	40,26	39,79	0,47	0,59	0,39	12,38	-	12,38	12,49	-	12,49	-	40,29	-	0,49	-	0,50
17.07.25	24,00	-	97,77	77,00	20,77	68,97	68,62	0,35	0,59	0,39	21,66	-	21,66	22,14	-	22,14	-	69,16	-	0,49	-	1,50
18.07.25	24,00	-	95,15	82,69	12,46	72,17	71,94	0,23	0,59	0,39	13,22	-	13,22	13,53	-	13,53	-	71,85	-	0,49	-	0,95
19.07.25	24,00	-	93,93	81,67	12,27	71,93	71,74	0,20	0,59	0,39	13,06	-	13,06	13,36	-	13,36	-	71,37	-	0,49	-	0,93
20.07.25	24,00	-	94,70	81,80	12,90	70,22	70,05	0,16	0,59	0,39	13,72	-	13,72	14,02	-	14,02	-	69,56	-	0,49	-	0,95
21.07.25	24,00	-	93,68	81,30	12,38	68,99	68,80	0,19	0,59	0,39	13,21	-	13,21	13,50	-	13,50	-	68,54	-	0,49	-	0,91
22.07.25	24,00	-	94,48	80,48	14,00	68,55	68,36	0,20	0,59	0,39	14,81	-	14,81	15,13	-	15,13	-	68,15	-	0,49	-	1,01
Среднее	24,00	-	26,67	17,54	9,13	46,98	30,77	16,21	0,59	0,39	9,57	-	9,57	9,76	-	9,76	-	46,58	-	0,49	0,00	0,62
Итого	720,00	-	800,24	526,20	274,07	-	-	-	-	-	287,07	-	287,07	292,85	-	292,85	-	-	-	-	-	18,72

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.06.25							-	-	-
	22.07.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

17,360

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.07.25 15:35 (MSK)
28.07.25 15:56 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5dc1880a5a4f
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D