

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025  
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 4  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор: 9136.038.1 от 01.10.2008  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 4

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №253411 Подающ.тр.(М1): № 519279 Обратн.тр.(М2): № 519322 Тр. ГВС(М3): № 518844 Тр.цирк.ГВС(М4): № Тр.подпитки(В5):	Расходомер: ПРЭМ 40 В1 Расходомер: ПРЭМ 40 В1 Расходомер: ПРЭМ 32 С1 Расходомер: Расходомер:	Gmin= 0,1 Gmin= 0,1 Gmin= 0,12 Gmin= Gmin=	Режим (схема): лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	Gmax= 45 Gmax= 45 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 51063Г Термопреобр.: КТСП-Н № 51063Х Термопреобр.: ТСП-Н № 4056 Термопреобр.: Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 17.36 Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	Qот=0.347 Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс=0.1958 Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	
23.06.25	24,00	-	79,68	69,69	9,99	66,92	60,22	6,70	0,69	0,49	32,27	-	32,27	32,96	-	32,96	-	66,89	-	-	-	1,14
24.06.25	24,00	-	77,44	69,17	8,27	67,02	60,33	6,69	0,69	0,49	30,35	-	30,35	30,98	-	30,98	-	66,91	-	-	-	1,02
25.06.25	24,00	-	78,77	69,93	8,84	66,83	60,16	6,67	0,69	0,49	31,11	-	31,11	31,75	-	31,75	-	66,76	-	-	-	1,06
26.06.25	24,00	-	78,97	68,98	9,99	66,72	60,02	6,70	0,69	0,49	31,95	-	31,95	32,60	-	32,60	-	66,62	-	-	-	1,13
27.06.25	24,00	-	76,39	68,06	8,33	66,86	60,14	6,72	0,69	0,49	29,94	-	29,94	30,58	-	30,58	-	66,78	-	-	-	1,02
28.06.25	24,00	-	76,70	68,26	8,44	67,57	60,80	6,77	0,69	0,49	30,01	-	30,01	30,66	-	30,66	-	67,47	-	-	-	1,03
29.06.25	24,00	-	77,88	67,99	9,89	67,45	60,65	6,80	0,69	0,49	31,34	-	31,34	32,00	-	32,00	-	67,35	-	-	-	1,13
30.06.25	24,00	-	77,45	68,06	9,39	67,10	60,35	6,75	0,69	0,49	30,88	-	30,88	31,51	-	31,51	-	67,01	-	-	-	1,09
01.07.25	24,00	-	76,02	67,41	8,61	66,86	60,11	6,75	0,69	0,49	29,85	-	29,85	30,46	-	30,46	-	66,78	-	-	-	1,03
02.07.25	24,00	-	78,18	66,04	12,14	55,36	51,49	3,87	0,69	0,49	32,98	-	32,98	33,44	-	33,44	-	54,02	-	-	-	0,93
03.07.25	24,00	-	22,08	19,68	2,40	37,10	35,31	1,79	0,69	0,49	9,21	-	9,21	9,28	-	9,28	-	36,56	-	-	-	0,34
04.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,77	21,52	-0,75	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,84	-	-	-	0,00
05.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,75	19,83	-1,08	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,24	-	-	-	0,00
06.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,15	19,93	-0,78	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,88	-	-	-	0,00
07.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,24	19,79	-0,55	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,92	-	-	-	0,00
08.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,67	20,17	-0,50	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	20,03	-	-	-	0,00
09.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,64	19,13	-0,49	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,30	-	-	-	0,00
10.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	47,03	41,37	5,66	47,77	44,11	3,65	0,69	0,49	18,82	-	18,82	19,19	-	19,19	-	47,73	-	-	0,00	0,64
Итого	408,00	-	799,56	703,27	96,29	-	-	-	-	-	319,89	-	319,89	326,22	-	326,22	-	-	-	-	-	10,92

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.06.25								
	09.07.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 3,83 Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144** час 34,65 м3  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17.36 °C 2,31 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 12,44 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 132,90 м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5dc1880a5a4f

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.07.25 15:35 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	28.07.25 15:56 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D