

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №208238		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53			
Подающ.тр.(М1): № 522858	Расходомер:	ПРЭМ 32 B1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Г	Преобр.давления:	№			
Обратн.тр.(М2): № 522766	Расходомер:	ПРЭМ 32 B1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Х	Преобр.давления:	№			
Тр. ГВС(М3): № 521820	Расходомер:	ПРЭМ 32 B1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4433	Преобр.давления:	№			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						Общие теплототр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.06.25		-																				
24.06.25		-																				
25.06.25		-																				
26.06.25		-																				
27.06.25		-																				
28.06.25		-																				
29.06.25		-																				
30.06.25		-																				
01.07.25		-																				
02.07.25		-																				
03.07.25	24,00	-																				
04.07.25	24,00	-																				
05.07.25	24,00	-																				
06.07.25	24,00	-																				
07.07.25	24,00	-																				
08.07.25	24,00	-																				
09.07.25	24,00	-																				
10.07.25	24,00	-																				
11.07.25	24,00	-																				
12.07.25	24,00	-																				
13.07.25	24,00	-																				
14.07.25	24,00	-																				
15.07.25	24,00	-																				
16.07.25	24,00	-																				
17.07.25		-																				
18.07.25		-																				
19.07.25		-																				
20.07.25		-																				
21.07.25		-																				
22.07.25		-																				
Среднее	24,00	-																				
Итого	336,00	-																				

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25							-	-	-
	16.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **384** час 19,6 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **384** час 151,06 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 17,360 °C 2,62 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 16,98 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 151,06 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5dc1880a5a4f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.07.25 15:35 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.07.25 15:56 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D