

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 2, лит. Ю	Договор:	38379.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	132575
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207262	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	КТСП-Н			
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,205	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1214		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0552		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 61,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 22,08	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025	24,00		141,86	137,17	4,69	67,80	64,12	3,68	6,80	4,90	91,83	85,38	6,45	93,75	86,91	6,84		67,72	62,49	5,80	4,90	0,89
24.06.2025	24,00		141,52	137,42	4,10	68,36	64,67	3,69	6,80	4,90	91,39	85,53	5,86	93,35	87,11	6,24		68,27	63,04	5,80	4,90	0,85
25.06.2025	24,00		143,08	138,29	4,79	68,09	64,41	3,68	6,80	4,90	92,48	86,01	6,47	94,47	87,60	6,87		68,01	62,78	5,80	4,90	0,89
26.06.2025	24,00		142,67	136,82	5,85	68,02	64,32	3,70	6,80	4,90	92,22	86,05	6,17	94,17	87,62	6,55		67,93	62,70	5,80	4,90	0,87
27.06.2025	24,00		141,61	137,73	3,88	68,16	64,46	3,70	6,80	4,90	91,34	85,70	5,64	93,29	87,29	6,00		68,07	62,82	5,80	4,90	0,84
28.06.2025	24,00		143,09	138,28	4,81	69,04	65,34	3,70	6,80	4,90	92,56	85,97	6,59	94,55	87,63	6,92		68,95	63,69	5,80	4,90	0,91
29.06.2025	24,00		142,30	137,67	4,63	68,92	65,18	3,74	6,80	4,90	91,99	85,67	6,32	93,95	87,27	6,68		68,84	63,52	5,80	4,90	0,89
30.06.2025	24,00		141,79	137,28	4,51	68,48	64,74	3,74	6,80	4,90	91,54	85,46	6,08	93,49	87,04	6,45		68,40	63,08	5,80	4,90	0,87
01.07.2025	24,00		141,54	136,38	5,16	68,21	64,49	3,72	6,80	4,90	91,62	84,79	6,83	93,59	86,35	7,24		68,14	62,83	5,80	4,90	0,92
02.07.2025	24,00		114,27	106,76	7,51	61,60	59,56	2,04	6,80	4,90	60,71	52,28	8,43	61,88	53,19	8,69		64,04	60,90	5,80	4,90	0,70
03.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.07.2025	24,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2025	24,00																					0,00
16.07.2025	24,00																					0,00
17.07.2025																						
18.07.2025																						
19.07.2025																						
20.07.2025																						
21.07.2025																						
22.07.2025																						
Среднее	24,00		58,07	55,99	2,08	30,76	29,15	1,61	3,09	2,23	36,99	34,28	2,70	37,77	34,92	2,85		30,83	28,54	2,64	2,23	0,36
Итого	576,00		1393,73	1343,80	49,93						887,68	822,84	64,84	906,49	838,01	68,48						8,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	155385	147753,00	98880,70	90345,30	101374,00	92257,40		4007,01	30744,00
15.07.2025	156945	149257,00	99864,70	91253,70	102379,00	93182,60		4025,83	31296,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 11,99 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, 109,58 м.куб.

144 час 5,16 Гкал
144 час 41,1 куб.м
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
1.8 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5d1880a5a4f
Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.07.25 15:35 (MSK)
28.07.25 15:56 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D