

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 109, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 109, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **42645.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 149099**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14806	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,4987	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 149,61	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 35,2 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.06.2025	24,00	*	155,77	136,73	19,04	68,65	68,32	0,33	4,90	3,90	18,58		18,58	18,98		18,98		68,44		4,40		1,27	
24.06.2025	24,00	*	154,28	136,39	17,89	68,97	68,67	0,30	4,90	3,90	17,49		17,49	17,87		17,87		68,51		4,40		1,20	
25.06.2025	24,00	*	155,33	137,55	17,78	68,68	68,34	0,34	4,90	3,90	17,42		17,42	17,80		17,80		68,49		4,40		1,19	
26.06.2025	24,00	*	154,83	138,70	16,13	68,62	68,16	0,46	4,90	3,90	16,80		16,80	17,16		17,16		68,29		4,40		1,15	
27.06.2025	24,00	*	154,14	136,45	17,69	68,73	68,40	0,33	4,90	3,90	17,06		17,06	17,43		17,43		68,50		4,40		1,17	
28.06.2025	24,00	*	155,68	138,33	17,35	69,47	69,19	0,28	4,90	3,90	16,98		16,98	17,35		17,35		69,06		4,40		1,17	
29.06.2025	24,00	*	158,36	137,82	20,54	69,32	68,99	0,33	4,90	3,90	20,18		20,18	20,63		20,63		69,07		4,40		1,39	
30.06.2025	24,00	*	155,39	137,55	17,84	69,10	68,75	0,35	4,90	3,90	17,51		17,51	17,89		17,89		68,84		4,40		1,21	
01.07.2025	24,00	*	157,52	136,22	21,30	68,80	68,47	0,33	4,90	3,90	20,86		20,86	21,31		21,31		68,63		4,40		1,43	
02.07.2025	24,00	*	161,46	136,76	24,70	58,05	58,51	-0,46	4,90	3,90	24,14		24,14	24,48		24,48		53,91		4,40		1,30	
03.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
05.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
06.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
07.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
08.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
09.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15.07.2025	24,00	*																					0,00
16.07.2025	24,00	*																					0,00
17.07.2025																							
18.07.2025																							
19.07.2025																							
20.07.2025																							
21.07.2025																							
22.07.2025																							
Среднее	24,00		65,11	57,19	7,93	30,84	30,72	0,12	2,23	1,77	7,79		7,79	7,95		7,95		30,53		2,00		0,52	
Итого	576,00		1562,76	1372,50	190,26						187,02		187,02	190,90		190,90						12,48	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	207567	181468,00	25694,30		26337,70			8769,37	32197,20
15.07.2025	209342	183026,00	25907,60		26555,40			8798,31	32749,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **17,36 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **14,79** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **305,44** м.куб.

144 час **7,5** Гкал
 144 час **114,54** куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

5,19 Гкал
ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5dc1880a5a4f

26.07.25 15:35 (MSK) Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
 Представитель теплоснабжающей организации

28.07.25 15:56 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9A5ADBBC48F8D