

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 11, лит. А	Договор:	33946.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	109715
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207218	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1729	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1182		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0537		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 54,6	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,48	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025	24,00		83,60	78,77	4,83	68,92	68,71	0,21	6,80	4,90	6,87		6,87	7,03		7,03		68,11				0,47
24.06.2025	24,00		83,92	78,90	5,02	68,28	68,03	0,25	6,80	4,90	7,14		7,14	7,31		7,31		68,16				0,49
25.06.2025	24,00	*	83,26	78,12	5,14	68,36	68,07	0,29	6,80	4,90	7,22		7,22	7,38		7,38		68,69				0,49
26.06.2025	24,00		81,26	76,20	5,06	68,29	68,04	0,25	6,80	4,90	7,13		7,13	7,28		7,28		68,01				0,48
27.06.2025	24,00	*	81,15	76,17	4,98	68,33	68,13	0,20	6,80	4,90	6,99		6,99	7,15		7,15		67,61				0,47
28.06.2025	24,00	*	81,33	76,21	5,12	66,67	66,43	0,24	6,80	4,90	7,11		7,11	7,25		7,25		66,54				0,47
29.06.2025	24,00	*	81,01	75,32	5,69	68,42	68,19	0,23	6,80	4,90	7,53		7,53	7,70		7,70		68,05				0,51
30.06.2025	24,00	*	53,90	50,90	3,00	66,60	66,24	0,36	6,80	4,90	5,14		5,14	5,22		5,22		62,75				0,32
01.07.2025	24,00	*	82,74	76,91	5,83	69,66	69,43	0,23	6,80	4,90	7,70		7,70	7,88		7,88		69,22				0,53
02.07.2025	24,00		87,66	82,42	5,24	70,19	69,95	0,24	6,80	4,90	7,32		7,32	7,50		7,50		70,06				0,52
03.07.2025	24,00		87,07	82,65	4,42	69,36	69,14	0,22	6,80	4,90	6,66		6,66	6,81		6,81		69,22				0,46
04.07.2025	24,00		87,14	83,15	3,99	71,22	70,97	0,25	6,80	4,90	6,21		6,21	6,36		6,36		71,05				0,44
05.07.2025	24,00		87,74	82,66	5,08	70,32	70,10	0,22	6,80	4,90	7,40		7,40	7,58		7,58		69,82				0,52
06.07.2025	24,00	*	87,81	82,06	5,75	70,05	69,90	0,15	6,80	4,90	7,86		7,86	8,03		8,03		69,00				0,54
07.07.2025	24,00		87,03	82,19	4,84	68,71	68,48	0,23	6,80	4,90	7,01		7,01	7,17		7,17		68,47				0,48
08.07.2025	24,00	*	88,31	83,49	4,82	68,19	68,01	0,18	6,80	4,90	6,98		6,98	7,12		7,12		67,57				0,47
09.07.2025	24,00	*	89,68	84,09	5,59	68,75	68,59	0,16	6,80	4,90	7,90		7,90	8,06		8,06		67,99				0,54
10.07.2025	24,00		89,26	84,44	4,82	68,55	68,34	0,21	6,80	4,90	7,17		7,17	7,30		7,30		68,30				0,49
11.07.2025	24,00		89,05	84,52	4,53	68,99	68,76	0,23	6,80	4,90	6,74		6,74	6,90		6,90		68,75				0,46
12.07.2025	24,00		89,37	84,83	4,54	70,33	70,14	0,19	6,80	4,90	6,78		6,78	6,93		6,93		69,64				0,47
13.07.2025	24,00	*	88,97	84,90	4,07	68,90	68,73	0,17	6,80	4,90	6,29		6,29	6,43		6,43		68,14				0,43
14.07.2025	24,00		89,28	84,53	4,75	68,47	68,27	0,20	6,80	4,90	7,03		7,03	7,18		7,18		68,20				0,48
15.07.2025	24,00	*	89,56	85,12	4,44	67,96	67,77	0,19	6,80	4,90	6,84		6,84	6,98		6,98		67,67				0,46
16.07.2025	24,00	*	89,98	85,18	4,80	69,15	68,93	0,22	6,80	4,90	7,04		7,04	7,21		7,21		69,15				0,48
17.07.2025	24,00		89,33	85,58	3,75	68,89	68,69	0,20	6,80	4,90	6,18		6,18	6,30		6,30		68,59				0,42
18.07.2025	24,00		89,25	85,72	3,53	69,06	68,86	0,20	6,80	4,90	5,86		5,86	5,99		5,99		68,79				0,40
19.07.2025	24,00	*	89,78	85,77	4,01	69,28	69,10	0,18	6,80	4,90	6,29		6,29	6,45		6,45		68,74				0,43
20.07.2025	24,00	*	90,35	85,99	4,36	68,98	68,87	0,11	6,80	4,90	6,54		6,54	6,69		6,69		67,66				0,44
21.07.2025	24,00		92,06	87,47	4,59	68,27	68,10	0,17	6,80	4,90	7,04		7,04	7,20		7,20		67,79				0,48
22.07.2025	24,00	*	90,67	86,00	4,67	68,57	68,38	0,19	6,80	4,90	7,11		7,11	7,28		7,28		68,30				0,49
Среднее	24,00		86,05	81,34	4,71	68,86	68,64	0,21	6,80	4,90	6,90		6,90	7,06		7,06		68,33				0,47
Итого	720,00		2581,52	2440,26	141,26						207,08		207,08	211,67		211,67						14,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	117740	110427,00	9670,86		9898,34			3061,24	32652,00
23.07.2025	120406	112946,00	9885,95		10118,20			3086,76	33396,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 15,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 211,67 м.куб.

0 час

0 час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3.13

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5d1880a5a4f

Представитель теплоснабжающей организации

26.07.25 15:35 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

28.07.25 15:56 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D