

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А				Договор:	32816.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТПЗ				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	105391			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025				Режим (схема):	ОП: СИ-8 ТЗ-2 ФТ-6;								
Вычислитель:	BKT-7.04 № 211904				расходомер:	Gmin=				Термопреобр.:	Преобр.давления:								
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ				0,1	45				КТСП-Н									
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ				0,1	45				КТСП-Н									
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ				0,12	30				ТСП-Н									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)				лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)													
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,35				Qвент.= 0	Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0,0184	Qгвс.= 0,3422								
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0,0184	Qгвс.ср= 0,0934								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 106,329				Gвент.= 0	Gтех.= 0				Gтех.гвс= 7,36	Gгвс.= 37,36				Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025	24,00	*	162,72	148,83	13,89	68,51	68,48	0,03	6,80	4,90	10,41		10,41	10,60		10,60		68,45				0,71
24.06.2025	24,00	*	164,93	148,91	16,02	68,80	68,76	0,04	6,80	4,90	12,41		12,41	12,67		12,67		68,81				0,85
25.06.2025	24,00	*	135,07	122,79	12,28	68,23	68,20	0,03	6,80	4,90	9,35		9,35	9,54		9,54		68,38				0,64
26.06.2025	24,00	*	165,17	149,78	15,39	68,43	68,40	0,03	6,80	4,90	11,76		11,76	12,01		12,01		68,44				0,80
27.06.2025	24,00	*	163,68	149,14	14,54	68,46	68,43	0,03	6,80	4,90	10,87		10,87	11,12		11,12		68,44				0,74
28.06.2025	24,00	*	164,31	149,85	14,46	69,24	69,21	0,03	6,80	4,90	10,87		10,87	11,09		11,09		69,12				0,75
29.06.2025	24,00	*	165,47	149,40	16,07	69,23	69,20	0,03	6,80	4,90	12,29		12,29	12,55		12,55		69,27				0,85
30.06.2025	24,00	*	163,57	148,63	14,94	68,92	68,89	0,03	6,80	4,90	11,23		11,23	11,47		11,47		68,81				0,77
01.07.2025	24,00	*	161,83	147,55	14,28	68,56	68,51	0,05	6,80	4,90	10,62		10,62	10,82		10,82		68,53				0,73
02.07.2025	24,00	*	138,23	123,50	14,73	64,57	64,67	-0,10	6,80	4,90	11,43		11,43	11,64		11,64		62,87				0,72
03.07.2025	24,00	*	143,99	129,29	14,70	68,88	68,80	0,08	6,80	4,90	10,92		10,92	11,15		11,15		69,03				0,75
04.07.2025	24,00	*	142,07	129,08	12,99	69,83	69,78	0,05	6,80	4,90	9,26		9,26	9,46		9,46		69,53				0,64
05.07.2025	24,00	*	140,33	125,84	14,49	68,81	68,74	0,07	6,80	4,90	10,65		10,65	10,88		10,88		68,66				0,73
06.07.2025	24,00	*	91,39	79,94	11,45	68,02	68,01	0,01	6,80	4,90	8,90		8,90	9,09		9,09		67,19				0,60
07.07.2025	24,00	*	17,05	0,00	17,05	66,23	25,48	40,75	6,80	4,90	16,32		16,32	16,64		16,64		66,09				1,08
08.07.2025	24,00	*	12,23	0,00	12,23	60,81	25,50	35,31	6,80	4,90	11,67		11,67	11,88		11,88		60,47				0,71
09.07.2025	24,00	*	12,62	0,00	12,62	62,49	24,54	37,95	6,80	4,90	12,04		12,04	12,27		12,27		62,13				0,75
10.07.2025	24,00	*	10,95	0,00	10,95	66,49	23,73	42,76	6,80	4,90	10,46		10,46	10,66		10,66		66,02				0,69
11.07.2025	24,00	*	11,27	0,00	11,27	66,36	23,37	42,99	6,80	4,90	10,77		10,77	10,97		10,97		65,88				0,71
12.07.2025	24,00	*	10,17	0,00	10,17	66,46	24,27	42,19	6,80	4,90	9,73		9,73	9,92		9,92		65,95				0,64
13.07.2025	24,00	*	10,60	0,00	10,60	66,65	25,01	41,64	6,80	4,90	10,17		10,17	10,37		10,37		66,15				0,68
14.07.2025	24,00	*	11,69	0,00	11,69	67,35	25,35	42,00	6,80	4,90	11,20		11,20	11,42		11,42		66,83				0,75
15.07.2025	24,00	*	11,66	2,15	9,51	66,78	57,50	9,28	6,80	4,90	11,06		11,06	11,27		11,27		66,38				0,74
16.07.2025	24,00	*	10,77	0,00	10,77	66,49	27,54	38,95	6,80	4,90	10,20		10,20	10,40		10,40		66,13				0,68
17.07.2025	24,00	*	8,26	0,00	8,26	67,92	25,81	42,11	6,80	4,90	7,89		7,89	8,09		8,09		67,35				0,53
18.07.2025	24,00	*	9,06	0,00	9,06	67,48	25,70	41,78	6,80	4,90	8,64		8,64	8,84		8,84		66,98				0,58
19.07.2025	24,00	*	9,81	0,00	9,81	66,74	25,81	40,93	6,80	4,90	9,32		9,32	9,53		9,53		66,31				0,62
20.07.2025	24,00	*	9,28	0,00	9,28	65,49	25,73	39,76	6,80	4,90	8,86		8,86	9,05		9,05		64,95				0,57
21.07.2025	24,00	*	9,55	0,00	9,55	65,84	26,18	39,66	6,80	4,90	9,11		9,11	9,30		9,30		65,36				0,60
22.07.2025	24,00	*	9,80	0,00	9,80	65,56	26,35	39,21	6,80	4,90	9,37		9,37	9,56		9,56		65,10				0,61
Среднее	24,00		75,92	63,49	12,43	67,12	46,53	20,59	6,80	4,90	10,59		10,59	10,81		10,81		66,79				0,71
Итого	720,00		2277,53	1904,68	372,85						317,78			317,78	324,26		324,26					21,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	187968	174614,00	21330,20		21773,70			5872,48	29203,00
23.07.2025	190410	176667,00	21660,50		22110,80			5920,92	29947,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 17,09 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 15,79 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 324,26 м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5d1880a5a4f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

5.43 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.07.25 15:35 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.07.25 15:56 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации