

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 70, лит. Е			Договор:	32777.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 70			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	105275		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				28.07.2025			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208359				расходомер:				Gmin=				Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ				0,1				45			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ				0,1				45			
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ				0,067				30			
Циркуляционный ГВС (M4)												КТСП-Н			
Подпиточный трубопровод (Vп)												КТСП-Н			
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,32				Qвент.= 0				Qтех.гв.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:												Qтех.гвс.ср= 0			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 96				Gвент.= 0				Gтех.гвс.= 0			
												Gгвс.= 33,96 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2025	24,00	*	88,68	77,15	11,53	69,42	69,27	0,15	6,80	4,90	12,14		12,14	12,39		12,39		69,31				0,82
24.06.2025	24,00	*	88,21	76,67	11,54	69,69	69,56	0,13	6,80	4,90	12,02		12,02	12,26		12,26		69,47				0,82
25.06.2025	24,00	*	89,36	77,46	11,90	69,46	69,32	0,14	6,80	4,90	12,48		12,48	12,75		12,75		69,29				0,84
26.06.2025	24,00	*	87,52	77,30	10,22	69,34	69,20	0,14	6,80	4,90	10,81		10,81	11,02		11,02		69,08				0,72
27.06.2025	24,00	*	87,18	76,92	10,26	69,59	69,45	0,14	6,80	4,90	10,77		10,77	11,00		11,00		69,36				0,73
28.06.2025	24,00	*	87,83	77,10	10,73	70,39	70,27	0,12	6,80	4,90	11,23		11,23	11,46		11,46		70,09				0,77
29.06.2025	24,00	*	88,60	77,02	11,58	70,27	70,13	0,14	6,80	4,90	12,12		12,12	12,38		12,38		70,02				0,83
30.06.2025	24,00	*	86,69	75,53	11,16	69,79	69,65	0,14	6,80	4,90	11,73		11,73	11,99		11,99		69,54				0,79
01.07.2025	24,00	*	86,96	76,39	10,57	69,59	69,45	0,14	6,80	4,90	11,09		11,09	11,35		11,35		69,41				0,75
02.07.2025	24,00	*	89,51	74,78	14,73	57,08	58,16	-1,08	6,80	4,90	15,34		15,34	15,56		15,56		51,50				0,76
03.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
04.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
05.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
06.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
07.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
08.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
09.07.2025	24,00																					0,00
10.07.2025	24,00																					0,00
11.07.2025	24,00																					0,00
12.07.2025	24,00																					0,00
13.07.2025	24,00																					0,00
14.07.2025	24,00																					0,00
15.07.2025	24,00																					0,00
16.07.2025	24,00																					0,00
17.07.2025																						
18.07.2025																						
19.07.2025																						
20.07.2025																						
21.07.2025																						
22.07.2025																						
Среднее	24,00		36,69	31,93	4,76	42,79	42,78	0,01	4,25	3,06	4,99		4,99	5,09		5,09		42,32				0,33
Итого	576,00		880,54	766,32	114,22						119,73		119,73	122,16		122,16						7,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	114000	97612,00	17755,30		18198,80			5372,92	32596,00
09.07.2025	115010	98478,20	17911,40		18357,70			5391,61	33003,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 9,34 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 195,48 м.куб.

144 час 4,68 Гкал
144 час 73,32 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31,17 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.07.25 15:35 (MSK)

28.07.25 15:56 (MSK)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5dc1880a5a4f

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D