

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 95, корп. 1, лит. Ю	Договор:	34971.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 95, корп. 1, лит. Ю	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	112501
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	16.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14915	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4616	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1958		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,089		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 138,48	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 35,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2025	24,00	*	151,58	134,35	17,23	67,79	68,26	-0,47	4,90	3,90	15,75		15,75	16,09		16,09		68,09		4,40		1,07
24.06.2025	24,00	*	150,17	134,50	15,67	68,18	68,65	-0,47	4,90	3,90	14,20		14,20	14,50		14,50		68,35		4,40		0,97
25.06.2025	24,00	*	152,87	135,42	17,45	67,88	68,32	-0,44	4,90	3,90	15,95		15,95	16,30		16,30		68,47		4,40		1,09
26.06.2025	24,00	*	154,62	135,05	19,57	67,81	68,30	-0,49	4,90	3,90	18,09		18,09	18,48		18,48		68,11		4,40		1,23
27.06.2025	24,00	*	151,96	134,55	17,41	67,88	68,35	-0,47	4,90	3,90	15,95		15,95	16,29		16,29		68,33		4,40		1,09
28.06.2025	24,00	*	151,61	135,40	16,21	68,67	69,17	-0,50	4,90	3,90	14,72		14,72	15,04		15,04		68,95		4,40		1,01
29.06.2025	24,00	*	153,65	134,84	18,81	68,57	69,04	-0,47	4,90	3,90	17,40		17,40	17,78		17,78		69,03		4,40		1,20
30.06.2025	24,00	*	153,36	134,37	18,99	68,28	68,79	-0,51	4,90	3,90	17,62		17,62	18,01		18,01		68,66		4,40		1,21
01.07.2025	24,00	*	154,39	133,54	20,85	68,04	68,51	-0,47	4,90	3,90	19,50		19,50	19,92		19,92		68,58		4,40		1,34
02.07.2025	24,00	*	158,69	134,94	23,75	58,98	60,07	-1,09	4,90	3,90	22,33		22,33	22,65		22,65		54,96		4,40		1,23
03.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
04.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
05.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
06.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
07.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
08.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
09.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.07.2025	24,00																					0,00
17.07.2025																						
18.07.2025																						
19.07.2025																						
20.07.2025																						
21.07.2025																						
22.07.2025																						
Среднее	24,00		63,87	56,12	7,75	29,22	29,45	-0,23	2,13	1,70	7,15		7,15	7,29		7,29		29,20		1,91		0,48
Итого	576,00		1532,90	1346,96	185,94						171,51		171,51	175,06		175,06						11,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	169036	148904,00	22937,90		23512,70			8117,79	31520,80
16.07.2025	170784	150441,00	23139,20		23718,00			8143,92	32096,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 13,52 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 280,12 м.куб.

144 час 6,84 Гкал
144 час 105,06 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

4,76 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5dc1880a5a4f

26.07.25 15:35 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации
28.07.25 15:56 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D