

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Тхв, гр.С= 17.36	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14799		Режим (схема):		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																					Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа
23.06.25	24,00	-	107,65	92,66	14,98	67,45	67,27	0,18	0,49	0,39	14,69	-	14,69	14,99	-	14,99	-	66,97	-	0,44	-
24.06.25	24,00	-	107,70	93,88	13,82	67,82	67,66	0,16	0,49	0,39	13,56	-	13,56	13,84	-	13,84	-	67,20	-	0,44	-
25.06.25	24,00	-	108,71	94,25	14,46	67,52	67,33	0,19	0,49	0,39	14,26	-	14,26	14,56	-	14,56	-	67,12	-	0,44	-
26.06.25	24,00	-	108,68	94,43	14,25	67,47	67,30	0,18	0,49	0,39	14,02	-	14,02	14,31	-	14,31	-	66,98	-	0,44	-
27.06.25	24,00	-	109,10	93,61	15,49	67,53	67,35	0,18	0,49	0,39	15,29	-	15,29	15,61	-	15,61	-	67,10	-	0,44	-
28.06.25	24,00	-	109,23	95,34	13,89	68,31	68,15	0,16	0,49	0,39	13,68	-	13,68	13,97	-	13,97	-	67,77	-	0,44	-
29.06.25	24,00	-	109,11	93,60	15,51	68,20	68,03	0,18	0,49	0,39	15,35	-	15,35	15,68	-	15,68	-	67,72	-	0,44	-
30.06.25	24,00	-	107,91	93,43	14,48	67,93	67,75	0,18	0,49	0,39	14,33	-	14,33	14,63	-	14,63	-	67,46	-	0,44	-
01.07.25	24,00	-	107,05	92,13	14,92	67,66	67,47	0,18	0,49	0,39	14,74	-	14,74	15,05	-	15,05	-	67,29	-	0,44	-
02.07.25	24,00	-	109,66	92,03	17,63	59,44	60,08	-0,65	0,49	0,39	17,40	-	17,40	17,65	-	17,65	-	55,08	-	0,44	-
03.07.25	24,00	-	42,06	34,58	7,48	37,97	37,94	0,03	0,49	0,39	8,78	-	8,78	8,83	-	8,83	-	36,57	-	0,44	-
04.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,11	19,01	0,09	0,49	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,60	-	0,44	-
05.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,24	18,19	0,05	0,49	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,60	-	0,44	-
06.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,12	18,14	-0,01	0,49	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,18	-	0,44	-
07.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,46	18,41	0,05	0,49	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,33	-	0,44	-
08.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,51	18,46	0,06	0,49	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,65	-	0,44	-
09.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,90	17,86	0,04	0,49	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,31	-	0,44	-
10.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,13	17,16	-0,03	0,49	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,58	-	0,44	-
11.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,46	18,17	0,29	0,49	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,14	-	0,44	-
12.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,20	18,84	0,36	0,49	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,08	-	0,44	-
13.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,75	19,17	0,58	0,49	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,48	-	0,44	-
14.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,95	19,53	0,42	0,49	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,98	-	0,44	-
15.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	51,22	44,09	7,13	41,46	41,33	0,13	0,49	0,39	7,10	-	7,10	7,23	-	7,23	-	41,05	-	0,44	0,00
Итого	528,00	-	1126,86	969,94	156,91	-	-	-	-	-	156,09	-	156,09	159,12	-	159,12	-	-	-	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.06.25							-	-	-
	14.07.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 2,76 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144** час 43,38 м3
Период расчета по договору: _____ / _____ /
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 17.36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 9,26 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 202,50 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59
26.07.25 15:47 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
28.07.25 15:56 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D