

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:										Часовые и суточные архивы в файлах:									
Вычислитель: БКТ-7 №219451										Режим (схема):									
Подаяющ.тр.(М1): № 531285										Приборы УУТЭ поверены до:									
Обратн.тр.(М2): № 550679										Тхв, гр.С= 17.36									
Тр. ГВС(М3): № 521621										№ 18203Г Преобр.давления: №									
Тр.цирк.ГВС(М4): №										№ 18203Х Преобр.давления: №									
Тр.подпитки(V5):										№ 4296 Преобр.давления: №									
Расчетный алгоритм:										Преобр.давления: №									
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)										лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:										Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:										Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.06.25	24,00	-	143,65	138,64	5,01	69,55	65,65	3,90	0,69	0,49	62,27	-	62,27	63,64	-	63,64	-	69,75	-	-	-	0,90
24.06.25	24,00	-	144,27	137,14	7,13	69,79	65,93	3,86	0,69	0,49	63,33	-	63,33	64,74	-	64,74	-	69,97	-	-	-	1,03
25.06.25	24,00	-	144,32	139,45	4,87	69,53	65,66	3,87	0,69	0,49	62,45	-	62,45	63,84	-	63,84	-	69,72	-	-	-	0,89
26.06.25	24,00	-	145,29	138,42	6,87	69,43	65,60	3,83	0,69	0,49	63,78	-	63,78	65,22	-	65,22	-	69,61	-	-	-	1,02
27.06.25	24,00	-	144,00	138,00	6,00	69,61	65,76	3,85	0,69	0,49	63,01	-	63,01	64,42	-	64,42	-	69,79	-	-	-	0,96
28.06.25	24,00	-	143,97	138,73	5,24	70,38	66,48	3,90	0,69	0,49	62,73	-	62,73	64,18	-	64,18	-	70,57	-	-	-	0,91
29.06.25	24,00	-	144,28	138,48	5,80	70,23	66,36	3,87	0,69	0,49	63,12	-	63,12	64,57	-	64,57	-	70,42	-	-	-	0,95
30.06.25	24,00	-	144,00	138,80	5,20	69,91	66,07	3,84	0,69	0,49	62,81	-	62,81	64,25	-	64,25	-	70,09	-	-	-	0,90
01.07.25	24,00	-	143,48	137,05	6,43	69,65	65,84	3,81	0,69	0,49	62,99	-	62,99	64,39	-	64,39	-	69,83	-	-	-	0,98
02.07.25	24,00	-	142,79	133,69	9,10	57,97	55,81	2,16	0,69	0,49	63,85	-	63,85	64,87	-	64,87	-	57,72	-	-	-	0,82
03.07.25	24,00	-	41,18	38,48	2,70	37,79	36,73	1,06	0,69	0,49	18,62	-	18,62	18,76	-	18,76	-	38,00	-	-	-	0,14
04.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,02	19,67	0,35	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,07	-	-	-	0,00
05.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,57	18,25	0,32	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,78	-	-	-	0,00
06.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,98	17,70	0,28	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,41	-	-	-	0,00
07.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,13	17,98	0,15	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,10	-	-	-	0,00
08.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,58	18,41	0,17	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,36	-	-	-	0,00
09.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	17,90	0,21	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,00	-	-	-	0,00
10.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	87,13	83,53	3,60	49,13	46,81	2,32	0,69	0,49	38,20	-	38,20	39,02	-	39,02	-	49,13	-	-	0,00	0,56
Итого	408,00	-	1481,23	1419,98	61,25	-	-	-	-	-	649,38	-	649,38	663,30	-	663,30	-	-	-	-	-	9,46

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.06.25							-	-	-
	09.07.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 3,36 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144** час 22,04 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 17.36 °C 1,47 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 11,35 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 84,54 м3
Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.07.25 15:47 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
28.07.25 15:56 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D