

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №219419		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 17.36	
Подающ.тр.(М1): № 550672	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 18185Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 550670	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 18185Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 529321	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4299	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.06.25	24,00	-	94,79	82,71	12,08	69,35	67,15	2,20	0,69	0,49	18,71	-	18,71	19,14	-	19,14	-	69,56	-	-	-	1,30
24.06.25	24,00	-	95,62	81,94	13,68	69,62	67,47	2,15	0,69	0,49	20,21	-	20,21	20,64	-	20,64	-	69,77	-	-	-	1,41
25.06.25	24,00	-	95,31	82,76	12,55	69,34	67,15	2,19	0,69	0,49	19,12	-	19,12	19,58	-	19,58	-	69,56	-	-	-	1,33
26.06.25	24,00	-	94,51	82,58	11,93	69,24	67,01	2,23	0,69	0,49	18,52	-	18,52	18,95	-	18,95	-	69,44	-	-	-	1,29
27.06.25	24,00	-	94,35	82,08	12,27	69,40	67,17	2,23	0,69	0,49	18,78	-	18,78	19,19	-	19,19	-	69,59	-	-	-	1,31
28.06.25	24,00	-	95,57	82,27	13,30	70,19	68,01	2,18	0,69	0,49	19,88	-	19,88	20,34	-	20,34	-	70,34	-	-	-	1,40
29.06.25	24,00	-	96,31	82,12	14,19	70,05	67,83	2,22	0,69	0,49	20,86	-	20,86	21,33	-	21,33	-	70,24	-	-	-	1,47
30.06.25	24,00	-	95,81	82,23	13,58	69,73	67,54	2,19	0,69	0,49	20,27	-	20,27	20,72	-	20,72	-	69,92	-	-	-	1,42
01.07.25	24,00	-	94,85	81,51	13,34	69,46	67,26	2,20	0,69	0,49	19,89	-	19,89	20,32	-	20,32	-	69,60	-	-	-	1,38
02.07.25	24,00	-	96,32	79,60	16,72	57,55	56,90	0,65	0,69	0,49	22,96	-	22,96	23,28	-	23,28	-	54,81	-	-	-	1,26
03.07.25	24,00	-	27,01	23,42	3,59	37,82	37,21	0,61	0,69	0,49	5,57	-	5,57	5,60	-	5,60	-	37,93	-	-	-	0,21
04.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	89,13	76,66	12,48	65,61	63,70	1,91	0,69	0,49	18,62	-	18,62	19,01	-	19,01	-	65,52	-	-	0,00	1,25
Итого	264,00	-	980,45	843,22	137,23	-	-	-	-	-	204,77	-	204,77	209,09	-	209,09	-	-	-	-	-	13,77

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.06.25							-	-	-
	03.07.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 7,5 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144** час 114,06 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 17.36 °C 5,61 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 15,66 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 323,15 м3
Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.07.25 15:47 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
28.07.25 15:56 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D