Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2021 0:00:00 | Тхв, гр.С= 17.36

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Обратн.тр.(М2): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр. ГВС(М3): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.цирк.ГВС(М4): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.подпитки(V5): | | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | Gгвс= |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ. |
| | ч | | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | МПа | Гкал |
| 23.06.25 | 24,00 | - | 108,75 | 101,88 | 6,87 | 70,04 | 65,87 | 4,17 | 0,69 | 0,49 | 57,59 | 52,51 | 5,08 | 58,90 | 53,46 | 5,44 | - | 69,98 | 62,19 | 0,59 | 0,49 | 0,76 |
| 24.06.25 | 24,00 | - | 108,01 | 101,43 | 6,58 | 70,23 | 65,93 | 4,30 | 0,69 | 0,49 | 57,29 | 52,43 | 4,86 | 58,58 | 53,39 | 5,19 | - | 70,17 | 62,15 | 0,59 | 0,49 | 0,76 |
| 25.06.25 | 24,00 | - | 109,54 | 102,50 | 7,04 | 70,01 | 65,61 | 4,40 | 0,69 | 0,49 | 58,42 | 53,13 | 5,29 | 59,74 | 54,09 | 5,65 | - | 69,96 | 61,74 | 0,59 | 0,49 | 0,81 |
| 26.06.25 | 24,00 | - | 109,46 | 102,04 | 7,42 | 69,89 | 65,45 | 4,44 | 0,69 | 0,49 | 58,60 | 52,98 | 5,62 | 59,89 | 53,95 | 5,94 | - | 69,84 | 61,55 | 0,59 | 0,49 | 0,83 |
| 27.06.25 | 24,00 | - | 108,29 | 101,84 | 6,45 | 70,10 | 65,67 | 4,43 | 0,69 | 0,49 | 57,54 | 52,97 | 4,57 | 58,84 | 53,93 | 4,91 | - | 70,05 | 61,80 | 0,59 | 0,49 | 0,76 |
| 28.06.25 | 24,00 | - | 108,72 | 102,00 | 6,72 | 70,84 | 66,42 | 4,42 | 0,69 | 0,49 | 57,81 | 52,99 | 4,82 | 59,14 | 53,95 | 5,19 | - | 70,77 | 62,53 | 0,59 | 0,49 | 0,78 |
| 29.06.25 | 24,00 | - | 108,98 | 101,56 | 7,42 | 70,71 | 66,22 | 4,49 | 0,69 | 0,49 | 58,30 | 52,68 | 5,62 | 59,63 | 53,64 | 5,99 | - | 70,64 | 62,27 | 0,59 | 0,49 | 0,84 |
| 30.06.25 | 24,00 | - | 108,63 | 101,75 | 6,88 | 70,34 | 65,86 | 4,48 | 0,69 | 0,49 | 57,93 | 52,80 | 5,13 | 59,23 | 53,77 | 5,46 | - | 70,28 | 61,93 | 0,59 | 0,49 | 0,80 |
| 01.07.25 | 24,00 | - | 107,38 | 101,03 | 6,35 | 70,10 | 65,66 | 4,44 | 0,69 | 0,49 | 57,04 | 52,43 | 4,61 | 58,30 | 53,39 | 4,91 | - | 70,04 | 61,74 | 0,59 | 0,49 | 0,76 |
| 02.07.25 | 24,00 | - | 106,99 | 98,04 | 8,95 | 57,99 | 55,28 | 2,71 | 0,69 | 0,49 | 58,12 | 50,81 | 7,31 | 59,03 | 51,49 | 7,54 | - | 57,64 | 52,56 | 0,59 | 0,49 | 0,68 |
| 03.07.25 | 24,00 | - | 29,02 | 28,00 | 1,02 | 37,66 | 36,59 | 1,07 | 0,69 | 0,49 | 15,32 | 14,62 | 0,70 | 15,40 | 14,70 | 0,70 | - | 37,63 | 35,55 | 0,59 | 0,49 | 0,06 |
| 04.07.25 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,84 | 22,20 | -0,36 | 0,69 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 21,97 | 22,74 | 0,59 | 0,49 | 0,00 |
| 05.07.25 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,52 | 20,75 | -0,23 | 0,69 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 20,65 | 21,15 | 0,59 | 0,49 | 0,00 |
| 06.07.25 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 19,98 | -0,20 | 0,69 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 19,89 | 20,34 | 0,59 | 0,49 | 0,00 |
| 07.07.25 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 19,72 | -0,20 | 0,69 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 19,66 | 20,04 | 0,59 | 0,49 | 0,00 |
| 08.07.25 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,54 | 19,72 | -0,18 | 0,69 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 19,67 | 20,02 | 0,59 | 0,49 | 0,00 |
| 09.07.25 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 19,51 | -0,15 | 0,69 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 19,48 | 19,90 | 0,59 | 0,49 | 0,00 |
| 10.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22.07.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Среднее | 24,00 | - | 65,52 | 61,30 | 4,22 | 49,91 | 47,44 | 2,47 | 0,69 | 0,49 | 34,94 | 31,79 | 3,15 | 35,69 | 32,339 | 3,35 | - | 49,90 | 45,31 | 0,59 | 0,28 | 0,46 |
| Итого | 408,00 | - | 1113,77 | 1042,07 | 71,70 | - | - | - | - | - | 593,96 | 540,35 | 53,61 | 606,68 | 549,76 | 56,92 | - | - | - | - | - | 7,83 |

| | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показания счетчиков на момент снятия данных | 22.06.25 | | | | | | | - | - | - |
| | 09.07.25 | | | | | | | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | **144** | час | 2,76 | Гкал |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: | **144** | час | 20,1 | м3 |
| Период расчета по договору: | | | | |
| Период превышения t2: | | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды: | 17.36 | °C | 1,34 | Гкал |
| Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | | | 9,25 | Гкал |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: | | | 77,02 | м3 |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **26.07.25** 15:47 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.07.25** 15:56 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D