

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 66-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 9969.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 66-1

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Установленные приборы:										Часовые и суточные архивы в файлах:									
Вычислитель: БКТ-7 №207788										Режим (схема):									
Подающ.тр.(М1): № 534679										Приборы УУТЭ поверены до:									
Обратн.тр.(М2): № 508772										Тхв, гр.С= 17.36									
Тр. ГВС(М3): № 526818										Преобр.давления: № 40464Г									
Тр.цирк.ГВС(М4): №										Преобр.давления: № 40464Х									
Тр.подпитки(В5):										Преобр.давления: № 3855									
Расчетный алгоритм:										Преобр.давления: №									
Зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)										Лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:										Qот=									
Договорные нагрузки (ср.час):										Qтех.гвс.ср=									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:										Gот=									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.06.25	24,00	-	112,47	100,61	11,86	68,90	63,83	5,07	0,69	0,49	41,94	-	41,94	42,86	-	42,86	-	68,95	-	-	-	1,33
24.06.25	24,00	-	110,59	100,10	10,49	69,23	64,13	5,10	0,69	0,49	40,44	-	40,44	41,32	-	41,32	-	69,25	-	-	-	1,24
25.06.25	24,00	-	113,80	100,90	12,90	68,95	63,99	4,96	0,69	0,49	43,04	-	43,04	43,96	-	43,96	-	69,00	-	-	-	1,40
26.06.25	24,00	-	112,46	100,84	11,62	68,84	63,74	5,10	0,69	0,49	41,79	-	41,79	42,68	-	42,68	-	68,85	-	-	-	1,32
27.06.25	24,00	-	112,26	100,28	11,98	69,05	63,94	5,11	0,69	0,49	41,93	-	41,93	42,86	-	42,86	-	69,08	-	-	-	1,34
28.06.25	24,00	-	110,20	100,69	9,51	69,90	64,64	5,26	0,69	0,49	39,53	-	39,53	40,42	-	40,42	-	69,90	-	-	-	1,20
29.06.25	24,00	-	113,50	100,31	13,19	69,75	64,75	5,00	0,69	0,49	43,02	-	43,02	43,95	-	43,95	-	69,78	-	-	-	1,43
30.06.25	24,00	-	112,54	100,49	12,05	69,36	64,32	5,04	0,69	0,49	41,89	-	41,89	42,82	-	42,82	-	69,38	-	-	-	1,35
01.07.25	24,00	-	111,71	99,52	12,19	69,10	64,08	5,02	0,69	0,49	41,68	-	41,68	42,60	-	42,60	-	69,11	-	-	-	1,35
02.07.25	24,00	-	112,56	97,89	14,67	57,98	55,07	2,91	0,69	0,49	43,54	-	43,54	44,22	-	44,22	-	56,87	-	-	-	1,14
03.07.25	24,00	-	34,26	30,67	3,59	37,77	36,32	1,45	0,69	0,49	12,83	-	12,83	12,91	-	12,91	-	37,80	-	-	-	0,18
04.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,31	20,57	-0,26	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	20,55	-	-	-	0,00
05.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,14	18,09	0,05	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,43	-	-	-	0,00
06.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,55	17,32	0,23	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,95	-	-	-	0,00
07.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,84	17,54	0,30	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,21	-	-	-	0,00
08.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,36	18,06	0,30	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,74	-	-	-	0,00
09.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,64	17,31	0,33	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,04	-	-	-	0,00
10.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,76	16,40	0,36	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,27	-	-	-	0,00
11.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,99	16,54	0,45	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,41	-	-	-	0,00
12.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,01	18,24	0,77	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,41	-	-	-	0,00
13.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,71	19,05	0,66	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	20,03	-	-	-	0,00
14.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,36	19,57	0,79	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	20,73	-	-	-	0,00
15.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,87	20,08	0,79	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	21,46	-	-	-	0,00
16.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,35	22,64	0,71	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	22,79	-	-	-	0,00
17.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	48,18	43,01	5,17	40,24	37,93	2,31	0,69	0,49	17,98	-	17,98	18,36	-	18,36	-	40,37	-	-	0,00	0,55
Итого	576,00	-	1156,35	1032,30	124,05	-	-	-	-	-	431,63	-	431,63	440,60	-	440,60	-	-	-	-	-	13,27

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.06.25							-	-	-
	16.07.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 3,29 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144** час 31,01 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 17.36 °C 2,74 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 13,82 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 157,59 м3
Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5dc1880a5a4f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.07.25** 15:35 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.07.25** 15:56 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D