

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72

Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2021 0:00:00		Тхв, гр.С= 17.36	
Вычислитель: БКТ-7 №207206		Часовые и суточные архивы в файлах:					
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						Общее теплототр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.06.25	24,00	-	150,73	141,02	9,71	69,92	66,08	3,84	0,69	0,49	57,48	-	57,48	58,78	-	58,78	-	69,85	-	-	-	1,23
24.06.25	24,00	-	150,42	140,17	10,25	70,21	66,38	3,83	0,69	0,49	57,72	-	57,72	59,03	-	59,03	-	70,12	-	-	-	1,26
25.06.25	24,00	-	151,61	141,51	10,10	69,98	66,16	3,82	0,69	0,49	58,04	-	58,04	59,37	-	59,37	-	69,91	-	-	-	1,25
26.06.25	24,00	-	151,68	141,22	10,46	69,85	66,01	3,84	0,69	0,49	58,35	-	58,35	59,64	-	59,64	-	69,76	-	-	-	1,28
27.06.25	24,00	-	149,65	140,34	9,31	70,07	66,19	3,88	0,69	0,49	56,93	-	56,93	58,22	-	58,22	-	70,00	-	-	-	1,20
28.06.25	24,00	-	149,42	140,52	8,90	70,87	66,98	3,89	0,69	0,49	56,59	-	56,59	57,91	-	57,91	-	70,77	-	-	-	1,18
29.06.25	24,00	-	152,89	140,34	12,55	70,72	66,85	3,87	0,69	0,49	60,27	-	60,27	61,65	-	61,65	-	70,64	-	-	-	1,44
30.06.25	24,00	-	147,36	137,40	9,96	70,21	66,36	3,85	0,69	0,49	56,98	-	56,98	58,26	-	58,26	-	70,23	-	-	-	1,23
01.07.25	24,00	-	149,46	139,41	10,05	69,96	66,22	3,74	0,69	0,49	57,49	-	57,49	58,78	-	58,78	-	70,00	-	-	-	1,23
02.07.25	24,00	-	150,58	137,36	13,22	57,92	55,90	2,02	0,69	0,49	60,07	-	60,07	61,02	-	61,02	-	57,24	-	-	-	1,05
03.07.25	24,00	-	44,92	42,05	2,87	37,67	36,81	0,86	0,69	0,49	17,46	-	17,46	17,58	-	17,58	-	37,72	-	-	-	0,15
04.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	23,91	-	140,79	131,03	9,76	66,13	62,72	3,40	0,69	0,49	54,31	-	54,31	55,48	-	55,48	-	66,02	-	-	0,00	1,14
Итого	263,00	-	1548,72	1441,34	107,38	-	-	-	-	-	597,38	-	597,38	610,24	-	610,24	-	-	-	-	-	12,50

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.06.25							-	-	-
	03.07.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 6,84 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144** час 58,55 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 17.36 °C 2,92 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 16,42 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 168,12 м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5dc1880a5a4f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.07.25** 15:35 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.07.25** 15:58 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D