Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008 | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №207249				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 17.36	
Подающ.тр.(М1):	№ 537671	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21968Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 527353	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21968Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 518870	Расходомер:	ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4267	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.3339	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.30292
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.06.25	24,00	-	106,42	96,71	9,71	67,43	62,23	5,20	0,69	0,49	51,17	-	51,17	52,27	-	52,27	-	67,18	-	-	-	1,16
24.06.25	24,00	-	107,05	96,12	10,93	67,82	62,56	5,26	0,69	0,49	52,09	-	52,09	53,18	-	53,18	-	67,57	-	-	-	1,25
25.06.25	24,00	-	107,35	97,31	10,04	67,53	62,32	5,21	0,69	0,49	51,69	-	51,69	52,77	-	52,77	-	67,31	-	-	-	1,19
26.06.25	24,00	-	107,66	96,76	10,90	67,47	62,25	5,22	0,69	0,49	52,32	-	52,32	53,41	-	53,41	-	67,23	-	-	-	1,25
27.06.25	24,00	-	106,19	96,67	9,52	67,53	62,32	5,21	0,69	0,49	51,00	-	51,00	52,03	-	52,03	-	67,28	-	-	-	1,15
28.06.25	24,00	-	106,22	97,20	9,02	68,31	63,02	5,29	0,69	0,49	50,63	-	50,63	51,73	-	51,73	-	68,05	-	-	-	1,13
29.06.25	24,00	-	107,82	96,77	11,05	68,21	62,92	5,29	0,69	0,49	52,55	-	52,55	53,66	-	53,66	-	67,97	-	-	-	1,27
30.06.25	24,00	-	106,13	96,82	9,31	67,95	62,67	5,28	0,69	0,49	50,67	-	50,67	51,77	-	51,77	-	67,71	-	-	-	1,15
01.07.25	24,00	-	106,41	96,00	10,41	67,66	62,40	5,26	0,69	0,49	51,45	-	51,45	52,54	-	52,54	-	67,43	-	-	-	1,21
02.07.25	24,00	-	110,19	94,64	15,55	58,15	55,11	3,04	0,69	0,49	56,10	-	56,10	56,97	-	56,97	-	57,03	-	-	-	1,19
03.07.25	24,00	-	35,14	30,38	4,76	38,91	37,38	1,53	0,69	0,49	17,89	-	17,89	18,00	-	18,00	-	38,65	-	-	-	0,23
04.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,16	20,19	-0,03	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	20,55	-	-	-	0,00
05.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,38	18,29	0,09	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,59	-	-	-	0,00
06.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,89	17,82	0,07	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,14	-	-	-	0,00
07.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	17,99	0,12	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,28	-	-	-	0,00
08.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,59	18,41	0,18	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,76	-	-	-	0,00
09.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,64	17,51	0,13	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,46	-	-	-	0,00
10.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,97	16,80	0,17	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,07	-	-	-	0,00
11.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,59	17,23	0,36	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	16,80	-	-	-	0,00
12.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,96	19,09	0,87	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	20,14	-	-	-	0,00
13.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,59	19,78	0,81	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	20,57	-	-	-	0,00
14.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,05	20,23	0,82	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	21,38	-	-	-	0,00
15.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,38	20,64	0,74	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	21,67	-	-	-	0,00
16.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,40	20,71	0,69	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	21,80	-	-	-	0,00
17.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	46,11	41,47	4,63	39,86	37,49	2,37	0,69	0,49	22,40	-	22,40	22,85	-	22,85	-	39,78	-	-	0,00	0,51
Итого	576,00	-	1106,58	995,38	111,20	-	-	-	-	-	537,56	-	537,56	548,33	-	548,33	-	-	-	-	-	12,18

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.06.25							-	-	-
	16.07.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**144**	час	3,04	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**144**	час	28,34	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	17.36	°C	2,46	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			12,76	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			141,80	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.07.25** 15:47 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.07.25** 15:56 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D