

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.15, лит. А	Договор:	32781.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	102540
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	03.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 15150	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ 15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3647	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2264		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1033		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 115,168	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 41,32	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025	24,00	*	126,46	116,88	9,58	68,98	68,99	-0,01	5,90	3,90	8,31		8,31	8,49		8,49		68,09		4,40		0,57
24.06.2025	24,00	*	126,34	117,80	8,54	67,96	67,97	-0,01	5,90	3,90	7,34		7,34	7,49		7,49		67,22		4,40		0,49
25.06.2025	24,00	*	126,68	116,33	10,35	68,12	68,08	0,04	5,90	3,90	9,16		9,16	9,35		9,35		68,06		4,40		0,62
26.06.2025	24,00	*	123,60	113,74	9,86	68,03	68,02	0,01	5,90	3,90	8,68		8,68	8,86		8,86		67,47		4,40		0,59
27.06.2025	24,00	*	124,00	113,36	10,64	68,39	68,42	-0,03	5,90	3,90	9,51		9,51	9,71		9,71		67,43		4,40		0,64
28.06.2025	24,00	*	123,80	113,91	9,89	66,53	66,54	-0,01	5,90	3,90	8,76		8,76	8,94		8,94		65,83		4,40		0,58
29.06.2025	24,00	*	123,21	113,18	10,03	68,35	68,35	0,00	5,90	3,90	8,88		8,88	9,06		9,06		67,74		4,40		0,60
30.06.2025	24,00	*	81,58	77,38	4,20	66,72	66,22	0,50	5,90	3,90	5,49		5,49	5,59		5,59		62,93		4,40		0,34
01.07.2025	24,00	*	124,53	113,97	10,56	69,28	69,30	-0,02	5,90	3,90	9,25		9,25	9,45		9,45		68,48		4,40		0,63
02.07.2025	24,00	*	131,70	121,64	10,06	69,93	69,96	-0,03	5,90	3,90	8,77		8,77	8,96		8,96		69,13		4,40		0,61
03.07.2025	24,00	*	131,19	121,36	9,83	69,50	69,51	-0,01	5,90	3,90	8,61		8,61	8,80		8,80		68,86		4,40		0,59
04.07.2025	24,00	*	132,06	121,78	10,28	70,98	71,00	-0,02	5,90	3,90	9,10		9,10	9,31		9,31		70,37		4,40		0,64
05.07.2025	24,00	*	131,83	121,99	9,84	70,21	70,26	-0,05	5,90	3,90	8,67		8,67	8,86		8,86		69,08		4,40		0,60
06.07.2025	24,00	*	132,02	121,51	10,51	70,23	70,32	-0,09	5,90	3,90	9,26		9,26	9,47		9,47		68,76		4,40		0,64
07.07.2025	24,00	*	131,04	121,05	9,99	68,57	68,60	-0,03	5,90	3,90	8,74		8,74	8,92		8,92		67,72		4,40		0,59
08.07.2025	24,00	*	133,14	122,52	10,62	68,38	68,47	-0,09	5,90	3,90	9,39		9,39	9,58		9,58		66,86		4,40		0,63
09.07.2025	24,00	*	134,61	124,35	10,26	68,74	68,79	-0,05	5,90	3,90	8,99		8,99	9,18		9,18		67,87		4,40		0,61
10.07.2025	24,00	*	134,71	124,39	10,32	68,34	68,40	-0,06	5,90	3,90	9,10		9,10	9,29		9,29		67,41		4,40		0,61
11.07.2025	24,00	*	134,79	124,09	10,70	68,88	68,90	-0,02	5,90	3,90	9,44		9,44	9,65		9,65		68,30		4,40		0,64
12.07.2025	24,00	*	134,09	125,03	9,06	70,37	70,41	-0,04	5,90	3,90	7,80		7,80	7,97		7,97		69,33		4,40		0,54
13.07.2025	24,00	*	134,28	124,77	9,51	68,92	68,98	-0,06	5,90	3,90	8,27		8,27	8,44		8,44		67,55		4,40		0,56
14.07.2025	24,00	*	133,91	124,86	9,05	68,47	68,49	-0,02	5,90	3,90	7,81		7,81	7,98		7,98		67,79		4,40		0,53
15.07.2025	24,00	*	134,79	125,38	9,41	67,96	67,99	-0,03	5,90	3,90	8,18		8,18	8,36		8,36		67,19		4,40		0,55
16.07.2025	24,00	*	134,59	126,05	8,54	69,09	69,09	0,00	5,90	3,90	7,35		7,35	7,51		7,51		68,69		4,40		0,50
17.07.2025	24,00	*	134,41	125,89	8,52	68,99	69,02	-0,03	5,90	3,90	7,34		7,34	7,50		7,50		68,08		4,40		0,50
18.07.2025	24,00	*	134,05	126,08	7,97	68,85	68,87	-0,02	5,90	3,90	6,74		6,74	6,89		6,89		68,22		4,40		0,46
19.07.2025	24,00	*	134,67	126,29	8,38	69,20	69,25	-0,05	5,90	3,90	7,22		7,22	7,38		7,38		68,12		4,40		0,49
20.07.2025	24,00	*	135,66	126,51	9,15	69,23	69,30	-0,07	5,90	3,90	7,87		7,87	8,04		8,04		67,96		4,40		0,54
21.07.2025	24,00	*	138,06	129,43	8,63	68,12	68,17	-0,05	5,90	3,90	7,36		7,36	7,51		7,51		67,10		4,40		0,49
22.07.2025	24,00	*	136,25	127,12	9,13	68,55	68,59	-0,04	5,90	3,90	7,88		7,88	8,05		8,05		67,70		4,40		0,53
Среднее	24,00		129,74	120,29	9,45	68,80	68,81	-0,01	5,90	3,90	8,31		8,31	8,49		8,49		67,84		4,40		0,56
Итого	720,00		3892,05	3608,64	283,41						249,27		249,27	254,59		254,59						16,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	191532	177028,00	13322,10		13647,40			6604,65	31645,90
23.07.2025	195552	180755,00	13579,70		13910,50			6646,02	32389,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 15,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

3,76 Гкал
ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.07.25 15:47 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.07.25 15:56 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации