

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.19, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **36934.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 125295**
 Код УУТЭ:
 график: **14771**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	09.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14797	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ 15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3674	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,2287
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,1039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 116,021	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 41,56 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2025	24,00	*	13,30	0,00	13,30	68,40	58,49	9,91	5,90	3,90	9,25		9,25	9,44		9,44		67,45		4,40		0,62
24.06.2025	24,00	*	13,31	2,46	10,85	66,58	65,91	0,67	5,90	3,90	8,09		8,09	8,25		8,25		66,22		4,40		0,54
25.06.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,52	59,89	7,63	5,90	3,90	8,54		8,54	8,71		8,71		67,16		4,40		0,57
26.06.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,50	61,48	6,02	5,90	3,90	9,57		9,57	9,77		9,77		67,09		4,40		0,64
27.06.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,00	59,73	7,27	5,90	3,90	8,55		8,55	8,73		8,73		67,03		4,40		0,57
28.06.2025	24,00	*	13,32	0,00	13,32	65,73	59,15	6,58	5,90	3,90	8,38		8,38	8,55		8,55		65,10		4,40		0,55
29.06.2025	24,00	*	13,30	0,00	13,30	67,82	58,80	9,02	5,90	3,90	9,59		9,59	9,79		9,79		67,32		4,40		0,65
30.06.2025	24,00	*	13,38	0,05	13,33	56,39	35,68	20,71	5,90	3,90	6,02		6,02	6,13		6,13		62,34		4,40		0,37
01.07.2025	24,00	*	13,30	0,00	13,30	67,94	60,44	7,50	5,90	3,90	8,60		8,60	8,78		8,78		67,79		4,40		0,58
02.07.2025	24,00	*	13,29	0,00	13,29	69,26	61,94	7,32	5,90	3,90	8,38		8,38	8,56		8,56		68,36		4,40		0,57
03.07.2025	24,00	*	13,30	0,00	13,30	68,25	60,79	7,46	5,90	3,90	8,95		8,95	9,14		9,14		68,26		4,40		0,61
04.07.2025	24,00	*	13,28	0,00	13,28	70,51	61,98	8,53	5,90	3,90	8,34		8,34	8,53		8,53		69,57		4,40		0,58
05.07.2025	24,00	*	13,29	0,00	13,29	69,05	63,19	5,86	5,90	3,90	7,13		7,13	7,29		7,29		67,99		4,40		0,49
06.07.2025	24,00	*	13,29	0,00	13,29	69,34	59,27	10,07	5,90	3,90	8,49		8,49	8,67		8,67		68,05		4,40		0,58
07.07.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,50	61,77	5,73	5,90	3,90	7,80		7,80	7,96		7,96		66,75		4,40		0,52
08.07.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,69	58,86	8,83	5,90	3,90	7,73		7,73	7,89		7,89		66,28		4,40		0,51
09.07.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,54	57,59	9,95	5,90	3,90	6,84		6,84	6,98		6,98		66,77		4,40		0,46
10.07.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,45	60,90	6,55	5,90	3,90	8,01		8,01	8,17		8,17		66,54		4,40		0,53
11.07.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,42	61,60	5,82	5,90	3,90	7,83		7,83	7,99		7,99		67,25		4,40		0,53
12.07.2025	24,00	*	13,29	0,00	13,29	68,94	62,15	6,79	5,90	3,90	7,53		7,53	7,70		7,70		68,32		4,40		0,51
13.07.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,06	61,45	5,61	5,90	3,90	7,48		7,48	7,63		7,63		66,81		4,40		0,50
14.07.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,50	60,79	6,71	5,90	3,90	7,21		7,21	7,36		7,36		66,86		4,40		0,48
15.07.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,19	60,87	6,32	5,90	3,90	7,50		7,50	7,65		7,65		66,34		4,40		0,50
16.07.2025	24,00	*	13,30	0,00	13,30	68,26	61,35	6,91	5,90	3,90	6,27		6,27	6,40		6,40		67,41		4,40		0,42
17.07.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,75	60,38	7,37	5,90	3,90	6,26		6,26	6,39		6,39		66,96		4,40		0,42
18.07.2025	24,00	*	13,30	0,00	13,30	67,71	63,21	4,50	5,90	3,90	6,51		6,51	6,64		6,64		67,06		4,40		0,44
19.07.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,50	61,94	5,56	5,90	3,90	6,95		6,95	7,10		7,10		67,21		4,40		0,47
20.07.2025	24,00	*	13,30	0,00	13,30	67,76	60,28	7,48	5,90	3,90	8,17		8,17	8,34		8,34		67,14		4,40		0,55
21.07.2025	24,00	*	13,31	0,00	13,31	66,68	60,30	6,38	5,90	3,90	6,43		6,43	6,56		6,56		65,99		4,40		0,42
22.07.2025	24,00	*	13,30	0,00	13,30	67,61	60,88	6,73	5,90	3,90	7,02		7,02	7,17		7,17		66,90		4,40		0,47
Среднее	24,00		13,31	0,08	13,22	67,43	60,04	7,39	5,90	3,90	7,78		7,78	7,94		7,94		67,01		4,40		0,52
Итого	720,00		399,19	2,51	396,68						233,42		233,42	238,27		238,27						15,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	142057	133077,00	18406,80		18899,40			5719,65	32628,90
23.07.2025	142469	133079,00	18648,60		19146,20			5764,14	33372,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **15,1 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **15,12** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **238,27** м.куб.

0 час Гкал
 0 час куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 2092e11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3,52 Гкал
 ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
 23.07.2025 15:47 (MSK) Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
 В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОМЫВКА 2,99 Гкал по 01.07.2025г.

26.07.25 15:47 (MSK) Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.07.25 15:56 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9A5DBBC48F8D