

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"			Договор:	8806.038.1			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 21, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	12030		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 1 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	147/71		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	18.08.2025			Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;						
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14860			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1			0,1	45			КТПТР-05							
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1			0,1	45			КТПТР-05							
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1			0,067	30			ТПТ 15-2							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4078			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0,01	Qгвс.= 0,3356						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0,01	Qгвс.ср= 0,0987						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 128,779			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 4	Gгвс.= 39,48			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025	24,00	*	18,36	0,27	18,09	59,86	55,14	4,72	5,90	3,90	18,23		18,23	18,54		18,54		59,61		4,40		1,09
24.06.2025	24,00	*	15,97	0,00	15,97	57,61	49,33	8,28	5,90	3,90	15,72		15,72	15,97		15,97		57,35		4,40		0,90
25.06.2025	24,00	*	16,69	0,00	16,69	58,41	52,69	5,72	5,90	3,90	16,48		16,48	16,74		16,74		58,13		4,40		0,96
26.06.2025	24,00	*	15,91	0,06	15,85	67,04	56,15	10,89	5,90	3,90	15,75		15,75	16,07		16,07		66,61		4,40		1,05
27.06.2025	24,00	*	15,83	0,04	15,79	68,04	57,00	11,04	5,90	3,90	15,62		15,62	15,95		15,95		67,62		4,40		1,06
28.06.2025	24,00	*	14,50	0,00	14,50	66,33	47,55	18,78	5,90	3,90	14,32		14,32	14,60		14,60		65,90		4,40		0,94
29.06.2025	24,00	*	16,71	0,00	16,71	68,05	47,46	20,59	5,90	3,90	16,51		16,51	16,86		16,86		67,69		4,40		1,12
30.06.2025	24,00	*	10,16	0,29	9,87	64,07	50,25	13,82	5,90	3,90	10,09		10,09	10,28		10,28		63,27		4,40		0,64
01.07.2025	24,00	*	13,22	0,00	13,22	68,41	49,86	18,55	5,90	3,90	13,12		13,12	13,40		13,40		67,88		4,40		0,89
02.07.2025	24,00	*	14,30	0,00	14,30	69,31	50,54	18,77	5,90	3,90	14,23		14,23	14,54		14,54		68,83		4,40		0,98
03.07.2025	24,00	*	9,43	3,94	5,49	69,02	59,83	9,19	5,90	3,90	13,21		13,21	13,47		13,47		65,88		4,40		0,87
04.07.2025	24,00	*	0,00	15,18	-15,18	43,33	61,00	-17,67	5,90	3,90	14,01		14,01	14,25		14,25		60,71		4,40		0,85
05.07.2025	24,00	*	0,00	14,67	-14,67	43,23	60,22	-16,99	5,90	3,90	13,42		13,42	13,65		13,65		59,81		4,40		0,80
06.07.2025	24,00	*	0,00	15,65	-15,65	40,72	60,37	-19,65	5,90	3,90	14,34		14,34	14,58		14,58		60,00		4,40		0,86
07.07.2025	24,00	*	0,00	17,63	-17,63	42,05	59,01	-16,96	5,90	3,90	16,53		16,53	16,80		16,80		58,73		4,40		0,97
08.07.2025	24,00	*	0,00	15,93	-15,93	39,71	59,81	-20,10	5,90	3,90	14,74		14,74	14,99		14,99		59,46		4,40		0,88
09.07.2025	24,00	*	0,00	16,74	-16,74	39,90	61,55	-21,65	5,90	3,90	15,61		15,61	15,88		15,88		61,26		4,40		0,96
10.07.2025	24,00	*	0,00	15,35	-15,35	40,18	60,96	-20,78	5,90	3,90	14,15		14,15	14,39		14,39		60,63		4,40		0,86
11.07.2025	24,00	*	0,00	16,20	-16,20	41,15	61,59	-20,44	5,90	3,90	15,05		15,05	15,32		15,32		61,32		4,40		0,92
12.07.2025	24,00	*	0,00	13,62	-13,62	41,41	62,89	-21,48	5,90	3,90	12,21		12,21	12,43		12,43		62,45		4,40		0,76
13.07.2025	24,00	*	0,00	13,84	-13,84	41,52	61,70	-20,18	5,90	3,90	12,45		12,45	12,67		12,67		61,26		4,40		0,76
14.07.2025	24,00	*	6,14	8,24	-2,10	66,90	61,87	5,03	5,90	3,90	13,57		13,57	13,82		13,82		63,80		4,40		0,87
15.07.2025	24,00	*	12,69	0,00	12,69	66,52	52,93	13,59	5,90	3,90	12,69		12,69	12,94		12,94		66,05		4,40		0,84
16.07.2025	24,00	*	12,63	0,00	12,63	67,50	53,44	14,06	5,90	3,90	12,48		12,48	12,74		12,74		67,02		4,40		0,84
17.07.2025	24,00	*	13,66	0,00	13,66	67,39	53,51	13,88	5,90	3,90	13,49		13,49	13,78		13,78		66,95		4,40		0,90
18.07.2025	24,00	*	12,87	0,00	12,87	67,15	53,97	13,18	5,90	3,90	12,72		12,72	12,98		12,98		66,69		4,40		0,85
19.07.2025	24,00	*	11,13	0,00	11,13	67,54	53,58	13,96	5,90	3,90	10,99		10,99	11,22		11,22		66,97		4,40		0,74
20.07.2025	24,00	*	12,76	0,00	12,76	67,22	53,02	14,20	5,90	3,90	12,60		12,60	12,86		12,86		66,75		4,40		0,84
21.07.2025	24,00	*	11,92	0,00	11,92	66,45	51,84	14,61	5,90	3,90	11,84		11,84	12,08		12,08		65,92		4,40		0,78
22.07.2025	24,00	*	11,44	0,00	11,44	66,81	53,30	13,51	5,90	3,90	11,35		11,35	11,58		11,58		66,25		4,40		0,75
Среднее	24,00		8,88	5,59	3,29	57,76	55,75	2,02	5,90	3,90	13,92		13,92	14,18		14,18		63,69		4,40		0,88
Итого	720,00		266,32	167,65	98,67						417,52		417,52	425,38		425,38						26,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	140711	120438,00	18253,10		18720,20			6650,06	31645,20
23.07.2025	140994	120606,00	18688,20		19163,40			6833,90	32389,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 15,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 23,22 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 425,38 м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

документ подписан электронной подписью

6,3 Гкал

ОТВЕРЖЕНО

в том числе промывка 2,39 Гкал по акту от 01.07.2025г.

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

23.07.2025, №82721874-спб33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

26.07.25 15:47 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

28.07.25 15:56 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D