

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 2, лит. X				Договор:	32819.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 2, лит. X				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	105288			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207177					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-40-B1 0,1					КТСП-Н 45									
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-40-B1 0,1					КТСП-Н 45									
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-32-D 0,2					ТСП-Н 30									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,379 Qвент.= 0					Qтех.= 0 Qтех.гв.= 0					Qгвс.= 0,1628				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,074				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 113,7 Gвент.= 0					Gтех.= 0 Gтех.гв.= 0					Gгвс.= 29,6 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025	24,00	*	109,70	96,32	13,38	67,32	68,09	-0,77	6,80	4,90	14,35		14,35	14,67		14,67		68,66				0,98
24.06.2025	24,00	*	110,59	95,20	15,39	67,84	68,54	-0,70	6,80	4,90	16,48		16,48	16,85		16,85		68,96				1,14
25.06.2025	24,00	*	109,89	97,23	12,66	67,29	68,22	-0,93	6,80	4,90	13,62		13,62	13,91		13,91		68,75				0,94
26.06.2025	24,00	*	110,87	95,37	15,50	67,29	68,15	-0,86	6,80	4,90	15,55		15,55	15,86		15,86		68,59				1,06
27.06.2025	24,00	*	110,36	96,30	14,06	67,70	68,27	-0,57	6,80	4,90	15,07		15,07	15,39		15,39		68,85				1,04
28.06.2025	24,00	*	109,55	97,66	11,89	67,93	69,08	-1,15	6,80	4,90	12,84		12,84	13,09		13,09		69,42				0,89
29.06.2025	24,00	*	110,45	96,08	14,37	68,01	68,91	-0,90	6,80	4,90	15,16		15,16	15,49		15,49		69,41				1,06
30.06.2025	24,00	*	109,33	96,49	12,84	67,89	68,65	-0,76	6,80	4,90	13,79		13,79	14,07		14,07		69,09				0,96
01.07.2025	24,00	*	81,61	67,66	13,95	66,71	68,00	-1,29	6,80	4,90	17,52		17,52	17,87		17,87		67,30				1,18
02.07.2025	24,00	*	14,75	3,70	11,05	49,42	46,72	2,70	6,80	4,90	18,60		18,60	18,83		18,83		51,05				0,95
03.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
04.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
05.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
06.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
07.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
08.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
09.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
10.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
11.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
12.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
13.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
14.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
15.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
16.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
17.07.2025																						
18.07.2025																						
19.07.2025																						
20.07.2025																						
21.07.2025																						
22.07.2025																						
Среднее	24,00		40,71	35,08	5,63	27,39	27,61	-0,22	2,83	2,04	6,37		6,37	6,50		6,50		27,92				0,43
Итого	576,00		977,10	842,01	135,09						152,98		152,98	156,03		156,03						10,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	161455	143199,00	19947,60		20441,30			6471,42	32245,00
17.07.2025	162547	144138,00	20122,50		20619,60			6492,19	32844,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 12,07 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 249,63 м.куб.

144 час 6,12 Гкал
144 час 93,6 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

4,25 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

26.07.25 15:47 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

28.07.25 15:54 (MSK)