

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.10, лит. А				Договор:	36980.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Матюшенко пер, д. 10, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	126838			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	149/70			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	13.06.2027				Режим (схема):									
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 226008				расходомер:	Gmin= Gmax=				Термопреобр.:	Преобр.давления:								
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1				0,1	45				КТСП-Н									
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ				0,1	45				КТСП-Н									
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1				0,067	30				ТСП-Н									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,277				Qвент.= 0	Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1637								
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0538								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 84,1519				Gвент.= 0	Gтех.= 0				Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,52 Gгвс.м=								

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025	24,00	*	104,99	96,62	8,37	68,37	68,29	0,08	6,80	4,90	8,44		8,44	8,62		8,62		68,19				0,58
24.06.2025	24,00	*	104,86	96,63	8,23	68,73	68,66	0,07	6,80	4,90	8,25		8,25	8,43		8,43		68,36				0,57
25.06.2025	24,00	*	104,75	97,65	7,10	68,22	68,14	0,08	6,80	4,90	7,16		7,16	7,32		7,32		68,03				0,49
26.06.2025	24,00	*	106,06	97,39	8,67	68,06	67,97	0,09	6,80	4,90	8,61		8,61	8,81		8,81		67,97				0,59
27.06.2025	24,00	*	105,35	96,99	8,36	68,06	67,97	0,09	6,80	4,90	8,28		8,28	8,46		8,46		67,93				0,56
28.06.2025	24,00	*	105,67	97,42	8,25	68,85	68,77	0,08	6,80	4,90	8,00		8,00	8,18		8,18		68,57				0,55
29.06.2025	24,00	*	105,41	97,23	8,18	68,75	68,66	0,09	6,80	4,90	8,00		8,00	8,19		8,19		68,54				0,55
30.06.2025	24,00	*	104,85	96,70	8,15	68,52	68,45	0,07	6,80	4,90	7,91		7,91	8,06		8,06		68,25				0,54
01.07.2025	24,00	*	104,61	96,11	8,50	68,23	68,15	0,08	6,80	4,90	8,26		8,26	8,45		8,45		68,03				0,56
02.07.2025	24,00	*	89,52	80,69	8,83	64,14	64,30	-0,16	6,80	4,90	8,77		8,77	8,93		8,93		61,55				0,54
03.07.2025	24,00	*	92,81	84,83	7,98	68,27	68,12	0,15	6,80	4,90	7,94		7,94	8,12		8,12		68,32				0,55
04.07.2025	24,00	*	92,64	84,74	7,90	69,46	69,37	0,09	6,80	4,90	7,90		7,90	8,09		8,09		68,94				0,54
05.07.2025	24,00	*	89,93	82,91	7,02	68,23	68,12	0,11	6,80	4,90	7,22		7,22	7,36		7,36		67,98				0,49
06.07.2025	24,00	*	89,73	81,87	7,86	67,27	67,17	0,10	6,80	4,90	8,10		8,10	8,27		8,27		66,92				0,54
07.07.2025	24,00	*	91,50	83,36	8,14	67,50	67,39	0,11	6,80	4,90	8,37		8,37	8,55		8,55		67,35				0,56
08.07.2025	24,00	*	91,46	84,25	7,21	68,30	68,18	0,12	6,80	4,90	7,44		7,44	7,60		7,60		68,14				0,51
09.07.2025	24,00	*	93,33	86,23	7,10	69,01	68,90	0,11	6,80	4,90	7,40		7,40	7,58		7,58		68,73				0,51
10.07.2025	24,00	*	82,63	76,44	6,19	67,55	67,41	0,14	6,80	4,90	7,73		7,73	7,88		7,88		64,85				0,50
11.07.2025	24,00	*	91,48	84,53	6,95	67,55	67,44	0,11	6,80	4,90	7,93		7,93	8,14		8,14		67,30				0,53
12.07.2025	24,00	*	92,08	85,84	6,24	67,81	67,70	0,11	6,80	4,90	7,29		7,29	7,45		7,45		67,56				0,49
13.07.2025	24,00	*	92,37	86,42	5,95	67,99	67,89	0,10	6,80	4,90	6,94		6,94	7,13		7,13		67,67				0,47
14.07.2025	24,00	*	93,71	86,90	6,81	68,67	68,56	0,11	6,80	4,90	7,82		7,82	8,01		8,01		68,39				0,54
15.07.2025	24,00	*	89,63	84,02	5,61	67,85	67,75	0,10	6,80	4,90	6,77		6,77	6,94		6,94		67,57				0,46
16.07.2025	24,00	*	89,89	83,96	5,93	68,12	68,01	0,11	6,80	4,90	7,02		7,02	7,20		7,20		67,77				0,48
17.07.2025	24,00	*	86,61	81,06	5,55	69,31	69,16	0,15	6,80	4,90	6,65		6,65	6,79		6,79		69,32				0,46
18.07.2025	24,00	*	85,57	80,53	5,04	69,24	69,12	0,12	6,80	4,90	6,18		6,18	6,30		6,30		68,83				0,42
19.07.2025	24,00	*	84,09	78,80	5,29	68,06	67,95	0,11	6,80	4,90	6,47		6,47	6,62		6,62		67,73				0,44
20.07.2025	24,00	*	82,12	76,70	5,42	66,90	66,79	0,11	6,80	4,90	6,54		6,54	6,69		6,69		66,55				0,44
21.07.2025	24,00	*	87,77	82,19	5,58	67,15	67,05	0,10	6,80	4,90	6,83		6,83	7,01		7,01		66,90				0,46
22.07.2025	24,00	*	95,92	91,15	4,77	67,03	66,97	0,06	6,80	4,90	6,21		6,21	6,33		6,33		66,65				0,42
Среднее	24,00		94,38	87,34	7,04	68,04	67,95	0,09	6,80	4,90	7,55		7,55	7,72		7,72		67,63				0,51
Итого	720,00		2831,34	2620,16	211,18						226,43		226,43	231,51		231,51						15,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	73884,6	67714,70	6138,36		6295,15			2196,80	16490,00
23.07.2025	76821,6	70431,30	6374,08		6536,14			2228,14	17234,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 17,09 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2092c11b-61bf-4718-9a36-8188469cde59

3,87 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.07.25 15:47 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.07.25 15:54 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации