

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"			Договор:	9038.038.1			Телефон:				Узел учета:	Общий										
Адрес:	Матюшенко пер, д. 14, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	23561										
Обслуживающая организация:				Телефон:																			
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 149/70										
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				29.06.2026											
Вычислитель: БКТ-7.04 № 253403				расходомер:				Термопреобр.:				Режим (схема):											
				Gmin=				Gmax=				Преобр.давления:											
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ				0,067				30				КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ				0,067				30				КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ				0,027				12				ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)																							
Подпиточный трубопровод (Vп)																							
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)															
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,2298				Qвент.= 0				Qтех.= 0				Qтех.гв= 0				Qгвс.= 0,0033			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:																Qтех.гвс.ср= 0				Qгвс.ср= 0,0015			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 69,8127				Gвент.= 0				Gтех.= 0				Gтех.гв= 0				Gгвс.= 0,6 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2025	24,00	*	10,53	10,50	0,03	67,50	67,01	0,49	6,80	4,90	0,09		0,09	0,09		0,09		56,76		5,80		0,01
24.06.2025	24,00	*	1,45	1,67	-0,22	67,99	62,75	5,24	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		41,59		5,80		0,00
25.06.2025	24,00	*	1,97	1,99	-0,02	67,14	63,38	3,76	6,80	4,90	0,08		0,08	0,08		0,08		60,49		5,80		0,00
26.06.2025	24,00	*	1,64	1,79	-0,15	67,79	63,71	4,08	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		44,94		5,80		0,00
27.06.2025	24,00	*	0,57	0,64	-0,07	66,99	62,92	4,07	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		44,85		5,80		0,00
28.06.2025	24,00	*	0,50	0,52	-0,02	67,22	62,68	4,54	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		45,69		5,80		0,00
29.06.2025	24,00	*	1,65	1,66	-0,01	69,05	65,48	3,57	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		41,01		5,80		0,00
30.06.2025	24,00	*	1,44	1,33	0,11	68,13	64,12	4,01	6,80	4,90	0,17		0,17	0,17		0,17		65,46		5,80		0,01
01.07.2025	24,00	*	0,70	0,71	-0,01	67,03	62,36	4,67	6,80	4,90	0,13		0,13	0,13		0,13		56,30		5,80		0,01
02.07.2025	24,00	*	1,39	1,51	-0,12	57,89	55,64	2,25	6,80	4,90	0,05		0,05	0,05		0,05		42,18		5,80		0,00
03.07.2025	24,00	*	0,40	0,39	0,01	66,32	58,10	8,22	6,80	4,90	0,16		0,16	0,16		0,16		62,04		5,80		0,01
04.07.2025	24,00	*	0,99	1,02	-0,03	69,34	65,14	4,20	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		35,37		5,80		0,00
05.07.2025	24,00	*	1,97	1,99	-0,02	68,39	65,56	2,83	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		35,62		5,80		0,00
06.07.2025	24,00	*	1,43	1,47	-0,04	67,24	62,71	4,53	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		35,19		5,80		0,00
07.07.2025	24,00	*	0,53	0,48	0,05	67,27	62,58	4,69	6,80	4,90	0,17		0,17	0,17		0,17		61,11		5,80		0,01
08.07.2025	24,00	*	0,60	0,66	-0,06	68,24	60,53	7,71	6,80	4,90	0,11		0,11	0,11		0,11		60,89		5,80		0,01
09.07.2025	24,00	*	0,94	0,88	0,06	68,59	64,25	4,34	6,80	4,90	0,15		0,15	0,15		0,15		65,52		5,80		0,01
10.07.2025	24,00	*	6,69	6,81	-0,12	68,47	66,86	1,61	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		35,84		5,80		0,00
11.07.2025	24,00	*	0,48	0,50	-0,02	67,46	63,06	4,40	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		34,01		5,80		0,00
12.07.2025	24,00	*	0,00	0,12	-0,12	38,55	58,48	-19,93	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		44,80		5,80		0,00
13.07.2025	24,00	*	0,00	0,06	-0,06	38,73	57,84	-19,11	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		34,14		5,80		0,00
14.07.2025	24,00	*	0,06	0,06	0,00	67,55	58,63	8,92	6,80	4,90	0,05		0,05	0,05		0,05		62,46		5,80		0,00
15.07.2025	24,00	*	0,06	0,12	-0,06	54,67	59,08	-4,41	6,80	4,90	0,05		0,05	0,05		0,05		46,59		5,80		0,00
16.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	39,16	54,33	-15,17	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		33,56		5,80		0,00
17.07.2025	24,00	*	0,06	0,06	0,00	53,68	61,63	-7,95	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		43,72		5,80		0,00
18.07.2025	24,00	*	0,14	0,13	0,01	68,16	60,49	7,67	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		63,15		5,80		0,01
19.07.2025	24,00	*	0,15	0,15	0,00	64,45	60,26	4,19	6,80	4,90	0,03		0,03	0,03		0,03		50,29		5,80		0,00
20.07.2025	24,00	*	0,19	0,12	0,07	65,35	57,29	8,06	6,80	4,90	0,22		0,22	0,22		0,22		59,85		5,80		0,01
21.07.2025	24,00	*	0,18	0,06	0,12	62,37	57,33	5,04	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		51,35		5,80		0,00
22.07.2025	24,00	*	0,50	0,48	0,02	67,85	65,98	1,87	6,80	4,90	0,08		0,08	0,08		0,08		63,95		5,80		0,00
Среднее	24,00		1,24	1,26	-0,02	63,29	61,67	1,61	6,80	4,90	0,07		0,07	0,07		0,07		49,29		5,80		0,00
Итого	720,00		37,21	37,88	-0,67						1,96		1,96	1,96		1,96						0,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	48557,6	48572,60	74,56		74,56			1600,29	24610,00
23.07.2025	48596,6	48612,30	76,54		76,54			1600,55	25354,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 17,09 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

0,03 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.07.25 15:47 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.07.25 15:56 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации