

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.16, лит. В	Договор:	32785.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Матюшенко пер, д. 16, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	105379
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207187	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3512	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0089	Qгвс.= 0,3211		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0089	Qгвс.ср= 0,0869		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 106,694	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 3,56	Gгвс.= 34,76	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2025	24,00	*	113,96	100,25	13,71	68,75	68,04	0,71	6,80	4,90	10,87		10,87	11,08		11,08		67,87				0,74
24.06.2025	24,00	*	113,29	100,51	12,78	69,10	68,39	0,71	6,80	4,90	9,97		9,97	10,15		10,15		68,16				0,68
25.06.2025	24,00	*	116,04	102,35	13,69	68,72	67,99	0,73	6,80	4,90	10,75		10,75	10,98		10,98		68,06				0,73
26.06.2025	24,00	*	114,65	103,04	11,61	68,59	67,89	0,70	6,80	4,90	8,73		8,73	8,92		8,92		67,58				0,59
27.06.2025	24,00	*	115,66	102,58	13,08	68,65	67,95	0,70	6,80	4,90	10,13		10,13	10,32		10,32		67,85				0,69
28.06.2025	24,00	*	116,97	103,08	13,89	69,47	68,77	0,70	6,80	4,90	11,04		11,04	11,28		11,28		68,65				0,76
29.06.2025	24,00	*	116,62	102,90	13,72	69,34	68,62	0,72	6,80	4,90	10,87		10,87	11,09		11,09		68,60				0,75
30.06.2025	24,00	*	116,11	102,54	13,57	69,12	68,40	0,72	6,80	4,90	10,88		10,88	11,10		11,10		68,35				0,74
01.07.2025	24,00	*	114,40	101,86	12,54	68,81	68,11	0,70	6,80	4,90	9,93		9,93	10,14		10,14		67,98				0,68
02.07.2025	24,00	*	99,47	84,66	14,81	64,66	64,30	0,36	6,80	4,90	12,60		12,60	12,83		12,83		61,77				0,78
03.07.2025	24,00	*	102,28	89,93	12,35	69,10	68,36	0,74	6,80	4,90	10,25		10,25	10,50		10,50		68,29				0,70
04.07.2025	24,00	*	99,73	89,33	10,40	70,05	69,26	0,79	6,80	4,90	8,49		8,49	8,68		8,68		68,77				0,58
05.07.2025	24,00	*	98,36	87,75	10,61	68,81	68,02	0,79	6,80	4,90	8,92		8,92	9,11		9,11		67,73				0,61
06.07.2025	24,00	*	98,64	86,55	12,09	67,87	67,11	0,76	6,80	4,90	10,42		10,42	10,64		10,64		66,95				0,70
07.07.2025	24,00	*	100,62	87,84	12,78	68,19	67,44	0,75	6,80	4,90	10,99		10,99	11,21		11,21		67,47				0,74
08.07.2025	24,00	*	100,07	88,74	11,33	69,00	68,22	0,78	6,80	4,90	9,65		9,65	9,83		9,83		68,23				0,66
09.07.2025	24,00	*	101,70	90,96	10,74	69,67	68,91	0,76	6,80	4,90	8,94		8,94	9,12		9,12		68,66				0,62
10.07.2025	24,00	*	87,51	76,47	11,04	67,95	67,06	0,89	6,80	4,90	10,15		10,15	10,37		10,37		65,97				0,67
11.07.2025	24,00	*	77,34	67,30	10,04	67,96	67,08	0,88	6,80	4,90	8,57		8,57	8,77		8,77		67,04				0,58
12.07.2025	24,00	*	78,73	69,19	9,54	68,26	67,41	0,85	6,80	4,90	8,19		8,19	8,36		8,36		67,35				0,55
13.07.2025	24,00	*	80,24	70,53	9,71	68,45	67,63	0,82	6,80	4,90	8,44		8,44	8,62		8,62		67,41				0,57
14.07.2025	24,00	*	82,13	72,17	9,96	69,12	68,31	0,81	6,80	4,90	8,48		8,48	8,66		8,66		68,21				0,58
15.07.2025	24,00	*	79,37	70,24	9,13	68,33	67,52	0,81	6,80	4,90	7,72		7,72	7,89		7,89		67,30				0,52
16.07.2025	24,00	*	80,58	71,60	8,98	68,57	67,75	0,82	6,80	4,90	7,54		7,54	7,70		7,70		67,62				0,51
17.07.2025	24,00	*	80,18	70,54	9,64	69,90	69,02	0,88	6,80	4,90	8,16		8,16	8,35		8,35		69,15				0,56
18.07.2025	24,00	*	78,80	70,10	8,70	69,71	68,86	0,85	6,80	4,90	7,19		7,19	7,35		7,35		68,49				0,49
19.07.2025	24,00	*	77,57	68,54	9,03	68,56	67,71	0,85	6,80	4,90	7,61		7,61	7,79		7,79		67,45				0,51
20.07.2025	24,00	*	77,15	66,77	10,38	67,40	66,59	0,81	6,80	4,90	8,88		8,88	9,08		9,08		66,46				0,59
21.07.2025	24,00	*	83,82	74,18	9,64	67,74	66,94	0,80	6,80	4,90	8,11		8,11	8,29		8,29		66,95				0,54
22.07.2025	24,00	*	96,05	86,72	9,33	67,55	66,86	0,69	6,80	4,90	7,74		7,74	7,90		7,90		66,56				0,52
Среднее	24,00		96,60	85,31	11,29	68,58	67,82	0,76	6,80	4,90	9,34		9,34	9,54		9,54		67,56				0,63
Итого	720,00		2898,04	2559,22	338,82						280,21		280,21	286,11		286,11						18,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	169903	152223,00	14842,40		15214,90			5914,56	30200,00
23.07.2025	172915	154882,00	15133,40		15512,00			5960,53	30944,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,09 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 14,15 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 286,11 м.куб.

0 час
0 час
4,79 Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.07.25 15:47 (MSK)
28.07.25 15:56 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации