

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 24
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 9341.038.1
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 24

Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубяная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы:				Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Тхв, гр.С= 17.36	
Вычислитель: БКТ-7 №206093															
Подающ.тр.(М1): № 515421	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1 Фланец	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17894Г	Преобр.давления:	№						
Обратн.тр.(М2): № 515734	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1 Фланец	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17894Х	Преобр.давления:	№						
Тр. ГВС(М3): № 495202	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1 Сэндвич	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4534	Преобр.давления:	№						
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№						
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:							
Расчетный алгоритм:				зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$				лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот=	Qвент.=	Qtex.пот.=	Qгвс=								
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qtex.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Qtex.пот.=	Qгвс=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот=	Gвент.=	Gtex.пот.=	Gгвс=								

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																							Общее теплототр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общ.	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.06.25	24,00	-	444,15	441,14	3,01	70,13	70,01	0,12	0,69	0,49	10,08	-	10,08	10,31	-	10,31	-	70,13	-	-	-	0,71	
24.06.25	24,00	-	441,68	438,85	2,83	70,41	70,30	0,11	0,69	0,49	8,98	-	8,98	9,18	-	9,18	-	70,08	-	-	-	0,63	
25.06.25	24,00	-	445,68	443,35	2,33	70,12	70,00	0,12	0,69	0,49	9,01	-	9,01	9,21	-	9,21	-	70,19	-	-	-	0,63	
26.06.25	24,00	-	445,28	441,61	3,67	70,01	69,91	0,10	0,69	0,49	10,48	-	10,48	10,72	-	10,72	-	69,87	-	-	-	0,73	
27.06.25	24,00	-	442,20	440,03	2,17	70,20	70,08	0,12	0,69	0,49	8,86	-	8,86	9,05	-	9,05	-	70,06	-	-	-	0,62	
28.06.25	24,00	-	443,20	439,72	3,48	71,00	70,89	0,11	0,69	0,49	9,79	-	9,79	9,97	-	9,97	-	70,76	-	-	-	0,69	
29.06.25	24,00	-	443,43	439,83	3,60	70,83	70,71	0,12	0,69	0,49	9,78	-	9,78	9,98	-	9,98	-	70,72	-	-	-	0,69	
30.06.25	24,00	-	443,56	440,74	2,82	70,51	70,40	0,11	0,69	0,49	9,26	-	9,26	9,47	-	9,47	-	70,24	-	-	-	0,65	
01.07.25	24,00	-	439,94	436,31	3,63	70,24	70,13	0,11	0,69	0,49	10,21	-	10,21	10,45	-	10,45	-	70,14	-	-	-	0,72	
02.07.25	24,00	-	434,20	429,02	5,18	58,82	58,88	-0,06	0,69	0,49	12,56	-	12,56	12,72	-	12,72	-	52,15	-	-	-	0,66	
03.07.25	24,00	-	143,64	141,66	1,98	37,63	37,59	0,04	0,69	0,49	4,02	-	4,02	4,05	-	4,05	-	37,26	-	-	-	0,15	
04.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Среднее	24,00	-	415,18	412,02	3,15	66,35	66,26	0,09	0,69	0,49	9,37	-	9,37	9,56	-	9,56	-	65,60	-	-	0,00	0,63	
Итого	576,00	-	4566,96	4532,26	34,70	-	-	-	-	-	103,03	-	103,03	105,11	-	105,11	-	-	-	-	-	6,88	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.06.25		168562,210	154101,160	13038,520		13367,380		-	958,395	30849,000
	03.07.25		173129,170	158633,420	13141,550		13472,490		-	965,270	31112,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 10,08 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144** час 57,36 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 17.36 °C 2,82 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 14,14 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 162,47 м3
Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.07.25 15:47 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.07.25 15:56 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D