

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 20, лит. А				Договор:	38009.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий				
Адрес:	Ольминского ул, д. 20, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	132580				
Обслуживающая организация:					Телефон:															
Источник:	котельная 1 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	147/71				
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025				Режим (схема):										
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207125				расходомер:	Gmin=				Термопреобр.:	Преобр.давления:									
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ				0,067				30				КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ				0,067				30				КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ				0,067				30				ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)																				
Подпиточный трубопровод (Vп)																				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)															
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,311				Qвент.= 0				Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0						Qгвс.= 0,1826	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:													Qтех.гвс.ср= 0				Qгвс.ср= 0,083			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 98,2105				Gвент.= 0				Gтех.= 0				Gтех.гвс= 0				Gгвс.= 33,2 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2025	24,00	*	7,88	0,00	7,88	67,65	38,90	28,75	6,80	4,90	8,38		8,38	8,57		8,57		66,93				0,56
24.06.2025	24,00	*	7,78	0,00	7,78	67,56	38,26	29,30	6,80	4,90	8,31		8,31	8,46		8,46		66,81				0,56
25.06.2025	24,00	*	8,02	0,00	8,02	67,78	38,29	29,49	6,80	4,90	8,47		8,47	8,64		8,64		67,06				0,57
26.06.2025	24,00	*	7,36	0,00	7,36	67,51	38,34	29,17	6,80	4,90	7,78		7,78	7,93		7,93		66,76				0,52
27.06.2025	24,00	*	7,57	0,00	7,57	67,25	38,25	29,00	6,80	4,90	8,01		8,01	8,19		8,19		66,52				0,53
28.06.2025	24,00	*	7,75	0,00	7,75	65,76	37,19	28,57	6,80	4,90	8,19		8,19	8,33		8,33		65,10				0,53
29.06.2025	24,00	*	7,64	0,00	7,64	67,33	37,69	29,64	6,80	4,90	8,08		8,08	8,26		8,26		66,53				0,54
30.06.2025	24,00	*	4,78	0,18	4,60	63,39	33,14	30,25	6,80	4,90	5,09		5,09	5,18		5,18		61,82				0,32
01.07.2025	24,00	*	7,00	0,00	7,00	68,07	37,06	31,01	6,80	4,90	7,42		7,42	7,57		7,57		67,16				0,50
02.07.2025	24,00	*	7,30	0,00	7,30	68,84	39,40	29,44	6,80	4,90	7,71		7,71	7,89		7,89		68,07				0,53
03.07.2025	24,00	*	7,46	0,00	7,46	68,38	39,44	28,94	6,80	4,90	7,95		7,95	8,10		8,10		67,57				0,54
04.07.2025	24,00	*	6,75	0,00	6,75	69,67	39,71	29,96	6,80	4,90	7,16		7,16	7,32		7,32		68,80				0,49
05.07.2025	24,00	*	6,29	0,00	6,29	68,60	39,11	29,49	6,80	4,90	6,64		6,64	6,77		6,77		67,72				0,45
06.07.2025	24,00	*	6,86	0,00	6,86	68,08	39,22	28,86	6,80	4,90	7,24		7,24	7,38		7,38		67,31				0,49
07.07.2025	24,00	*	6,39	0,00	6,39	67,16	39,03	28,13	6,80	4,90	6,77		6,77	6,90		6,90		66,24				0,45
08.07.2025	24,00	*	6,85	0,00	6,85	66,63	39,48	27,15	6,80	4,90	7,27		7,27	7,41		7,41		65,76				0,48
09.07.2025	24,00	*	7,71	0,00	7,71	67,33	39,47	27,86	6,80	4,90	8,11		8,11	8,28		8,28		66,70				0,54
10.07.2025	24,00	*	5,82	0,00	5,82	66,66	39,14	27,52	6,80	4,90	6,16		6,16	6,30		6,30		65,64				0,40
11.07.2025	24,00	*	6,76	0,00	6,76	67,86	39,25	28,61	6,80	4,90	7,16		7,16	7,32		7,32		66,99				0,48
12.07.2025	24,00	*	5,38	0,00	5,38	68,47	40,03	28,44	6,80	4,90	5,71		5,71	5,82		5,82		67,52				0,38
13.07.2025	24,00	*	5,49	0,00	5,49	67,06	39,68	27,38	6,80	4,90	5,83		5,83	5,92		5,92		66,15				0,39
14.07.2025	24,00	*	6,07	0,00	6,07	67,20	40,51	26,69	6,80	4,90	6,44		6,44	6,57		6,57		66,37				0,43
15.07.2025	24,00	*	6,16	0,00	6,16	66,70	40,59	26,11	6,80	4,90	6,49		6,49	6,63		6,63		65,92				0,43
16.07.2025	24,00	*	5,56	0,00	5,56	67,67	40,73	26,94	6,80	4,90	5,94		5,94	6,06		6,06		66,62				0,40
17.07.2025	24,00	*	6,21	0,00	6,21	67,58	40,85	26,73	6,80	4,90	6,56		6,56	6,69		6,69		66,75				0,44
18.07.2025	24,00	*	6,08	0,00	6,08	67,68	40,86	26,82	6,80	4,90	6,43		6,43	6,58		6,58		66,84				0,43
19.07.2025	24,00	*	5,12	0,00	5,12	67,28	40,79	26,49	6,80	4,90	5,41		5,41	5,52		5,52		66,33				0,36
20.07.2025	24,00	*	6,22	0,00	6,22	66,97	41,15	25,82	6,80	4,90	6,57		6,57	6,71		6,71		66,13				0,44
21.07.2025	24,00	*	6,54	0,00	6,54	66,66	41,54	25,12	6,80	4,90	6,91		6,91	7,05		7,05		65,88				0,46
22.07.2025	24,00	*	6,72	0,00	6,72	67,11	41,34	25,77	6,80	4,90	7,09		7,09	7,24		7,24		66,36				0,47
Среднее	24,00		6,65	0,01	6,64	67,40	39,28	28,12	6,80	4,90	7,04		7,04	7,19		7,19		66,55				0,47
Итого	720,00		199,52	0,18	199,34						211,28		211,28	215,59		215,59						14,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	128517	119968,00	10490,40		10748,00			4598,56	31501,00
23.07.2025	128725	119968,00	10710,60		10972,70			4627,29	32245,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 15,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 10,92 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 215,59 м.куб.

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: efced5fd-5f9b-4e47-a95d-2fe0a6ac743

3.19 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.07.25 16:06 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.07.25 15:54 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации