

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 24, лит. А				Договор:	38083.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Ольминского ул, д. 24, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	132582			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 1 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	147/71			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025				Режим (схема):									
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207204				расходомер:	Gmin= Gmax=				Термопреобр.:	Преобр.давления:								
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ				0,1	45				КТСП-Н									
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ				0,1	45				КТСП-Н									
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ				0,12	30				ТСП-Н									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31				Qвент.= 0	Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1936								
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,088								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947				Gвент.= 0	Gтех.= 0				Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 35,2 Gгвс.м=								

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025	24,00	*	84,76	74,32	10,44	70,07	69,93	0,14	6,80	4,90	9,87		9,87	10,10		10,10		69,62				0,69
24.06.2025	24,00	*	85,09	74,78	10,31	69,38	69,21	0,17	6,80	4,90	9,63		9,63	9,82		9,82		69,25				0,67
25.06.2025	24,00	*	84,58	74,24	10,34	69,52	69,29	0,23	6,80	4,90	9,36		9,36	9,60		9,60		69,72				0,65
26.06.2025	24,00	*	83,75	71,99	11,76	69,48	69,27	0,21	6,80	4,90	10,71		10,71	10,96		10,96		69,46				0,74
27.06.2025	24,00	*	82,67	72,25	10,42	69,49	69,31	0,18	6,80	4,90	9,15		9,15	9,39		9,39		69,34				0,63
28.06.2025	24,00	*	82,50	72,32	10,18	67,70	67,52	0,18	6,80	4,90	8,87		8,87	9,05		9,05		67,67				0,60
29.06.2025	24,00	*	82,34	72,01	10,33	69,50	69,32	0,18	6,80	4,90	9,12		9,12	9,31		9,31		69,28				0,63
30.06.2025	24,00	*	53,94	48,47	5,47	68,38	67,95	0,43	6,80	4,90	6,28		6,28	6,38		6,38		63,57				0,40
01.07.2025	24,00	*	81,99	71,19	10,80	70,90	70,72	0,18	6,80	4,90	9,74		9,74	9,94		9,94		70,50				0,69
02.07.2025	24,00	*	87,11	76,26	10,85	71,42	71,23	0,19	6,80	4,90	9,90		9,90	10,13		10,13		71,23				0,70
03.07.2025	24,00	*	86,36	76,33	10,03	70,50	70,36	0,14	6,80	4,90	9,17		9,17	9,39		9,39		70,12				0,64
04.07.2025	24,00	*	85,76	76,93	8,83	72,48	72,31	0,17	6,80	4,90	8,28		8,28	8,48		8,48		72,10				0,60
05.07.2025	24,00	*	86,12	76,87	9,25	71,46	71,30	0,16	6,80	4,90	8,52		8,52	8,72		8,72		71,09				0,61
06.07.2025	24,00	*	86,64	76,22	10,42	71,12	71,08	0,04	6,80	4,90	9,67		9,67	9,87		9,87		69,91				0,68
07.07.2025	24,00	*	86,04	75,93	10,11	69,89	69,72	0,17	6,80	4,90	9,34		9,34	9,55		9,55		69,64				0,65
08.07.2025	24,00	*	87,22	77,07	10,15	69,27	69,16	0,11	6,80	4,90	9,25		9,25	9,46		9,46		68,84				0,64
09.07.2025	24,00	*	87,25	77,76	9,49	69,89	69,76	0,13	6,80	4,90	8,55		8,55	8,73		8,73		69,41				0,60
10.07.2025	24,00	*	87,65	77,51	10,14	69,69	69,51	0,18	6,80	4,90	9,18		9,18	9,38		9,38		69,65				0,64
11.07.2025	24,00	*	87,01	77,76	9,25	70,17	69,96	0,21	6,80	4,90	8,24		8,24	8,43		8,43		70,39				0,58
12.07.2025	24,00	*	85,78	78,74	7,04	71,47	71,30	0,17	6,80	4,90	6,18		6,18	6,33		6,33		71,19				0,44
13.07.2025	24,00	*	87,12	78,04	9,08	69,95	69,85	0,10	6,80	4,90	8,20		8,20	8,39		8,39		69,34				0,57
14.07.2025	24,00	*	87,17	77,87	9,30	69,53	69,38	0,15	6,80	4,90	8,23		8,23	8,44		8,44		69,42				0,57
15.07.2025	24,00	*	86,97	78,41	8,56	69,04	68,90	0,14	6,80	4,90	7,70		7,70	7,87		7,87		68,86				0,53
16.07.2025	24,00	*	86,79	79,01	7,78	70,20	70,07	0,13	6,80	4,90	6,72		6,72	6,88		6,88		69,92				0,47
17.07.2025	24,00	*	87,28	78,51	8,77	69,91	69,80	0,11	6,80	4,90	7,77		7,77	7,95		7,95		69,57				0,54
18.07.2025	24,00	*	86,14	78,86	7,28	70,17	70,02	0,15	6,80	4,90	6,71		6,71	6,88		6,88		70,15				0,47
19.07.2025	24,00	*	87,09	78,86	8,23	70,32	70,18	0,14	6,80	4,90	7,43		7,43	7,60		7,60		70,26				0,52
20.07.2025	24,00	*	65,51	60,24	5,27	70,73	70,63	0,10	6,80	4,90	5,47		5,47	5,60		5,60		68,58				0,38
21.07.2025	24,00	*	9,99	0,00	9,99	61,94	37,18	24,76	6,80	4,90	9,66		9,66	9,83		9,83		60,48				0,58
22.07.2025	24,00	*	8,85	0,00	8,85	62,13	37,94	24,19	6,80	4,90	8,60		8,60	8,75		8,75		60,45				0,52
Среднее	24,00		78,92	69,62	9,29	69,52	67,74	1,78	6,80	4,90	8,52		8,52	8,71		8,71		68,97				0,59
Итого	720,00		2367,47	2088,75	278,72						255,50		255,50	261,21		261,21						17,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	111813	96520,50	15541,30		15876,70			4489,04	31395,00
23.07.2025	114265	98683,70	15807,00		16148,40			4527,96	32139,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 15,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 16,76 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 261,21 м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

документ подписан электронной подписью

3,86 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: efced5fd-5f9b-4e47-a95d-2fe0a6ac743

Представитель теплоснабжающей организации

26.07.25 16:06 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

28.07.25 15:54 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D