

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 8, лит. В				Договор:	42366.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий	
Адрес:	Ольминского ул, д. 8 ИТПЗ				Строит.адрес:						Код УУТЭ:	145037	
Обслуживающая организация:					Телефон:								
Источник:	котельная 1 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	147/71	
Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:		17.08.2025		Режим (схема):				
Вычислитель:		БКТ-7-04 № 256012		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н						
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н						
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н						
Циркуляционный ГВС (M4)													
Подпиточный трубопровод (Vп)													
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hxв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,142	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,1298		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,059		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	44,8421	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	23,6 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2025	24,00	*	44,62	41,35	3,27	62,57	62,22	0,35	6,80	4,90	3,59		3,59	3,62		3,62		61,96				0,22
24.06.2025	24,00	*	45,81	41,47	4,34	61,53	61,12	0,41	6,80	4,90	4,72		4,72	4,79		4,79		61,40				0,29
25.06.2025	24,00	*	44,56	41,21	3,35	61,51	61,14	0,37	6,80	4,90	3,77		3,77	3,78		3,78		60,91				0,23
26.06.2025	24,00	*	44,58	40,27	4,31	61,42	61,03	0,39	6,80	4,90	4,70		4,70	4,77		4,77		61,06				0,29
27.06.2025	24,00	*	44,65	40,24	4,41	62,00	61,63	0,37	6,80	4,90	4,84		4,84	4,87		4,87		61,42				0,30
28.06.2025	24,00	*	43,21	40,27	2,94	60,01	59,68	0,33	6,80	4,90	3,32		3,32	3,33		3,33		59,20				0,20
29.06.2025	24,00	*	43,95	40,01	3,94	61,44	61,05	0,39	6,80	4,90	4,33		4,33	4,36		4,36		60,93				0,26
30.06.2025	24,00	*	29,22	27,04	2,18	58,20	57,93	0,27	6,80	4,90	2,68		2,68	2,69		2,69		54,67				0,15
01.07.2025	24,00	*	44,35	40,87	3,48	62,32	61,89	0,43	6,80	4,90	4,17		4,17	4,17		4,17		62,09				0,26
02.07.2025	24,00	*	44,97	41,18	3,79	63,85	63,45	0,40	6,80	4,90	4,49		4,49	4,53		4,53		63,30				0,28
03.07.2025	24,00	*	45,98	42,79	3,19	63,51	63,17	0,34	6,80	4,90	3,79		3,79	3,81		3,81		62,64				0,24
04.07.2025	24,00	*	46,66	42,92	3,74	64,27	63,82	0,45	6,80	4,90	4,31		4,31	4,37		4,37		63,99				0,28
05.07.2025	24,00	*	45,73	43,04	2,69	63,75	63,36	0,39	6,80	4,90	3,34		3,34	3,37		3,37		62,86				0,21
06.07.2025	24,00	*	45,55	42,86	2,69	63,81	63,47	0,34	6,80	4,90	3,34		3,34	3,36		3,36		62,72				0,21
07.07.2025	24,00	*	46,44	42,70	3,74	62,18	61,84	0,34	6,80	4,90	4,36		4,36	4,42		4,42		61,51				0,27
08.07.2025	24,00	*	46,71	43,31	3,40	61,59	61,28	0,31	6,80	4,90	3,97		3,97	3,99		3,99		60,69				0,24
09.07.2025	24,00	*	47,17	43,75	3,42	62,05	61,67	0,38	6,80	4,90	3,96		3,96	3,99		3,99		61,79				0,24
10.07.2025	24,00	*	47,43	43,77	3,66	61,40	61,05	0,35	6,80	4,90	4,25		4,25	4,26		4,26		60,78				0,26
11.07.2025	24,00	*	46,71	43,79	2,92	61,88	61,56	0,32	6,80	4,90	3,52		3,52	3,53		3,53		60,83				0,21
12.07.2025	24,00	*	46,73	43,93	2,80	63,44	63,12	0,32	6,80	4,90	3,43		3,43	3,44		3,44		62,38				0,22
13.07.2025	24,00	*	46,26	43,83	2,43	62,32	62,03	0,29	6,80	4,90	2,97		2,97	2,98		2,98		61,36				0,18
14.07.2025	24,00	*	46,78	43,94	2,84	62,08	61,77	0,31	6,80	4,90	3,54		3,54	3,56		3,56		61,35				0,22
15.07.2025	24,00	*	47,22	44,11	3,11	61,60	61,29	0,31	6,80	4,90	3,71		3,71	3,74		3,74		60,97				0,23
16.07.2025	24,00	*	46,70	44,29	2,41	62,45	62,13	0,32	6,80	4,90	3,13		3,13	3,15		3,15		61,82				0,20
17.07.2025	24,00	*	46,52	44,14	2,38	62,31	62,00	0,31	6,80	4,90	3,00		3,00	3,01		3,01		61,67				0,19
18.07.2025	24,00	*	46,62	44,10	2,52	62,11	61,79	0,32	6,80	4,90	3,17		3,17	3,18		3,18		61,53				0,19
19.07.2025	24,00	*	46,87	44,20	2,67	62,41	62,10	0,31	6,80	4,90	3,23		3,23	3,25		3,25		61,76				0,20
20.07.2025	24,00	*	47,23	44,42	2,81	62,52	62,25	0,27	6,80	4,90	3,38		3,38	3,39		3,39		61,34				0,21
21.07.2025	24,00	*	49,03	45,16	3,87	61,83	61,53	0,30	6,80	4,90	4,41		4,41	4,46		4,46		61,30				0,27
22.07.2025	24,00	*	47,94	44,48	3,46	62,15	61,84	0,31	6,80	4,90	4,01		4,01	4,04		4,04		61,75				0,25
Среднее	24,00		45,54	42,31	3,23	62,15	61,81	0,34	6,80	4,90	3,78		3,78	3,81		3,81		61,40				0,23
Итого	720,00		1366,20	1269,44	96,76						113,43		113,43	114,21		114,21						7,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	54351,3	48520,80	6383,15		6498,17			1825,84	28851,00
23.07.2025	55763,1	49831,80	6500,98		6616,81			1839,87	29594,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 15,1 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 114,21 м.куб.

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2092c11b-61ef-4718-9a36-8188469cde59

1,71 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.07.25 15:47 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.07.25 15:56 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации