

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №220988
Подающ.тр.(M1): №
Обратн.тр.(M2): №
Тр. ГВС(M3): №
Тр.цирк.ГВС(M4): №
Тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм:

Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Режим (схема):
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Тхв, гр.С= 15.10
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.06.25	24,00	-	4,50	0,00	4,50	60,34	23,40	36,94	0,69	0,49	4,59	-	4,59	4,64	-	4,64	-	59,24	-	-	-	0,27
24.06.25	24,00	-	5,10	0,00	5,10	59,81	23,94	35,87	0,69	0,49	5,18	-	5,18	5,24	-	5,24	-	58,78	-	-	-	0,30
25.06.25	24,00	-	4,60	0,00	4,60	59,54	23,66	35,88	0,69	0,49	4,67	-	4,67	4,72	-	4,72	-	58,49	-	-	-	0,27
26.06.25	24,00	-	5,13	0,00	5,13	59,69	23,69	36,00	0,69	0,49	5,21	-	5,21	5,28	-	5,28	-	58,59	-	-	-	0,31
27.06.25	24,00	-	5,44	0,00	5,44	60,28	23,93	36,35	0,69	0,49	5,51	-	5,51	5,59	-	5,59	-	59,32	-	-	-	0,33
28.06.25	24,00	-	5,57	0,00	5,57	58,34	24,06	34,28	0,69	0,49	5,56	-	5,56	5,62	-	5,62	-	57,57	-	-	-	0,32
29.06.25	24,00	-	5,31	0,00	5,31	60,12	24,07	36,05	0,69	0,49	5,35	-	5,35	5,41	-	5,41	-	59,13	-	-	-	0,32
30.06.25	24,00	-	3,98	0,33	3,65	52,17	33,17	19,00	0,69	0,49	4,25	-	4,25	4,27	-	4,27	-	50,25	-	-	-	0,21
01.07.25	24,00	-	6,19	0,00	6,19	62,18	24,64	37,54	0,69	0,49	6,36	-	6,36	6,45	-	6,45	-	61,02	-	-	-	0,39
02.07.25	24,00	-	5,60	0,00	5,60	62,34	23,96	38,38	0,69	0,49	5,65	-	5,65	5,73	-	5,73	-	61,38	-	-	-	0,35
03.07.25	24,00	-	5,53	0,00	5,53	61,99	24,63	37,36	0,69	0,49	5,55	-	5,55	5,64	-	5,64	-	60,98	-	-	-	0,34
04.07.25	24,00	-	5,83	0,00	5,83	63,17	24,18	38,99	0,69	0,49	5,85	-	5,85	5,93	-	5,93	-	62,08	-	-	-	0,36
05.07.25	24,00	-	5,94	0,00	5,94	62,62	23,80	38,82	0,69	0,49	5,95	-	5,95	6,03	-	6,03	-	61,59	-	-	-	0,37
06.07.25	24,00	-	6,30	0,00	6,30	62,14	24,33	37,81	0,69	0,49	6,28	-	6,28	6,38	-	6,38	-	61,23	-	-	-	0,38
07.07.25	24,00	-	5,04	0,00	5,04	60,19	24,57	35,62	0,69	0,49	5,03	-	5,03	5,07	-	5,07	-	59,14	-	-	-	0,30
08.07.25	24,00	-	5,60	0,00	5,60	60,13	24,76	35,37	0,69	0,49	5,58	-	5,58	5,67	-	5,67	-	59,32	-	-	-	0,33
09.07.25	24,00	-	4,96	0,00	4,96	60,58	24,08	36,50	0,69	0,49	4,99	-	4,99	5,06	-	5,06	-	59,55	-	-	-	0,30
10.07.25	24,00	-	5,47	0,00	5,47	59,88	23,97	35,91	0,69	0,49	5,48	-	5,48	5,53	-	5,53	-	58,87	-	-	-	0,32
11.07.25	24,00	-	4,59	0,00	4,59	59,63	24,25	35,38	0,69	0,49	4,60	-	4,60	4,63	-	4,63	-	58,45	-	-	-	0,27
12.07.25	24,00	-	5,36	0,00	5,36	61,95	25,01	36,94	0,69	0,49	5,36	-	5,36	5,45	-	5,45	-	60,95	-	-	-	0,33
13.07.25	24,00	-	4,69	0,00	4,69	59,68	25,23	34,45	0,69	0,49	4,72	-	4,72	4,77	-	4,77	-	58,59	-	-	-	0,28
14.07.25	24,00	-	4,73	0,00	4,73	59,80	25,47	34,33	0,69	0,49	4,77	-	4,77	4,82	-	4,82	-	58,69	-	-	-	0,28
15.07.25	24,00	-	5,05	0,00	5,05	60,31	25,71	34,60	0,69	0,49	5,09	-	5,09	5,11	-	5,11	-	59,38	-	-	-	0,30
16.07.25	24,00	-	4,96	0,00	4,96	60,75	25,73	35,02	0,69	0,49	4,98	-	4,98	5,02	-	5,02	-	59,69	-	-	-	0,30
17.07.25	24,00	-	4,79	0,00	4,79	60,92	25,80	35,12	0,69	0,49	4,85	-	4,85	4,91	-	4,91	-	59,74	-	-	-	0,29
18.07.25	24,00	-	4,92	0,00	4,92	60,35	25,64	34,71	0,69	0,49	4,94	-	4,94	4,97	-	4,97	-	59,25	-	-	-	0,29
19.07.25	24,00	-	4,41	0,00	4,41	60,03	25,62	34,41	0,69	0,49	4,38	-	4,38	4,41	-	4,41	-	59,04	-	-	-	0,26
20.07.25	24,00	-	4,76	0,00	4,76	60,31	25,76	34,55	0,69	0,49	4,77	-	4,77	4,82	-	4,82	-	59,24	-	-	-	0,28
21.07.25	24,00	-	4,03	0,00	4,03	59,06	25,92	33,14	0,69	0,49	4,07	-	4,07	4,10	-	4,10	-	57,93	-	-	-	0,24
22.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	5,12	0,01	5,11	60,29	24,93	35,36	0,69	0,49	5,16	-	5,16	5,22	-	5,22	-	59,22	-	-	0,00	0,31
Итого	696,00	-	148,38	0,33	148,05	-	-	-	-	-	149,57	-	149,57	151,27	-	151,27	-	-	-	-	-	8,88

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.06.25		81707,490	73469,940	6767,380		6924,510		-	488,873	26531,000
	21.07.25		81855,870	73470,270	6916,950		7075,780		-	497,750	27227,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час 0,31 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24** час 5,22 м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 15.10
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

Документ подписан Электронной подписью
6,83 Гкал
156,49 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: efcd5fd-5f9b-4e47-a95d-2ffe0a6ac743
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

26.07.25 16:06 (MSK)
28.07.25 15:54 (MSK)