

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:			
Вычислитель: ВКТ-7 №206423		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 15.10	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	QГвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	QГвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	GГвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.06.25	24,00	-	8,06	0,00	8,06	64,04	33,12	30,92	0,69	0,49	8,07	-	8,07	8,25	-	8,25	-	63,51	-	-	-	0,51
24.06.25	24,00	-	8,37	0,00	8,37	63,00	31,79	31,21	0,69	0,49	8,36	-	8,36	8,54	-	8,54	-	62,48	-	-	-	0,52
25.06.25	24,00	-	8,32	0,00	8,32	63,18	31,86	31,32	0,69	0,49	8,33	-	8,33	8,48	-	8,48	-	62,66	-	-	-	0,52
26.06.25	24,00	-	7,76	0,00	7,76	62,68	32,38	30,30	0,69	0,49	7,73	-	7,73	7,86	-	7,86	-	62,18	-	-	-	0,48
27.06.25	24,00	-	7,78	0,00	7,78	63,29	32,62	30,67	0,69	0,49	7,77	-	7,77	7,92	-	7,92	-	62,70	-	-	-	0,49
28.06.25	24,00	-	6,79	0,00	6,79	61,01	32,38	28,63	0,69	0,49	6,81	-	6,81	6,95	-	6,95	-	60,40	-	-	-	0,41
29.06.25	24,00	-	7,78	0,00	7,78	62,94	32,03	30,91	0,69	0,49	7,78	-	7,78	7,92	-	7,92	-	62,32	-	-	-	0,48
30.06.25	24,00	-	7,56	2,28	5,28	55,80	45,05	10,75	0,69	0,49	6,24	-	6,24	6,34	-	6,34	-	57,91	-	-	-	0,36
01.07.25	24,00	-	7,51	0,00	7,51	63,61	32,50	31,11	0,69	0,49	7,49	-	7,49	7,63	-	7,63	-	62,99	-	-	-	0,47
02.07.25	24,00	-	8,04	0,00	8,04	64,98	33,49	31,49	0,69	0,49	8,00	-	8,00	8,14	-	8,14	-	64,40	-	-	-	0,52
03.07.25	24,00	-	8,46	0,00	8,46	64,61	33,79	30,82	0,69	0,49	8,44	-	8,44	8,61	-	8,61	-	64,09	-	-	-	0,54
04.07.25	24,00	-	6,67	0,00	6,67	65,19	31,91	33,28	0,69	0,49	6,61	-	6,61	6,73	-	6,73	-	64,13	-	-	-	0,42
05.07.25	24,00	-	7,23	0,00	7,23	64,52	32,14	32,38	0,69	0,49	7,16	-	7,16	7,30	-	7,30	-	63,78	-	-	-	0,46
06.07.25	24,00	-	8,88	0,00	8,88	64,75	33,04	31,71	0,69	0,49	8,79	-	8,79	8,95	-	8,95	-	64,24	-	-	-	0,56
07.07.25	24,00	-	6,92	0,00	6,92	62,96	32,69	30,27	0,69	0,49	6,86	-	6,86	6,99	-	6,99	-	62,34	-	-	-	0,43
08.07.25	24,00	-	7,20	0,00	7,20	62,66	32,52	30,14	0,69	0,49	7,13	-	7,13	7,26	-	7,26	-	62,01	-	-	-	0,44
09.07.25	24,00	-	7,53	0,00	7,53	63,23	32,41	30,82	0,69	0,49	7,45	-	7,45	7,59	-	7,59	-	62,68	-	-	-	0,47
10.07.25	24,00	-	7,77	0,00	7,77	62,46	32,34	30,12	0,69	0,49	7,68	-	7,68	7,84	-	7,84	-	61,96	-	-	-	0,48
11.07.25	24,00	-	7,27	0,00	7,27	63,00	32,35	30,65	0,69	0,49	7,15	-	7,15	7,30	-	7,30	-	62,53	-	-	-	0,45
12.07.25	24,00	-	7,68	0,00	7,68	64,62	33,66	30,96	0,69	0,49	7,61	-	7,61	7,75	-	7,75	-	64,03	-	-	-	0,49
13.07.25	24,00	-	8,03	0,00	8,03	63,28	33,90	29,38	0,69	0,49	7,92	-	7,92	8,08	-	8,08	-	62,74	-	-	-	0,50
14.07.25	24,00	-	6,44	0,00	6,44	62,91	34,04	28,87	0,69	0,49	6,40	-	6,40	6,52	-	6,52	-	62,27	-	-	-	0,40
15.07.25	24,00	-	5,96	0,00	5,96	62,29	33,97	28,32	0,69	0,49	5,90	-	5,90	6,00	-	6,00	-	61,60	-	-	-	0,36
16.07.25	24,00	-	6,36	0,00	6,36	63,40	34,15	29,25	0,69	0,49	6,31	-	6,31	6,43	-	6,43	-	62,77	-	-	-	0,40
17.07.25	24,00	-	5,52	0,00	5,52	62,94	34,35	28,59	0,69	0,49	5,51	-	5,51	5,59	-	5,59	-	61,95	-	-	-	0,34
18.07.25	24,00	-	6,72	0,00	6,72	63,21	33,95	29,26	0,69	0,49	6,66	-	6,66	6,76	-	6,76	-	62,59	-	-	-	0,42
19.07.25	24,00	-	5,62	0,00	5,62	63,21	34,24	28,97	0,69	0,49	5,58	-	5,58	5,67	-	5,67	-	62,37	-	-	-	0,35
20.07.25	24,00	-	5,68	0,00	5,68	63,11	34,43	28,68	0,69	0,49	5,64	-	5,64	5,73	-	5,73	-	62,36	-	-	-	0,35
21.07.25	24,00	-	5,97	0,00	5,97	62,19	34,26	27,93	0,69	0,49	5,98	-	5,98	6,08	-	6,08	-	61,41	-	-	-	0,37
22.07.25	24,00	-	5,80	0,00	5,80	62,70	34,39	28,31	0,69	0,49	5,71	-	5,71	5,79	-	5,79	-	62,19	-	-	-	0,36
Среднее	24,00	-	7,19	0,08	7,11	63,06	33,53	29,53	0,69	0,49	7,10	-	7,10	7,23	-	7,23	-	62,52	-	-	0,00	0,44
Итого	720,00	-	215,68	2,28	213,40	-	-	-	-	-	213,07	-	213,07	217,00	-	217,00	-	-	-	-	-	13,34

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.06.25							-	-	-
	22.07.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

15.10
час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
10.12
217,00
м3
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: efcd5fd-5f9b-4e47-a95d-2ffe0a6ac743
26.07.25 16:06 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
28.07.25 15:54 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D