

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	8563.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Пинегина ул, д. 19, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	23604
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207963	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,186	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1034		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,047		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 58,7368	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,8	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025		*																				
24.06.2025	10,00	*	0,00	3,58	-3,58	24,08	51,81	-27,73	6,80	4,90	3,38		3,38	3,41		3,41		51,19				0,17
25.06.2025	24,00	*	0,00	8,22	-8,22	23,78	52,34	-28,56	6,80	4,90	7,71		7,71	7,79		7,79		51,70				0,40
26.06.2025	24,00	*	42,26	36,72	5,54	66,32	65,91	0,41	6,80	4,90	5,20		5,20	5,27		5,27		65,01				0,34
27.06.2025	24,00		44,97	38,95	6,02	67,05	66,77	0,28	6,80	4,90	5,09		5,09	5,16		5,16		65,97				0,34
28.06.2025	24,00		45,14	38,33	6,81	65,32	65,04	0,28	6,80	4,90	6,07		6,07	6,19		6,19		64,63				0,39
29.06.2025	24,00		44,92	38,12	6,80	67,12	66,78	0,34	6,80	4,90	6,05		6,05	6,18		6,18		66,54				0,40
30.06.2025	24,00	*	29,92	25,77	4,15	64,71	64,63	0,08	6,80	4,90	3,76		3,76	3,81		3,81		61,55				0,23
01.07.2025	24,00	*	44,76	38,78	5,98	68,15	67,86	0,29	6,80	4,90	5,42		5,42	5,54		5,54		67,01				0,36
02.07.2025	24,00		47,99	42,24	5,75	68,78	68,48	0,30	6,80	4,90	5,06		5,06	5,16		5,16		67,94				0,34
03.07.2025	24,00		47,84	42,15	5,69	68,14	67,86	0,28	6,80	4,90	5,01		5,01	5,09		5,09		67,39				0,34
04.07.2025	24,00		47,95	42,74	5,21	69,46	69,11	0,35	6,80	4,90	4,49		4,49	4,58		4,58		68,82				0,31
05.07.2025	24,00	*	48,21	41,28	6,93	68,75	68,48	0,27	6,80	4,90	6,22		6,22	6,34		6,34		67,85				0,42
06.07.2025	24,00	*	47,95	42,04	5,91	68,68	68,47	0,21	6,80	4,90	5,21		5,21	5,31		5,31		67,27				0,35
07.07.2025	24,00	*	47,69	42,09	5,60	67,10	66,82	0,28	6,80	4,90	4,86		4,86	4,95		4,95		66,50				0,32
08.07.2025	24,00		48,49	42,65	5,84	66,87	66,68	0,19	6,80	4,90	5,11		5,11	5,20		5,20		65,55				0,34
09.07.2025	24,00		49,04	42,94	6,10	67,07	66,79	0,28	6,80	4,90	5,37		5,37	5,47		5,47		66,45				0,36
10.07.2025	24,00		48,99	43,38	5,61	66,72	66,49	0,23	6,80	4,90	4,91		4,91	4,98		4,98		65,69				0,32
11.07.2025	24,00		49,04	42,65	6,39	67,22	66,99	0,23	6,80	4,90	5,64		5,64	5,76		5,76		66,30				0,37
12.07.2025	24,00	*	49,13	43,36	5,77	68,67	68,45	0,22	6,80	4,90	5,07		5,07	5,13		5,13		67,57				0,34
13.07.2025	24,00	*	48,99	43,50	5,49	67,31	67,13	0,18	6,80	4,90	4,90		4,90	4,97		4,97		65,96				0,32
14.07.2025	24,00		48,98	43,39	5,59	66,28	66,08	0,20	6,80	4,90	4,95		4,95	5,05		5,05		65,36				0,32
15.07.2025	24,00		49,24	43,97	5,27	64,91	64,69	0,22	6,80	4,90	4,67		4,67	4,73		4,73		64,18				0,30
16.07.2025	24,00		49,30	44,51	4,79	65,94	65,70	0,24	6,80	4,90	4,16		4,16	4,22		4,22		65,45				0,27
17.07.2025	24,00	*	49,20	44,60	4,60	65,81	65,59	0,22	6,80	4,90	4,05		4,05	4,09		4,09		65,02				0,26
18.07.2025	24,00		49,09	45,05	4,04	65,74	65,48	0,26	6,80	4,90	3,45		3,45	3,49		3,49		65,20				0,22
19.07.2025	24,00		49,28	44,53	4,75	65,97	65,75	0,22	6,80	4,90	4,23		4,23	4,26		4,26		65,10				0,28
20.07.2025	24,00	*	49,67	44,27	5,40	66,03	65,86	0,17	6,80	4,90	4,84		4,84	4,90		4,90		64,92				0,31
21.07.2025	24,00		50,68	45,69	4,99	65,12	64,92	0,20	6,80	4,90	4,37		4,37	4,43		4,43		64,29				0,28
22.07.2025	24,00		49,85	45,07	4,78	65,37	65,14	0,23	6,80	4,90	4,15		4,15	4,20		4,20		64,64				0,27
Среднее	23,52		44,99	40,14	4,86	63,88	65,59	-1,71	6,80	4,90	5,05		5,05	5,13		5,13		64,86				0,33
Итого	682,00		1278,57	1140,57	138,00						143,40		143,40	145,66		145,66						9,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	64782,4	55698,40	8305,83		8417,68			2440,27	30688,00
23.07.2025	66061	56838,90	8449,23		8563,34			2459,35	31370,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,1 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 7,5 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 153,7 м.куб.

38 час 0,51 Гкал
38 час 8,04 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

22.8 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.07.25 16:06 (MSK)

28.07.25 15:54 (MSK)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: efced5fd-5f9b-4e47-a95d-2fe0a6ac743

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D