

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 8, лит. А				Договор:	37761.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	130468			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	149/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					12.08.2025				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208212					расходомер:					Gmin=					Термопреобр.:				
Подающий трубопровод (М1)					ПРЭМ-40-В1					0,1					КТСП-Н				
Обратный трубопровод (М2)					ПРЭМ-40-В1					0,1					КТСП-Н				
Подающий ГВС (М3)					ПРЭМ-20-В1					0,027					ТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,384					Qвент.= 0					Qтех.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гв= 0,0014				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 116,658					Gвент.= 0					Qтех.гвс.ср 0,0014				
															Qгвс.= 0,0803				
															Gтех.гв= 0,56				
															Gгвс.= 10,84				
															Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025	24,00	*	141,58	138,91	2,67	67,67	67,62	0,05	6,80	4,90	3,30		3,30	3,33		3,33		67,05		5,80		0,22
24.06.2025	24,00	*	141,99	139,02	2,97	68,03	67,98	0,05	6,80	4,90	3,38		3,38	3,41		3,41		67,35		5,80		0,22
25.06.2025	24,00	*	143,33	140,38	2,95	67,68	67,63	0,05	6,80	4,90	3,24		3,24	3,25		3,25		67,04		5,80		0,22
26.06.2025	24,00	*	142,10	138,65	3,45	67,63	67,59	0,04	6,80	4,90	3,70		3,70	3,76		3,76		67,11		5,80		0,24
27.06.2025	24,00	*	140,54	137,29	3,25	67,66	67,60	0,06	6,80	4,90	3,24		3,24	3,26		3,26		67,30		5,80		0,22
28.06.2025	24,00	*	141,24	137,61	3,63	68,47	68,42	0,05	6,80	4,90	3,55		3,55	3,57		3,57		67,78		5,80		0,24
29.06.2025	24,00		140,35	136,40	3,95	68,29	68,24	0,05	6,80	4,90	3,92		3,92	3,96		3,96		67,72		5,80		0,27
30.06.2025	24,00	*	138,84	135,82	3,02	68,05	68,00	0,05	6,80	4,90	3,27		3,27	3,28		3,28		67,36		5,80		0,22
01.07.2025	24,00	*	138,26	138,83	-0,57	67,79	67,72	0,07	6,80	4,90	3,64		3,64	3,68		3,68		67,23		5,80		0,25
02.07.2025	24,00	*	113,46	169,33	-55,87	63,76	60,60	3,16	6,80	4,90	3,26		3,26	3,26		3,26		61,88		5,80		0,20
03.07.2025	24,00	*	109,68	129,56	-19,88	67,58	67,03	0,55	6,80	4,90	3,35		3,35	3,36		3,36		67,51		5,80		0,22
04.07.2025	24,00	*	108,53	147,97	-39,44	68,47	68,09	0,38	6,80	4,90	3,34		3,34	3,35		3,35		67,60		5,80		0,22
05.07.2025	24,00	*	105,14	181,94	-76,80	67,35	67,18	0,17	6,80	4,90	3,71		3,71	3,74		3,74		66,63		5,80		0,25
06.07.2025	24,00	*	103,47	199,92	-96,45	66,40	66,34	0,06	6,80	4,90	4,34		4,34	4,41		4,41		65,78		5,80		0,28
07.07.2025	24,00	*	104,01	147,67	-43,66	66,76	66,54	0,22	6,80	4,90	3,62		3,62	3,64		3,64		66,25		5,80		0,24
08.07.2025	24,00	*	94,88	91,88	3,00	67,91	67,77	0,14	6,80	4,90	3,01		3,01	3,01		3,01		67,09		5,80		0,20
09.07.2025	24,00	*	96,88	93,90	2,98	67,83	67,70	0,13	6,80	4,90	3,29		3,29	3,31		3,31		67,13		5,80		0,22
10.07.2025	24,00	*	93,44	90,58	2,86	66,58	66,46	0,12	6,80	4,90	3,31		3,31	3,31		3,31		65,80		5,80		0,22
11.07.2025	24,00		93,57	90,65	2,92	66,36	66,23	0,13	6,80	4,90	3,37		3,37	3,38		3,38		65,66		5,80		0,22
12.07.2025	24,00	*	95,22	91,84	3,38	66,71	66,59	0,12	6,80	4,90	3,90		3,90	3,93		3,93		66,13		5,80		0,26
13.07.2025	24,00	*	96,16	92,97	3,19	66,93	66,82	0,11	6,80	4,90	3,82		3,82	3,85		3,85		66,30		5,80		0,26
14.07.2025	24,00		97,08	94,68	2,40	67,59	67,47	0,12	6,80	4,90	3,26		3,26	3,28		3,28		66,87		5,80		0,22
15.07.2025	24,00		93,75	91,50	2,25	66,78	66,67	0,11	6,80	4,90	3,41		3,41	3,44		3,44		66,11		5,80		0,23
16.07.2025	24,00	*	95,03	93,33	1,70	67,03	66,93	0,10	6,80	4,90	2,72		2,72	2,72		2,72		65,86		5,80		0,18
17.07.2025	24,00	*	93,52	92,17	1,35	68,31	68,17	0,14	6,80	4,90	2,62		2,62	2,62		2,62		67,71		5,80		0,18
18.07.2025	24,00	*	92,62	91,01	1,61	68,15	68,02	0,13	6,80	4,90	2,95		2,95	2,96		2,96		67,35		5,80		0,20
19.07.2025	24,00	*	90,56	88,11	2,45	67,00	66,88	0,12	6,80	4,90	3,46		3,46	3,49		3,49		66,31		5,80		0,23
20.07.2025	24,00	*	88,27	86,23	2,04	65,82	65,70	0,12	6,80	4,90	2,93		2,93	2,95		2,95		65,00		5,80		0,19
21.07.2025	24,00	*	94,13	92,27	1,86	66,15	66,05	0,10	6,80	4,90	3,02		3,02	3,03		3,03		65,44		5,80		0,20
22.07.2025	24,00	*	117,06	114,77	2,29	66,41	66,36	0,05	6,80	4,90	4,17		4,17	4,21		4,21		65,76		5,80		0,27
Среднее	24,00		111,49	120,51	-9,02	67,24	67,01	0,22	6,80	4,90	3,40		3,40	3,42		3,42		66,54		5,80		0,23
Итого	720,00		3344,69	3615,19	-270,50						102,10		102,10	102,75		102,75						6,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	162801	160339,00	4185,46		4244,28			4049,48	30848,00
23.07.2025	166287	164093,00	4290,84		4350,34			4039,96	31592,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,09 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 5,05 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 102,75 м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: efce05fd-5f9b-4e47-a95d-2fe0a6ac743

документ подписан электронной подписью
1.74 Гкал
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.07.25 16:06 (MSK)
28.07.25 15:54 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D