Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2025
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Рабфаковская, Рабфаковская улица 3-4 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Рабфаковская, Рабфаковская улица 3-4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №33795 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.29

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.06.25	24,00	-	410,50	402,87	7,63	70,14	70,21	-0,07	0,59	0,39	10,01	-	10,01	10,24	-	10,24	-	70,24	-	0,49	-	0,70
24.06.25	24,00	-	407,05	400,57	6,48	70,45	70,53	-0,08	0,59	0,39	9,04	-	9,04	9,24	-	9,24	-	70,43	-	0,49	-	0,64
25.06.25	24,00	-	410,17	403,72	6,45	70,15	70,22	-0,07	0,59	0,39	9,11	-	9,11	9,32	-	9,32	-	70,35	-	0,49	-	0,64
26.06.25	24,00	-	409,79	402,52	7,27	70,07	70,14	-0,06	0,59	0,39	9,51	-	9,51	9,72	-	9,72	-	70,17	-	0,49	-	0,67
27.06.25	24,00	-	406,88	400,02	6,86	70,22	70,28	-0,06	0,59	0,39	9,17	-	9,17	9,38	-	9,38	-	70,38	-	0,49	-	0,65
28.06.25	24,00	-	406,16	400,06	6,09	71,03	71,10	-0,07	0,59	0,39	8,46	-	8,46	8,66	-	8,66	-	71,05	-	0,49	-	0,60
29.06.25	24,00	-	406,80	400,17	6,63	70,86	70,92	-0,07	0,59	0,39	9,36	-	9,36	9,57	-	9,57	-	70,98	-	0,49	-	0,66
30.06.25	24,00	-	408,40	401,52	6,88	70,58	70,64	-0,06	0,59	0,39	9,60	-	9,60	9,82	-	9,82	-	70,67	-	0,49	-	0,68
01.07.25	24,00	-	404,59	397,63	6,96	70,29	70,35	-0,06	0,59	0,39	9,38	-	9,38	9,60	-	9,60	-	70,41	-	0,49	-	0,66
02.07.25	24,00	-	402,11	389,89	12,22	59,29	59,56	-0,26	0,59	0,39	13,22	-	13,22	13,41	-	13,41	-	54,46	-	0,49	-	0,72
03.07.25	24,00	-	161,62	155,66	5,96	37,06	37,12	-0,06	0,59	0,39	5,08	-	5,08	5,12	-	5,12	-	37,15	-	0,49	-	0,19
04.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,08	19,68	0,40	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,36	-	0,49	-	0,00
05.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,50	19,28	0,22	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,17	-	0,49	-	0,00
06.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,48	19,20	0,27	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,00	-	0,49	-	0,00
07.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,17	19,31	-0,14	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,29	-	0,49	-	0,00
08.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,10	18,57	0,54	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,86	-	0,49	-	0,00
09.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,82	17,77	1,05	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,33	-	0,49	-	0,00
10.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,21	18,18	0,04	0,59	0,39	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,02	-	0,49	-	0,00
11.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	235,23	230,81	4,41	48,03	47,95	0,08	0,59	0,39	5,66	-	5,66	5,78	-	5,78	-	47,68	-	0,49	0,00	0,38
Итого	576,00	-	4234,06	4154,64	79,43	-	-	-	-	-	101,94	-	101,94	104,07	-	104,07	-	-	-	-	-	6,81

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.06.25							-	-	-
	10.07.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**144**	час	2,28	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**144**	час	34,68	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	17,36	°C	2,41	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			6,68	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			138,75	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: efced5fd-5f9b-4e47-a95d-2ffe0a6ac743

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.07.25** 16:06 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.07.25** 15:54 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D